

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/04/24г.-23/05/24г.

Абонент:Интернациональная 60-62
Адрес: ЖКМР
Тепловычислитель ТВ7-04 сет.Н 001
Договорные расходы:
М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут
тхв: не исп.

Договор N:000000000
Тип расходомера:
Пределы измерений:
G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

Серийный номер 15025027, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0х6А3А

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.24 23	54.25	43.37	10.89	0.43	0.38	237.580	234.337	10.687	24	0	
24.04.24 23	53.91	43.25	10.65	0.43	0.38	237.014	233.821	10.434	24	0	
25.04.24 23	53.87	43.47	10.39	0.43	0.38	237.236	234.035	10.187	24	0	
26.04.24 23	53.88	43.70	10.18	0.43	0.38	237.375	234.184	9.984	24	0	
27.04.24 23	53.89	43.97	9.92	0.43	0.38	237.488	234.282	9.736	24	0	
28.04.24 23	53.90	44.25	9.65	0.43	0.38	237.735	234.542	9.486	24	0	
29.04.24 23	53.92	44.57	9.35	0.43	0.38	237.658	234.453	9.184	24	0	
30.04.24 23	53.93	44.79	9.14	0.43	0.38	238.699	235.476	9.020	24	0	
01.05.24 23	53.94	45.30	8.64	0.43	0.38	237.176	233.981	8.474	24	0	
02.05.24 23	53.89	45.35	8.54<	0.34	0.32	105.190<	103.766<	3.715	24	0	*
03.05.24 23	25.76	23.79	1.97<	0.26	0.26	0.984<	0.981<	0.008	24	0	*
04.05.24 23	23.67	22.88	0.78<	0.27	0.26	1.481<	1.478<	0.005	24	0	*
05.05.24 23	23.10	22.50	0.59<	0.26	0.26	1.270<	1.268<	0.003	24	0	*
06.05.24 23	22.46	22.43	0.03<	0.26	0.26	1.211<	1.209<	0.000	24	0	*
07.05.24 23	21.54	21.68	-0.14<	0.27	0.26	1.320<	1.318<	-0.001	24	0	*
08.05.24 23	20.68	20.28	0.40<	0.27	0.25	1.403<	1.401<	0.002	24	0	*
09.05.24 23	19.92	20.01	-0.10<	0.27	0.25	1.429<	1.427<	-0.001	24	0	*
10.05.24 23	19.72	19.90	-0.18<	0.27	0.25	1.377<	1.376<	-0.001	24	0	*
11.05.24 23	19.39	19.45	-0.07<	0.27	0.25	1.504<	1.502<	-0.000	24	0	*
12.05.24 23	18.79	19.15	-0.36<	0.27	0.25	1.346<	1.345<	-0.002	24	0	*
13.05.24 23	18.80	19.24	-0.44<	0.27	0.25	1.384<	1.383<	-0.003	24	0	*
14.05.24 23	19.11	19.60	-0.49<	0.27	0.25	1.423<	1.421<	-0.003	24	0	*
15.05.24 23	19.52	19.86	-0.34<	0.27	0.25	1.442<	1.441<	-0.002	24	0	*
16.05.24 23	19.72	20.05	-0.33<	0.27	0.25	1.460<	1.458<	-0.002	24	0	*
17.05.24 23	20.08	20.58	-0.51<	0.27	0.25	1.365<	1.363<	-0.003	24	0	*
18.05.24 23	20.63	21.03	-0.40<	0.27	0.26	1.418<	1.416<	-0.002	24	0	*
19.05.24 23	20.65	21.14	-0.49<	0.27	0.26	1.506<	1.504<	-0.003	24	0	*
20.05.24 23	20.91	21.66	-0.75<	0.27	0.26	1.375<	1.373<	-0.004	24	0	*
21.05.24 23	21.07	21.79	-0.72<	0.27	0.26	1.484<	1.482<	-0.004	24	0	*
22.05.24 23	21.42	21.81	-0.39<	0.27	0.26	1.521<	1.519<	-0.002	24	0	*
23.05.24 23	21.72	22.13	-0.40<	0.27	0.26	1.459<	1.457<	-0.002	24	0	*
Итого/Средн	53.51	43.83	9.68	0.32	0.29	2272.311	2242.002	90.890	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.04.24 23	206073.521	203258.864	9081.477	30981	739
23.05.24 23	208245.833	205500.867	9172.367	31725	739
Итого	2272.311	2242.002	90.890	744	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

«ШЕЛЕН-Сервис»
отчетное
И.И.Н. 3907045697
Российская Федерация г. Калининград

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП«Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ
15.05 2024
подписано с копией