

#131019#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Интернациональная 60-62, Калининград

4113

6768

ТВ7 (АСЦП)

15025027

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	2,983	0	22,987	12,92	0	22,638	12,82	0	24	0	57,1	41,3	0,3	0,48	-
25.04.2025	2,649	0	21,25	12,915	0	20,931	12,82	0	24	0	56,9	40,3	0,21	0,48	-
26.04.2025	2,811	0	22,049	12,875	0	21,719	12,781	0	24	0	56,7	40,3	0,24	0,48	-
27.04.2025	3,17	0	23,846	12,564	0	23,498	12,473	0	24	0	56	40,3	0,27	0,47	-
28.04.2025	2,813	0	22,205	13,138	0	21,875	13,045	0	24	0	56,5	39,9	0,36	0,47	-
29.04.2025	2,92	0	22,667	13,276	0	22,327	13,18	0	24	0	56,9	40,1	0,39	0,47	-
30.04.2025	2,917	0	21,442	11,585	0	21,126	11,507	0	24	0	56,5	38,9	0,33	0,47	-
01.05.2025	3,056	0	23,061	12,642	0	22,721	12,552	0	24	0	56,3	39,8	0,3	0,47	-
02.05.2025	3,072	0	22,868	12,29	0	22,53	12,204	0	24	0	56,4	39,7	0,32	0,47	-
03.05.2025	3,132	0	22,347	11,323	0	22,015	11,244	0	24	0	56,5	39,3	0,29	0,47	-
04.05.2025	3,174	0	23,019	11,326	0	22,691	11,25	0	24	0	55,2	38,8	0,19	0,47	-
05.05.2025	3,172	0	22,921	11,215	0	22,591	11,138	0	24	0	55,5	39,3	0,24	0,47	-
06.05.2025	3,051	0	27,595	17,771	0	27,202	17,632	0	24	0	55,3	41,2	0,32	0,46	-
07.05.2025	3,414	0	34,236	25,723	0	33,667	25,474	0	24	0	60,1	45,8	0,42	0,46	-
08.05.2025	3,413	0	34,268	25,631	0	33,701	25,385	0	24	0	59,8	45,6	0,35	0,46	-
09.05.2025	3,365	0	33,925	25,566	0	33,363	25,323	0	24	0	59,8	45,5	0,29	0,46	-
10.05.2025	3,44	0	34,353	25,493	0	33,793	25,253	0	24	0	59,4	45,2	0,36	0,46	-
11.05.2025	4,078	0	37,571	25,149	0	36,97	24,907	0	24	0	58,8	45,7	0,34	0,46	-
12.05.2025	3,419	0	34,324	25,311	0	33,768	25,072	0	24	0	59,1	45,3	0,38	0,47	-
13.05.2025	3,627	0	35,272	25,08	0	34,704	24,838	0	24	0	59,1	45,7	0,43	0,46	-
14.05.2025	3,26	0	33,653	25,213	0	33,111	24,974	0	24	0	59	45,3	0,33	0,47	-
15.05.2025	3,472	0	34,678	25,223	0	34,12	24,982	0	24	0	59	45,5	0,29	0,46	-
16.05.2025	3,39	0	33,77	24,858	0	33,225	24,625	0	24	0	59,1	45,1	0,28	0,47	-
17.05.2025	3,672	0	35,088	24,65	0	34,526	24,42	0	24	0	58,7	45	0,31	0,46	-
18.05.2025	3,576	0	35,116	24,791	0	34,57	24,563	0	24	0	57,9	44,7	0,32	0,46	-
19.05.2025	3,351	0	33,764	24,65	0	33,236	24,427	0	24	0	58,1	44,5	0,39	0,46	-
20.05.2025	3,329	0	33,577	24,522	0	33,05	24,296	0	24	0	58,3	44,8	0,43	0,47	-
21.05.2025	3,258	0	33,185	24,361	0	32,664	24,134	0	24	0	58,3	44,9	0,42	0,47	-
22.05.2025	3,312	0	33,469	24,344	0	32,943	24,116	0	24	0	58,4	45,1	0,4	0,47	-
23.05.2025	3,327	0	33,394	24,14	0	32,865	23,911	0	24	0	58,5	45,3	0,39	0,46	-
Итого:	97,623	0	881,9	590,545	0	868,14	585,346	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,317														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	596,833	4947,874	3182,475	0	4867,347	3154,479	0	4499	602
23.05.2025	694,454	5829,774	3773,022	0	5735,489	3739,825	0	5219	602

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 8:14:46