

#142482#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Интернациональная 60-62, Калининград

4113

6768

ТВ7 (АСЦП)

15025027

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	2,858	0	31,829	24,208	0	31,327	23,969	0	24	0	58,3	46,2	0,28	0,47	-
25.06.2025	2,922	0	32,162	24,184	0	31,657	23,947	0	24	0	58,1	46,1	0,28	0,47	-
26.06.2025	3	0	32,459	24,198	0	31,948	23,962	0	24	0	58,4	46,2	0,35	0,47	-
27.06.2025	2,891	0	32,053	24,204	0	31,548	23,966	0	24	0	58,3	46,3	0,28	0,47	-
28.06.2025	3,096	0	33,049	24,125	0	32,532	23,885	0	24	0	58,2	46,5	0,34	0,47	-
29.06.2025	3,17	0	33,452	24,173	0	32,927	23,932	0	24	0	58,2	46,5	0,35	0,47	-
30.06.2025	2,82	0	31,655	24,193	0	31,155	23,953	0	24	0	58,5	46,4	0,35	0,47	-
01.07.2025	3,12	0	33,165	24,196	0	32,641	23,953	0	24	0	58,4	46,7	0,37	0,47	-
02.07.2025	2,955	0	32,244	24,167	0	31,728	23,922	0	24	0	58,8	46,9	0,44	0,47	-
03.07.2025	2,757	0	31,451	24,138	0	30,947	23,889	0	24	0	58,9	47,3	0,39	0,47	-
04.07.2025	2,858	0	32,048	24,372	0	31,536	24,124	0	24	0	58,8	47	0,33	0,47	-
05.07.2025	2,837	0	31,728	24,41	0	31,219	24,166	0	24	0	58,9	46,5	0,32	0,47	-
06.07.2025	2,915	0	32,311	24,368	0	31,799	24,124	0	24	0	58,6	46,7	0,33	0,47	-
07.07.2025	2,972	0	32,48	24,396	0	31,959	24,149	0	24	0	58,9	46,9	0,37	0,47	-
08.07.2025	3,023	0	32,739	24,233	0	32,215	23,984	0	24	0	58,8	47,2	0,38	0,47	-
09.07.2025	2,712	0	31,112	24,24	0	30,614	23,997	0	24	0	58,9	46,7	0,31	0,47	-
10.07.2025	3,076	0	32,789	24,037	0	32,266	23,794	0	24	0	58,6	46,8	0,26	0,47	-
11.07.2025	2,867	0	31,914	24,368	0	31,407	24,126	0	24	0	58,6	46,4	0,31	0,47	-
12.07.2025	2,869	0	31,186	23,446	0	30,688	23,215	0	24	0	58,6	46,3	0,21	0,47	-
13.07.2025	2,933	0	31,435	23,291	0	30,937	23,06	0	24	0	58,5	46,3	0,41	0,47	-
14.07.2025	2,833	0	33,319	26,158	0	32,783	25,888	0	24	0	59	47,2	0,41	0,47	-
15.07.2025	2,85	0	33,895	26,626	0	33,347	26,346	0	24	0	59,2	47,7	0,42	0,47	-
16.07.2025	2,783	0	30,075	22,737	0	29,59	22,511	0	24	0	59,1	46,5	0,33	0,47	-
17.07.2025	2,953	0	30,695	22,517	0	30,2	22,29	0	24	0	59,1	46,7	0,35	0,47	-
18.07.2025	2,672	0	29,427	22,674	0	28,953	22,45	0	24	0	59,1	46,3	0,31	0,47	-
19.07.2025	2,902	0	30,372	22,514	0	29,88	22,287	0	24	0	59,3	46,7	0,35	0,47	-
20.07.2025	2,918	0	30,36	22,319	0	29,861	22,087	0	24	0	59,7	47,3	0,4	0,47	-
21.07.2025	2,744	0	29,379	22,489	0	28,886	22,255	0	24	0	60,5	47,6	0,48	0,47	-
22.07.2025	2,558	0	28,66	22,525	0	28,184	22,293	0	24	0	60,1	47,2	0,37	0,48	-
23.07.2025	2,597	0	28,82	22,515	0	28,34	22,286	0	24	0	60	47	0,32	0,48	-
Итого:	86,461	0	948,263	716,021	0	933,074	708,81	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,651														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2025	753,529	6651,145	4377,849	0	6547,567	4340,445	0	5962	603
23.07.2025	839,99	7599,408	5093,868	0	7480,639	5049,256	0	6682	603

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.07.2025 7:34:30