

#148758#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Интернациональная 60-62, Калининград

4113

6768

ТВ7 (АСЦП)

15025027

2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.08.2025 | 3,214   | 0         | 32,474  | 21,989  | 0       | 31,993  | 21,783  | 0      | 24       | 0       | 56,3   | 45,1   | 0,24    | 0,48    | -           |
| 25.08.2025 | 1,212   | 0         | 30,077  | 22,116  | 0       | 29,917  | 22,028  | 0      | 24       | 0       | 33,7   | 30,7   | 0,09    | 0,48    | -           |
| 26.08.2025 | 0,456   | 0         | 27,475  | 22,104  | 0       | 27,417  | 22,063  | 0      | 24       | 0       | 24,1   | 23,7   | 0,08    | 0,48    | -           |
| 27.08.2025 | 0,285   | 0         | 26,756  | 22,068  | 0       | 26,719  | 22,042  | 0      | 24       | 0       | 20,9   | 21,1   | 0,08    | 0,48    | -           |
| 28.08.2025 | 0,261   | 0         | 26,396  | 22,048  | 0       | 26,361  | 22,022  | 0      | 24       | 0       | 20,9   | 21,1   | 0,09    | 0,48    | -           |
| 29.08.2025 | 0,268   | 0         | 26,514  | 22,062  | 0       | 26,478  | 22,034  | 0      | 24       | 0       | 21,1   | 21,4   | 0,1     | 0,48    | -           |
| 30.08.2025 | 0,749   | 0         | 28,165  | 21,963  | 0       | 28,083  | 21,921  | 0      | 24       | 0       | 26     | 23,6   | 0,14    | 0,48    | -           |
| 31.08.2025 | 3,457   | 0         | 32,72   | 20,719  | 0       | 32,256  | 20,539  | 0      | 24       | 0       | 55,2   | 43,6   | 0,34    | 0,47    | -           |
| 01.09.2025 | 3,04    | 0         | 30,905  | 21,942  | 0       | 30,431  | 21,736  | 0      | 24       | 0       | 57,6   | 45,2   | 0,38    | 0,48    | -           |
| 02.09.2025 | 2,981   | 0         | 30,609  | 21,773  | 0       | 30,138  | 21,565  | 0      | 24       | 0       | 57,6   | 45,4   | 0,35    | 0,48    | -           |
| 03.09.2025 | 2,879   | 0         | 30,209  | 21,651  | 0       | 29,749  | 21,446  | 0      | 24       | 0       | 57,2   | 45,4   | 0,33    | 0,48    | -           |
| 04.09.2025 | 2,796   | 0         | 29,571  | 21,569  | 0       | 29,116  | 21,363  | 0      | 24       | 0       | 57,6   | 45,4   | 0,32    | 0,48    | -           |
| 05.09.2025 | 2,969   | 0         | 30,15   | 21,434  | 0       | 29,681  | 21,228  | 0      | 24       | 0       | 58,1   | 45,8   | 0,36    | 0,48    | -           |
| 06.09.2025 | 2,775   | 0         | 29,317  | 21,479  | 0       | 28,862  | 21,271  | 0      | 24       | 0       | 58     | 45,7   | 0,33    | 0,48    | -           |
| 07.09.2025 | 3,062   | 0         | 30,841  | 21,335  | 0       | 30,371  | 21,132  | 0      | 24       | 0       | 57,3   | 45,5   | 0,29    | 0,48    | -           |
| 08.09.2025 | 2,794   | 0         | 29,226  | 21,227  | 0       | 28,773  | 21,024  | 0      | 24       | 0       | 57,8   | 45,5   | 0,31    | 0,48    | -           |
| 09.09.2025 | 2,757   | 0         | 29,051  | 21,131  | 0       | 28,605  | 20,931  | 0      | 24       | 0       | 57,5   | 45,2   | 0,28    | 0,48    | -           |
| 10.09.2025 | 2,847   | 0         | 29,424  | 20,964  | 0       | 28,975  | 20,767  | 0      | 24       | 0       | 57,3   | 45,2   | 0,26    | 0,48    | -           |
| 11.09.2025 | 2,847   | 0         | 29,19   | 21,184  | 0       | 28,728  | 20,981  | 0      | 24       | 0       | 58,4   | 45,6   | 0,27    | 0,48    | -           |
| 12.09.2025 | 2,707   | 0         | 28,535  | 21,159  | 0       | 28,088  | 20,96   | 0      | 24       | 0       | 58,1   | 45,2   | 0,28    | 0,48    | -           |
| 13.09.2025 | 2,919   | 0         | 29,634  | 21,128  | 0       | 29,175  | 20,93   | 0      | 24       | 0       | 57,8   | 45,2   | 0,3     | 0,48    | -           |
| 14.09.2025 | 3,134   | 0         | 31,015  | 21,053  | 0       | 30,549  | 20,857  | 0      | 24       | 0       | 56,8   | 45     | 0,25    | 0,48    | -           |
| 15.09.2025 | 2,875   | 0         | 29,521  | 21,17   | 0       | 29,071  | 20,975  | 0      | 24       | 0       | 57,3   | 44,8   | 0,3     | 0,48    | -           |
| 16.09.2025 | 3,049   | 0         | 30,28   | 21,043  | 0       | 29,819  | 20,849  | 0      | 24       | 0       | 57,2   | 44,8   | 0,3     | 0,48    | -           |
| 17.09.2025 | 2,738   | 0         | 29,006  | 20,688  | 0       | 28,591  | 20,509  | 0      | 24       | 0       | 55,5   | 43,4   | 0,27    | 0,48    | -           |
| 18.09.2025 | 2,997   | 0         | 29,334  | 21,037  | 0       | 28,863  | 20,838  | 0      | 24       | 0       | 59     | 45,4   | 0,34    | 0,48    | -           |
| 19.09.2025 | 3,095   | 0         | 29,504  | 20,819  | 0       | 29,023  | 20,621  | 0      | 24       | 0       | 59,4   | 45,6   | 0,35    | 0,48    | -           |
| 20.09.2025 | 2,956   | 0         | 28,546  | 20,482  | 0       | 28,079  | 20,286  | 0      | 24       | 0       | 59,5   | 45,6   | 0,35    | 0,48    | -           |
| 21.09.2025 | 3,053   | 0         | 29,074  | 20,349  | 0       | 28,601  | 20,152  | 0      | 24       | 0       | 59,4   | 46     | 0,36    | 0,48    | -           |
| 22.09.2025 | 3,063   | 0         | 28,996  | 20,127  | 0       | 28,523  | 19,931  | 0      | 24       | 0       | 59,3   | 46     | 0,29    | 0,48    | -           |
| 23.09.2025 | 2,631   | 0         | 27,805  | 20,581  | 0       | 27,356  | 20,374  | 0      | 24       | 0       | 59,1   | 46,7   | 0,29    | 0,46    | -           |
| Итого:     | 76,866  | 0         | 910,32  | 660,394 | 0       | 898,391 | 655,158 | 0      | 744      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 18,359  |           |         |         |         |         |         |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3   | V2, м3   | V3, м3 | M1, т    | M2, т    | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|-------|---------|--------|
| 23.08.2025 | 929,632  | 8522,415 | 5772,693 | 0      | 8388,512 | 5721,224 | 0     | 7426    | 603    |
| 23.09.2025 | 1006,498 | 9432,736 | 6433,087 | 0      | 9286,902 | 6376,386 | 0     | 8170    | 603    |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.09.2025 13:30:50