

#34147#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 60-62, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 6767
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 15025027
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 12.10.2023 | 4,384 | 0 | 121,52 | 0 | 0 | 120,315 | 0 | 0 | 24 | 1148 | 119 | 0 | 46,4 | 37,7 | 0,36 | 0,33 | - |
| 13.10.2023 | 7,999 | 0 | 242,221 | 0 | 0 | 239,758 | 0 | 0 | 24 | 1148 | 119 | 0 | 46,9 | 39 | 0,43 | 0,38 | - |
| 14.10.2023 | 7,524 | 0 | 242,102 | 0 | 0 | 239,633 | 0 | 0 | 24 | 1148 | 119 | 0 | 46,9 | 39,4 | 0,43 | 0,38 | - |
| 15.10.2023 | 7,793 | 0 | 242,014 | 0 | 0 | 239,516 | 0 | 0 | 24 | 1148 | 119 | 0 | 47,2 | 39,5 | 0,43 | 0,38 | - |
| 16.10.2023 | 8,448 | 0 | 242,258 | 0 | 0 | 239,563 | 0 | 0 | 24 | 1148 | 119 | 0 | 49 | 40,6 | 0,44 | 0,38 | - |
| 17.10.2023 | 8,411 | 0 | 241,041 | 0 | 0 | 238,332 | 0 | 0 | 24 | 1148 | 119 | 0 | 49,2 | 40,8 | 0,44 | 0,38 | - |
| 18.10.2023 | 7,62 | 0 | 239,631 | 0 | 0 | 237,155 | 0 | 0 | 24 | 1148 | 119 | 0 | 47,2 | 39,5 | 0,43 | 0,38 | - |
| 19.10.2023 | 8,155 | 0 | 240,264 | 0 | 0 | 237,676 | 0 | 0 | 24 | 1148 | 119 | 0 | 48,2 | 40 | 0,44 | 0,39 | - |
| 20.10.2023 | 9,898 | 0 | 242,015 | 0 | 0 | 238,891 | 0 | 0 | 24 | 1148 | 119 | 0 | 52,7 | 42,8 | 0,43 | 0,38 | - |
| 21.10.2023 | 9,375 | 0 | 241,05 | 0 | 0 | 238,055 | 0 | 0 | 24 | 1148 | 119 | 0 | 51,7 | 42,3 | 0,43 | 0,38 | - |
| 22.10.2023 | 7,642 | 0 | 238,584 | 0 | 0 | 236,165 | 0 | 0 | 24 | 1148 | 119 | 0 | 46,9 | 39,2 | 0,43 | 0,38 | - |
| 23.10.2023 | 7,479 | 0 | 239,196 | 0 | 0 | 236,771 | 0 | 0 | 24 | 1148 | 119 | 0 | 46,9 | 39,4 | 0,43 | 0,38 | - |
| Итого: | 94,728 | 0 | 2771,896 | 0 | 0 | 2741,83 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 22,625 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 288
Период нормальной работы системы, ч 288

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|---------|--------|
| 11.10.2023 | 7045,514 | 160969,288 | 0 | 0 | 158798,363 | 0 | 0 | 26347 | 717 |
| 23.10.2023 | 7140,242 | 163741,184 | 0 | 0 | 161540,193 | 0 | 0 | 26635 | 717 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.10.2023 12:59:15