

#66861#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.12.2023 по 22.01.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 60-62, Калининград
4113

Заводской номер счётчика 15025027	Показания прибора, ГДж 22.01.2024	Предыдущие показания, ГДж 23.12.2023	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	8241,043	7829,794	411.249	98.225
Количество тепловой энергии, система 2	3906,958	3812,341	94.617	22.599

Подпись исполнителя _____



#66859#

Отчёт за период с 23.12.2023 по 22.01.2024.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 6767
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 15025027
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 30.01.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin,	Tmax,	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.12.2023	-	13,117	0	246,905	0	0	242,776	0	0	24	1148	119	0	60,4	47,5	0,44	0,39
25.12.2023	-	10,43	0	243,931	0	0	240,656	0	0	24	1148	119	0	53,8	43,4	0,43	0,38
26.12.2023	-	10,907	0	245,074	0	0	241,691	0	0	24	1148	119	0	54,6	43,8	0,44	0,39
27.12.2023	-	11,636	0	245,731	0	0	242,095	0	0	24	1148	119	0	56,5	45	0,44	0,39
28.12.2023	-	11,699	0	245,619	0	0	241,967	0	0	24	1148	119	0	56,6	45,1	0,43	0,38
29.12.2023	-	10,231	0	244,164	0	0	240,991	0	0	24	1148	119	0	52,9	42,8	0,43	0,38
30.12.2023	-	10,45	0	244,774	0	0	241,524	0	0	24	1148	119	0	53,5	43,2	0,44	0,38
31.12.2023	-	11,325	0	245,818	0	0	242,298	0	0	24	1148	119	0	55,7	44,5	0,44	0,39
01.01.2024	-	12,567	0	246,648	0	0	242,727	0	0	24	1148	119	0	58,8	46,4	0,44	0,39
02.01.2024	-	14,079	0	247,696	0	0	243,269	0	0	24	1148	119	0	62,5	48,7	0,44	0,38
03.01.2024	-	15,105	0	247,945	0	0	243,245	0	0	24	1148	119	0	64,6	49,8	0,44	0,38
04.01.2024	-	15,935	0	248,199	0	0	243,279	0	0	24	1148	119	0	66,1	50,4	0,44	0,38
05.01.2024	-	14,762	0	247,66	0	0	243,09	0	0	24	1148	119	0	63,4	48,9	0,44	0,38
06.01.2024	-	14,5	0	247,726	0	0	243,256	0	0	24	1148	119	0	62,8	48,6	0,44	0,38
07.01.2024	-	18,242	0	250,11	0	0	244,529	0	0	24	1148	119	0	70,5	52,7	0,46	0,4
08.01.2024	-	19,67	0	250,215	0	0	244,246	0	0	24	1148	119	0	73,2	53,9	0,45	0,39
09.01.2024	-	16,704	0	248,185	0	0	243,158	0	0	24	1148	119	0	66,8	50,4	0,44	0,38
10.01.2024	-	14,21	0	247,086	0	0	242,812	0	0	24	1148	119	0	61,4	47,5	0,43	0,38
11.01.2024	-	13,133	0	246,631	0	0	242,667	0	0	24	1148	119	0	59,2	46,3	0,45	0,39
12.01.2024	-	14,156	0	247,484	0	0	243,127	0	0	24	1148	119	0	62	48,1	0,44	0,38
13.01.2024	-	14,084	0	247,477	0	0	243,138	0	0	24	1148	119	0	61,9	48	0,44	0,38
14.01.2024	-	13,471	0	247,159	0	0	242,97	0	0	24	1148	119	0	60,8	47,5	0,44	0,38
15.01.2024	-	13,759	0	247,586	0	0	243,272	0	0	24	1148	119	0	61,7	48,2	0,44	0,38
16.01.2024	-	14,452	0	248,391	0	0	243,855	0	0	24	1148	119	0	63,2	49,1	0,44	0,39
17.01.2024	-	15,613	0	248,467	0	0	243,592	0	0	24	1148	119	0	65,6	50,3	0,44	0,39
18.01.2024	-	14,184	0	247,632	0	0	243,221	0	0	24	1148	119	0	62,3	48,4	0,45	0,39
19.01.2024	-	14,157	0	246,193	0	0	241,728	0	0	24	1148	119	0	63	49	0,44	0,38
20.01.2024	-	13,18	0	244,199	0	0	239,913	0	0	24	1148	119	0	61,9	48,8	0,44	0,38
21.01.2024	-	13,058	0	244,107	0	0	239,866	0	0	24	1148	119	0	61,6	48,6	0,43	0,38
22.01.2024	-	12,431	0	244,688	0	0	240,76	0	0	24	1148	119	0	59	46,7	0,44	0,39
Итого:	-	411,247	0	7403,5	0	0	7275,718	0	0	720	34440	3570	0	61,21	47,72	0,44	0,38

Общее время работы системы 720 час.
 Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.12.2023	7829,794	178573,736	0	0	176154,869	0	0	28088	728
22.01.2024	8241,043	185977,236	0	0	183430,589	0	0	28808	728

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#66860#

Отчёт за период с 23.12.2023 по 22.01.2024.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 6768
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 15025027
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 30.01.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin,	Tmax,	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.12.2023	-	3,462	0	26,869	16,572	0	26,429	16,438	0	24	627	0	0	59,4	42,1	0,23	0,44
25.12.2023	-	3,202	0	25,586	16,667	0	25,163	16,533	0	24	627	0	0	59,7	42	0,23	0,44
26.12.2023	-	2,992	0	24,987	16,944	0	24,581	16,809	0	24	627	0	0	59,2	41,8	0,22	0,43
27.12.2023	-	2,909	0	24,546	16,807	0	24,147	16,674	0	24	627	0	0	59,2	41,7	0,23	0,45
28.12.2023	-	3,167	0	25,584	16,722	0	25,164	16,587	0	24	627	0	0	59,5	42,1	0,24	0,42
29.12.2023	-	3,063	0	25,179	16,925	0	24,763	16,788	0	24	627	0	0	59,8	42,2	0,28	0,44
30.12.2023	-	3,48	0	27,156	16,358	0	26,721	16,226	0	24	627	0	0	58,7	42,1	0,22	0,44
31.12.2023	-	3,987	0	29,79	15,971	0	29,328	15,84	0	24	627	0	0	57,7	42,4	0,19	0,43
01.01.2024	-	2,603	0	22,423	16,204	0	22,05	16,078	0	24	627	0	0	59,8	41,4	0,14	0,46
02.01.2024	-	2,791	0	23,095	16,111	0	22,71	15,987	0	24	627	0	0	59,9	41,2	0,12	0,44
03.01.2024	-	3,251	0	24,976	15,823	0	24,559	15,699	0	24	627	0	0	60	41,5	0,12	0,46
04.01.2024	-	2,913	0	23,394	15,964	0	23,007	15,845	0	24	627	0	0	59,8	40,7	0,25	0,47
05.01.2024	-	3,036	0	24,124	16,253	0	23,723	16,131	0	24	627	0	0	59,9	40,7	0,19	0,44
06.01.2024	-	3,07	0	24,215	15,976	0	23,813	15,853	0	24	627	0	0	60	41,3	0,27	0,44
07.01.2024	-	3,066	0	23,961	15,859	0	23,563	15,741	0	24	627	0	0	59,9	40,6	0,23	0,47
08.01.2024	-	3,624	0	26,298	15,639	0	25,857	15,52	0	24	627	0	0	60	40,9	0,17	0,44
09.01.2024	-	3,214	0	24,409	15,76	0	24,004	15,645	0	24	627	0	0	59,9	40,1	0,26	0,44
10.01.2024	-	3,089	0	23,497	15,142	0	23,109	15,033	0	24	627	0	0	59,7	40	0,19	0,43
11.01.2024	-	3,163	0	23,815	14,868	0	23,426	14,76	0	24	627	0	0	59,5	40,2	0,23	0,44
12.01.2024	-	2,817	0	21,841	14,578	0	21,481	14,476	0	24	627	0	0	59,6	39,5	0,24	0,44
13.01.2024	-	3,403	0	24,274	14,08	0	23,869	13,975	0	24	627	0	0	59,9	40,6	0,17	0,42
14.01.2024	-	3,124	0	22,991	14,047	0	22,611	13,944	0	24	627	0	0	59,8	40,3	0,29	0,45
15.01.2024	-	2,97	0	22,214	14,03	0	21,849	13,93	0	24	627	0	0	59,7	39,8	0,26	0,42
16.01.2024	-	3,038	0	22,399	13,892	0	22,028	13,794	0	24	627	0	0	59,7	39,7	0,19	0,45
17.01.2024	-	2,974	0	22,103	13,858	0	21,738	13,761	0	24	627	0	0	59,7	39,7	0,11	0,43
18.01.2024	-	2,926	0	22,199	13,927	0	21,833	13,821	0	24	627	0	0	59,7	40,8	0,32	0,46
19.01.2024	-	3,049	0	23,941	15,137	0	23,545	15,01	0	24	627	0	0	59,9	42,6	0,32	0,44
20.01.2024	-	3,076	0	26,736	18,49	0	26,291	18,326	0	24	627	0	0	60,1	43,9	0,3	0,45
21.01.2024	-	3,631	0	29,185	18,097	0	28,704	17,936	0	24	627	0	0	59,7	44,1	0,14	0,44
22.01.2024	-	3,527	0	29,081	18,432	0	28,605	18,269	0	24	627	0	0	59,3	43,9	0,2	0,44
Итого:	-	94,617	0	740,868	475,133	0	728,671	471,429	0	720	18810	0	0	59,62	41,33	0,22	0,44

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.12.2023	3812,341	32540,419	22053,693	0	31983,161	21847,936	0	28088	728
22.01.2024	3906,958	33281,286	22528,825	0	32711,832	22319,364	0	28808	728

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
