

#117049#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Кошевого 60-66, г. Калининград

4113

5051

ВКТ-7

00153892

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	4,537	0	336,56	335,78	0	331,74	333,06	0	0	24	0	0	55,6	41,9	13,7	0,7	0,7	-
25.01.2025	4,557	0	336,88	336,07	0	331,97	333,21	0	0	24	0	0	56,2	42,4	13,75	0,7	0,7	-
26.01.2025	4,487	0	336,69	335,8	0	331,74	332,87	0	0	24	0	0	56,3	42,8	13,55	0,7	0,7	-
27.01.2025	4,463	0	336,65	335,84	0	331,71	332,93	0	0	24	0	0	56,4	42,9	13,47	0,7	0,7	-
28.01.2025	3,948	0	335,04	334,54	0	330,57	331,82	0	0	24	0	0	53,6	41,6	11,98	0,7	0,7	-
29.01.2025	3,513	0	333,23	333,12	0	329,33	330,69	0	0	24	0	0	50,2	39,5	10,7	0,7	0,7	-
30.01.2025	3,706	0	333,63	333,43	0	329,57	330,97	0	0	24	0	0	51,1	39,9	11,28	0,7	0,7	-
31.01.2025	3,942	0	333,95	333,58	0	329,64	330,97	0	0	24	0	0	52,7	40,7	11,98	0,7	0,7	-
01.02.2025	4,237	0	334,78	334,24	0	330,21	331,54	0	0	24	0	0	54,3	41,5	12,85	0,7	0,7	-
02.02.2025	4,308	0	334,82	334,25	0	330,19	331,55	0	0	24	0	0	54,5	41,5	13,07	0,7	0,7	-
03.02.2025	4,485	0	334,9	334,14	0	330,11	331,39	0	0	24	0	0	55,6	41,9	13,62	0,7	0,7	-
04.02.2025	4,525	0	335,53	334,63	0	330,68	331,9	0	0	24	0	0	55,7	42	13,71	0,7	0,7	-
05.02.2025	4,354	0	334,75	333,98	0	330,13	331,29	0	0	24	0	0	54,6	41,4	13,21	0,7	0,7	-
06.02.2025	4,064	0	334,64	334	0	330,31	331,46	0	0	24	0	0	52,7	40,4	12,33	0,7	0,7	-
07.02.2025	4,59	0	336,19	335,26	0	331,41	332,52	0	0	24	0	0	55,6	41,7	13,88	0,7	0,7	-
08.02.2025	5,594	0	339,2	337,48	0	333,28	334,26	0	0	24	0	0	61,9	45,1	16,81	0,7	0,7	-
09.02.2025	5,881	0	340	337,98	0	333,73	334,64	0	0	24	0	0	63,8	46,1	17,64	0,7	0,7	-
10.02.2025	6,338	0	341,23	338,92	0	334,41	335,34	0	0	24	0	0	66,4	47,5	18,98	0,7	0,7	-
11.02.2025	6,511	0	341,63	339,11	0	334,69	335,55	0	0	24	0	0	67,1	47,6	19,48	0,7	0,7	-
12.02.2025	6,358	0	341,38	339,05	0	334,64	335,53	0	0	24	0	0	66,1	47,1	19,03	0,7	0,7	-
13.02.2025	5,803	0	340,16	338,26	0	334,01	334,97	0	0	24	0	0	62,9	45,5	17,39	0,7	0,7	-
14.02.2025	5,386	0	338,43	336,93	0	332,82	333,88	0	0	24	0	0	60,2	44	16,22	0,7	0,7	-
15.02.2025	5,502	0	338,8	337,14	0	333	334,01	0	0	24	0	0	61,2	44,6	16,55	0,7	0,7	-
16.02.2025	5,716	0	339,05	337,21	0	332,97	333,97	0	0	24	0	0	62,6	45,4	17,2	0,7	0,7	-
17.02.2025	5,714	0	339,21	337,27	0	333,14	334,02	0	0	24	0	0	62,6	45,4	17,18	0,7	0,7	-
18.02.2025	5,217	0	337,65	336,03	0	332,15	333,03	0	0	24	0	0	59,5	43,8	15,73	0,7	0,7	-
19.02.2025	4,949	0	336,82	335,4	0	331,63	332,5	0	0	24	0	0	57,8	42,9	14,96	0,7	0,7	-
20.02.2025	5,715	0	338,97	336,97	0	332,86	333,68	0	0	24	0	0	62,9	45,7	17,2	0,7	0,7	-
21.02.2025	5,576	0	338,94	336,99	0	332,94	333,76	0	0	24	0	0	62,2	45,4	16,78	0,7	0,7	-
22.02.2025	4,807	0	336,57	335,22	0	331,49	332,37	0	0	24	0	0	57,2	42,6	14,53	0,7	0,7	-
23.02.2025	4,65	0	336,03	334,76	0	331,06	331,92	0	0	24	0	0	56,6	42,5	14,08	0,7	0,7	-
Итого:	153,433	0	10452,31	10413,38	0	10288,13	10321,6	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	153,433																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.01.2025	428,746	36559,34	36510,23	0	36094,89	36233,26	0
23.02.2025	582,179	47011,65	46923,61	0	46383,02	46554,86	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.02.2025 8:03:48