

#24109#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Кошевого 60-66, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 5051
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00153892
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	3,842	0	392,93	389	0	388,27	386,01	0	0	24	0	0	50,4	40,5	9,92	0,7	0,7	8,2
25.02.2021	3,705	0	393,34	389,55	0	388,74	386,54	0	0	24	0	0	50,1	40,6	9,54	0,7	0,7	10,7
26.02.2021	3,93	0	393,71	389,84	0	388,91	386,72	0	0	24	0	0	51,2	41,1	10,12	0,7	0,7	4,9
27.02.2021	4,106	0	394,31	390,35	0	389,3	387,2	0	0	24	0	0	52,2	41,6	10,57	0,7	0,7	3,2
28.02.2021	4,26	0	394,72	390,8	0	389,57	387,55	0	0	24	0	0	53	42,1	10,96	0,7	0,7	3
01.03.2021	4,503	0	395,71	391,73	0	390,38	388,43	0	0	24	0	0	54	42,4	11,55	0,7	0,7	2,5
02.03.2021	4,331	0	394,42	390,54	0	389,32	387,32	0	0	24	0	0	52,9	41,7	11,14	0,7	0,7	3,2
03.03.2021	4,426	0	394,52	390,73	0	389,31	387,5	0	0	24	0	0	53,4	42	11,39	0,7	0,7	1,3
04.03.2021	4,528	0	395,62	391,49	0	390,25	388,19	0	0	24	0	0	54	42,4	11,63	0,7	0,7	1,3
05.03.2021	4,968	0	400,29	392,6	0	394,39	389,09	0	0	24	0	0	56,4	43,8	12,64	0,7	0,7	-0,7
06.03.2021	4,856	0	396,24	392,28	0	390,48	388,78	0	0	24	0	0	56	43,6	12,46	0,7	0,7	1,4
07.03.2021	4,755	0	394,89	390,12	0	389,31	386,73	0	0	24	0	0	55,2	43	12,24	0,7	0,7	1,7
08.03.2021	5,047	0	398,32	389,49	0	392,36	385,96	0	0	24	0	0	56,9	44	12,9	0,7	0,7	0
09.03.2021	5,146	0	394,88	390,13	0	388,8	386,51	0	0	24	0	0	57,8	44,6	13,27	0,7	0,7	-1,7
10.03.2021	5,047	0	380,53	376,66	0	374,6	373,18	0	0	24	0	0	58	44,6	13,49	0,7	0,7	-0,7
11.03.2021	5,12	0	364,69	357,21	0	359	353,99	0	0	24	0	0	58,2	44	14,29	0,7	0,7	-0,8
12.03.2021	4,08	0	359,75	356,31	0	355,24	353,59	0	0	24	0	0	51,8	40,3	11,51	0,7	0,7	4,6
13.03.2021	3,715	0	357,82	354,61	0	353,71	352,04	0	0	24	0	0	49,5	39	10,53	0,7	0,7	4,9
14.03.2021	4,022	0	359,92	356,68	0	355,48	354	0	0	24	0	0	51,4	40,1	11,34	0,7	0,7	3,7
15.03.2021	4,028	0	360,02	356,72	0	355,56	354,02	0	0	24	0	0	51,5	40,2	11,36	0,7	0,7	3,2
16.03.2021	3,858	0	359,37	356,08	0	355,11	353,46	0	0	24	0	0	50,4	39,5	10,89	0,7	0,7	2,5
17.03.2021	4,16	0	360,77	357,31	0	356,15	354,55	0	0	24	0	0	52,5	40,8	11,71	0,7	0,7	1,6
18.03.2021	4,401	0	362,09	358,06	0	357,16	355,14	0	0	24	0	0	54,2	41,8	12,35	0,7	0,7	1
19.03.2021	4,885	0	364,18	358,6	0	358,71	355,44	0	0	24	0	0	57	43,3	13,65	0,7	0,7	-1,1
20.03.2021	5,147	0	363,93	359	0	358,1	355,66	0	0	24	0	0	58,9	44,5	14,4	0,7	0,7	-1,1
21.03.2021	4,475	0	363,15	358,08	0	358,11	355,14	0	0	24	0	0	54,5	42	12,52	0,7	0,7	1,8
22.03.2021	4,304	0	362	357,62	0	357,18	354,73	0	0	24	0	0	53,6	41,5	12,08	0,7	0,7	2,6
23.03.2021	4,204	0	361,47	357,92	0	356,66	355,04	0	0	24	0	0	53,3	41,5	11,8	0,7	0,7	-
Итого:	123,849	0	10613,59	10489,51	0	10470,16	10402,51	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	123,849																	

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.02.2021	629,87	55056,81	54162,15	0	54294,85	53697,85	0
23.03.2021	753,719	65670,4	64651,66	0	64765,01	64100,36	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2021 7:46:07