

#121672#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Кошевого 60-66, г. Калининград

4113

5051

ВКТ-7

00153892

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	4,032	0	333,53	332,72	0	329,28	330,21	0	0	24	0	0	52,4	40,1	12,27	0,7	0,7	-
25.02.2025	4,403	0	335,1	334	0	330,45	331,33	0	0	24	0	0	54,9	41,6	13,35	0,7	0,7	-
26.02.2025	4,393	0	335,11	333,96	0	330,38	331,27	0	0	24	0	0	55,2	41,9	13,32	0,7	0,7	-
27.02.2025	4,333	0	334,97	333,85	0	330,24	331,07	0	0	24	0	0	55,2	42	13,15	0,7	0,7	-
28.02.2025	4,062	0	333,72	332,85	0	329,33	330,23	0	0	24	0	0	53,3	40,9	12,37	0,7	0,7	-
01.03.2025	4,038	0	333,24	332,44	0	328,94	329,91	0	0	24	0	0	52,7	40,4	12,3	0,7	0,7	-
02.03.2025	4,112	0	333,27	332,49	0	328,95	329,98	0	0	24	0	0	52,9	40,3	12,53	0,7	0,7	-
03.03.2025	3,967	0	332,98	332,34	0	328,84	329,91	0	0	24	0	0	51,8	39,7	12,09	0,7	0,7	-
04.03.2025	3,885	0	332,87	332,27	0	328,82	329,87	0	0	24	0	0	51,1	39,3	11,83	0,7	0,7	-
05.03.2025	3,876	0	332,9	332,25	0	328,81	329,85	0	0	24	0	0	51,3	39,5	11,81	0,7	0,7	-
06.03.2025	3,817	0	333,67	332,99	0	329,52	330,54	0	0	24	0	0	51,6	40	11,61	0,7	0,7	-
07.03.2025	3,753	0	334,13	333,35	0	329,97	330,81	0	0	24	0	0	51,7	40,3	11,4	0,7	0,7	-
08.03.2025	3,745	0	334,67	333,82	0	330,47	331,22	0	0	24	0	0	52	40,6	11,35	0,7	0,7	-
09.03.2025	3,675	0	334,37	333,58	0	330,23	331	0	0	24	0	0	51,6	40,4	11,15	0,7	0,7	-
10.03.2025	3,624	0	334,66	333,85	0	330,5	331,26	0	0	24	0	0	51,6	40,6	10,99	0,7	0,7	-
11.03.2025	3,786	0	334,3	333,44	0	330,07	330,82	0	0	24	0	0	52	40,5	11,5	0,7	0,7	-
12.03.2025	3,906	0	334,49	333,59	0	330,18	330,95	0	0	24	0	0	52,6	40,8	11,86	0,7	0,7	-
13.03.2025	3,953	0	333,97	333,13	0	329,67	330,52	0	0	24	0	0	52,7	40,7	12,02	0,7	0,7	-
14.03.2025	4,174	0	334,47	333,51	0	329,97	330,84	0	0	24	0	0	53,9	41,2	12,67	0,7	0,7	-
15.03.2025	4,336	0	334,48	333,35	0	329,85	330,67	0	0	24	0	0	54,8	41,6	13,17	0,7	0,7	-
16.03.2025	4,391	0	334,61	333,41	0	329,92	330,75	0	0	24	0	0	54,9	41,6	13,33	0,7	0,7	-
17.03.2025	4,521	0	334,73	333,53	0	329,93	330,8	0	0	24	0	0	55,8	42,1	13,74	0,7	0,7	-
18.03.2025	4,305	0	333,88	332,84	0	329,32	330,22	0	0	24	0	0	54,3	41,2	13,11	0,7	0,7	-
19.03.2025	4,237	0	333,74	332,73	0	329,26	330,12	0	0	24	0	0	53,7	40,8	12,9	0,7	0,7	-
20.03.2025	4,269	0	333,94	332,85	0	329,35	330,17	0	0	24	0	0	54,5	41,5	12,98	0,7	0,7	-
21.03.2025	3,722	0	332,17	331,39	0	328,08	328,91	0	0	24	0	0	51,4	40	11,38	0,7	0,7	-
22.03.2025	4,097	0	332,78	331,84	0	328,33	329,2	0	0	24	0	0	53,6	41,1	12,51	0,7	0,7	-
23.03.2025	3,695	0	331,32	330,69	0	327,34	328,27	0	0	24	0	0	50,8	39,5	11,31	0,7	0,7	-
Итого:	113,107	0	9348,07	9323,06	0	9226	9250,7	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	113,107																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.02.2025	582,179	47011,65	46923,61	0	46383,02	46554,86	0
23.03.2025	695,286	56359,72	56246,67	0	55609,02	55805,56	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:19:17