

#126778#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Кошевого 60-66, г. Калининград

4113

5052

ВКТ-7

00153892

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,708	1,065	62,32	43,15	61,37	42,73	18,64	24	0	0	57,6	42,8	14,79	0,7	0,7	5,5
25.03.2025	1,893	1,286	65,62	42,81	64,62	42,37	22,25	24	0	0	57,8	43,6	14,27	0,7	0,7	4,4
26.03.2025	1,737	1,109	63,05	43,22	62,05	42,77	19,28	24	0	0	57,9	43,5	14,46	0,7	0,7	6,9
27.03.2025	1,662	1,029	61,5	43,05	60,56	42,6	17,96	24	0	0	57,9	43,3	14,59	0,7	0,7	5,7
28.03.2025	1,712	1,088	62,03	42,85	61,03	42,39	18,64	24	0	0	58,6	43,9	14,64	0,7	0,7	8,9
29.03.2025	1,778	1,157	63,31	42,77	62,32	42,29	20,03	24	0	0	58,2	43,7	14,47	0,7	0,7	9,9
30.03.2025	1,821	1,23	64,85	42,71	63,9	42,24	21,66	24	0	0	57,4	43,8	13,63	0,7	0,7	6,8
31.03.2025	1,791	1,186	63,78	42,64	62,81	42,2	20,61	24	0	0	57,9	43,8	14,08	0,7	0,7	5,9
01.04.2025	1,691	1,075	61,9	42,65	60,93	42,21	18,72	24	0	0	57,9	43,5	14,39	0,7	0,7	-
02.04.2025	1,677	1,07	61,68	42,62	60,73	42,19	18,54	24	0	0	58	43,7	14,27	0,7	0,7	-
03.04.2025	1,629	1,012	60,44	42,55	59,47	42,1	17,37	24	0	0	58,7	44,1	14,55	0,7	0,7	-
04.04.2025	1,583	0,966	59,56	42,54	58,63	42,06	16,57	24	0	0	58,6	44,1	14,52	0,7	0,7	-
05.04.2025	1,706	1,1	62,22	42,29	61,29	41,92	19,37	24	0	0	57,2	43	14,17	0,7	0,7	-
06.04.2025	1,717	1,121	63,09	42,1	62,18	41,8	20,38	24	0	0	55,9	42,1	13,79	0,7	0,7	-
07.04.2025	1,639	1,028	60,49	42,02	59,6	41,61	17,99	24	0	0	57,4	42,8	14,59	0,7	0,7	-
08.04.2025	1,718	1,111	62,17	41,98	61,21	41,61	19,6	24	0	0	57,2	42,8	14,36	0,7	0,7	-
09.04.2025	1,641	1,027	60,64	42,03	59,72	41,66	18,06	24	0	0	57,3	42,8	14,54	0,7	0,7	-
10.04.2025	1,609	1,099	52,91	33,91	52,04	33,59	18,45	24	0	0	59,7	44,6	15,13	0,7	0,7	-
11.04.2025	1,678	1,024	58,45	41,36	57,47	40,88	16,59	24	0	0	61,5	45,3	16,14	0,7	0,7	-
12.04.2025	1,808	1,156	60,28	40,96	59,26	40,5	18,76	24	0	0	61,6	45,4	16,12	0,7	0,7	-
13.04.2025	1,86	1,224	61,32	40,93	60,27	40,47	19,8	24	0	0	61,6	45,9	15,74	0,7	0,7	-
14.04.2025	1,652	1,019	58	40,99	57	40,51	16,49	24	0	0	61,6	46	15,62	0,7	0,7	-
15.04.2025	1,403	0,941	59,51	41,16	58,72	40,8	17,92	24	0	0	51,6	39,8	11,79	0,7	0,7	-
16.04.2025	1,725	1,09	59,89	41,63	58,86	41,15	17,71	24	0	0	61,5	46	15,48	0,7	0,7	-
17.04.2025	1,64	1,014	58,72	41,8	57,7	41,32	16,38	24	0	0	61,5	46,2	15,3	0,7	0,7	-
18.04.2025	1,594	0,98	58,03	41,62	57,04	41,14	15,9	24	0	0	61,5	46,6	14,93	0,7	0,7	-
19.04.2025	1,682	1,046	59,24	41,71	58,22	41,23	16,99	24	0	0	61,6	46	15,5	0,7	0,7	-
20.04.2025	1,707	1,07	59,5	41,62	58,47	41,14	17,33	24	0	0	61,5	45,9	15,65	0,7	0,7	-
21.04.2025	1,598	0,933	57,36	41,68	56,39	41,2	15,19	24	0	0	61,4	45,3	16,19	0,7	0,7	-
22.04.2025	1,913	1,262	62,36	41,33	61,3	40,86	20,44	24	0	0	61,5	45,5	16,08	0,7	0,7	-
23.04.2025	1,806	1,147	60,76	41,57	59,71	41,09	18,62	24	0	0	61,5	45,4	16,09	0,7	0,7	-
Итого:	52,778	0	1884,98	1296,25	1854,87	1282,63	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	52,778															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	310,217	11010,21	7301,63	10848,46	7237,94
23.04.2025	362,995	12895,19	8597,88	12703,33	8520,57

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 7:42:56