

#24106#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 30.04.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Кошевого 60-66, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 5051
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00153892
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	3,882	0	363,54	359,53	0	358,96	356,69	0	0	24	0	0	51,9	41,1	10,84	0,7	0,7	4
25.04.2021	3,766	0	362,22	358,14	0	357,78	355,37	0	0	24	0	0	51,3	40,7	10,56	0,7	0,7	3,7
26.04.2021	4,039	0	363,07	359,49	0	358,38	356,58	0	0	24	0	0	52,8	41,5	11,29	0,7	0,7	2,9
27.04.2021	3,91	0	362,74	359,43	0	358,2	356,61	0	0	24	0	0	51,9	41	10,94	0,7	0,7	4,1
28.04.2021	3,64	0	362,67	359,2	0	358,39	356,48	0	0	24	0	0	50,4	40,2	10,18	0,7	0,7	6,7
29.04.2021	3,219	0	361,49	358,57	0	357,57	356,04	0	0	24	0	0	48	39	9,02	0,7	0,7	9,3
30.04.2021	0,982	0	135,06	134	0	133,86	133,19	0	0	24	0	0	43,7	36,3	7,35	0,7	0,7	-
Итого:	23,438	0	2310,79	2288,36	0	2283,14	2270,96	0	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,438																	

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.04.2021	864,409	76867,31	75744,38	0	75831,79	75110,8	0
30.04.2021	887,847	79178,1	78032,74	0	78114,93	77381,76	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 11.05.2021 14:26:29
