

#24105#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 22.05.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Кошевого 60-66, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 5052
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00153892
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	1,93	1,319	66,76	43,46	65,72	42,98	22,74	24	0	0	58,2	44	14,11	0,7	0,7	4
25.04.2021	1,937	1,334	67,24	43,11	66,23	42,66	23,57	24	0	0	57,4	43,7	13,67	0,7	0,7	3,7
26.04.2021	1,782	1,151	63,97	43,53	62,99	43,07	19,92	24	0	0	58,1	43,6	14,54	0,7	0,7	2,9
27.04.2021	1,787	1,149	63,94	43,65	62,96	43,2	19,76	24	0	0	58,5	43,8	14,61	0,7	0,7	4,1
28.04.2021	1,84	1,208	64,53	43,26	63,52	42,8	20,72	24	0	0	58,5	43,8	14,67	0,7	0,7	6,7
29.04.2021	1,99	1,38	67,32	42,46	66,3	42,03	24,27	24	0	0	57,7	43,7	13,97	0,7	0,7	9,3
30.04.2021	1,607	1,107	65,11	42,89	64,3	42,58	21,72	24	0	0	51,7	40,3	11,39	0,7	0,7	7
01.05.2021	1,866	1,283	66,39	42,38	65,46	42,05	23,41	24	0	0	55,4	42	13,47	0,7	0,7	7,3
02.05.2021	1,777	1,155	64,36	42,85	63,45	42,53	20,92	24	0	0	55,9	41,6	14,29	0,7	0,7	6,2
03.05.2021	1,904	1,321	67,52	42,06	66,6	41,75	24,85	24	0	0	54,2	41	13,29	0,7	0,7	5,8
04.05.2021	1,727	1,107	63,39	42,88	62,47	42,56	19,91	24	0	0	55,8	41,3	14,44	0,7	0,7	9,6
05.05.2021	1,911	1,297	66,27	42,47	65,3	42,12	23,18	24	0	0	56,4	42	14,39	0,7	0,7	10,4
06.05.2021	1,934	1,311	66,63	42,43	65,67	42,13	23,54	24	0	0	56,1	41,6	14,55	0,7	0,7	6,9
07.05.2021	1,875	1,247	65,32	42,28	64,35	41,99	22,36	24	0	0	56,2	41,6	14,67	0,7	0,7	6,9
08.05.2021	1,991	1,377	67,47	42,07	66,52	41,76	24,76	24	0	0	56,1	41,7	14,42	0,7	0,7	6,3
09.05.2021	1,785	1,152	63,64	42,49	62,69	42,15	20,54	24	0	0	56,6	41,8	14,79	0,7	0,7	11,1
10.05.2021	2,017	1,435	68,42	41,76	67,44	41,41	26,03	24	0	0	55,9	42,3	13,58	0,7	0,7	17,8
11.05.2021	1,795	1,188	64,04	42,61	63,08	42,21	20,87	24	0	0	57,1	42,8	14,3	0,7	0,7	19,7
12.05.2021	1,949	1,338	68,23	44,38	67,19	43,94	23,25	24	0	0	57,9	44,2	13,7	0,7	0,7	19,2
13.05.2021	1,757	1,147	63,03	42,63	62,05	42,17	19,88	24	0	0	58,2	43,9	14,29	0,7	0,7	9,9
14.05.2021	1,685	1,071	61,71	42,71	60,76	42,27	18,49	24	0	0	58,3	43,9	14,38	0,7	0,7	10,6
15.05.2021	1,785	1,191	63,46	42,18	62,51	41,73	20,78	24	0	0	57,8	43,8	13,98	0,7	0,7	10
16.05.2021	1,86	1,274	65,27	41,93	64,31	41,54	22,77	24	0	0	56,8	43,2	13,63	0,7	0,7	12,5
17.05.2021	1,815	1,201	63,86	42,6	62,89	42,15	20,74	24	0	0	58,2	43,7	14,42	0,7	0,7	14,5
18.05.2021	1,732	1,124	62,35	42,43	61,35	41,98	19,37	24	0	0	58,2	43,9	14,38	0,7	0,7	11,4
19.05.2021	1,744	1,129	62,17	42,13	61,2	41,69	19,51	24	0	0	58,2	43,7	14,54	0,7	0,7	10,4
20.05.2021	1,826	1,212	63,54	41,99	62,57	41,56	21,01	24	0	0	58,1	43,5	14,58	0,7	0,7	-
21.05.2021	1,864	1,252	63,86	41,86	62,86	41,43	21,43	24	0	0	58,4	43,6	14,78	0,7	0,7	14
22.05.2021	1,89	1,298	64,89	41,72	63,91	41,3	22,61	24	0	0	57,7	43,6	14,18	0,7	0,7	-
Итого:	53,362	0	1884,69	1235,2	1856,65	1223,74	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	53,362															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	416,342	13902,66	8802,84	13690,33	8724,55
22.05.2021	469,704	15787,35	10038,04	15546,98	9948,29

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2021 15:40:54