

#24107#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.05.2021 по 21.06.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Кошевого 60-66, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 5052
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00153892
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.05.2021	1,896	1,307	65,24	41,54	64,27	41,15	23,12	24	0	0	57,2	43,3	13,96	0,7	0,7	-
24.05.2021	1,746	1,122	65,71	45,91	64,71	45,47	19,24	24	0	0	58,4	44,7	13,67	0,7	0,7	16
25.05.2021	1,8	1,144	64,16	44,23	63,1	43,75	19,35	24	0	0	59,4	44,6	14,82	0,7	0,7	-
26.05.2021	1,769	1,141	61,98	41,96	60,99	41,5	19,49	24	0	0	58,8	43,7	15,06	0,7	0,7	-
27.05.2021	1,875	1,272	64,1	41,4	63,13	40,98	22,15	24	0	0	57,9	43,5	14,42	0,7	0,7	-
28.05.2021	1,791	1,194	63,22	41,76	62,27	41,4	20,87	24	0	0	57,3	43	14,35	0,7	0,7	11
29.05.2021	1,783	1,2	63,47	41,66	62,54	41,33	21,21	24	0	0	56,8	42,8	13,99	0,7	0,7	12,3
30.05.2021	1,856	1,281	64,95	41,36	64	41,07	22,93	24	0	0	56,4	42,7	13,69	0,7	0,7	-
31.05.2021	1,75	1,164	62,79	41,65	61,84	41,29	20,55	24	0	0	56,9	42,9	14,05	0,7	0,7	16
01.06.2021	1,716	1,128	62,11	41,76	61,16	41,41	19,75	24	0	0	57,1	43	14,16	0,7	0,7	-
02.06.2021	1,747	1,169	62,53	41,42	61,58	41,02	20,56	24	0	0	57,2	43,3	13,89	0,7	0,7	-
03.06.2021	1,788	1,211	63,38	41,62	62,42	41,22	21,2	24	0	0	57,2	43,3	13,92	0,7	0,7	15
04.06.2021	1,713	1,128	62,05	41,89	61,11	41,44	19,67	24	0	0	57,6	43,6	13,95	0,7	0,7	-
05.06.2021	1,616	1,046	60,51	41,74	59,6	41,29	18,31	24	0	0	57,4	43,8	13,65	0,7	0,7	13,4
06.06.2021	1,728	1,168	62,24	41,26	61,29	40,79	20,5	24	0	0	57,6	44,2	13,38	0,7	0,7	22
07.06.2021	1,674	1,11	61,1	41,44	60,13	40,97	19,16	24	0	0	58,1	44,4	13,66	0,7	0,7	-
08.06.2021	1,77	1,199	61,98	41,3	60,99	40,82	20,17	24	0	0	59,4	45,4	14,01	0,7	0,7	18,8
09.06.2021	1,667	1,088	60,17	41,33	59,2	40,85	18,35	24	0	0	59,5	45,4	14,09	0,7	0,7	21
10.06.2021	1,72	1,149	61,14	41,21	60,14	40,73	19,41	24	0	0	59,3	45,4	13,97	0,7	0,7	-
11.06.2021	1,722	1,143	61,07	41,3	60,07	40,82	19,25	24	0	0	59,4	45,3	14,08	0,7	0,7	-
12.06.2021	1,627	1,041	59,76	41,66	58,8	41,18	17,62	24	0	0	59,3	45,1	14,18	0,7	0,7	-
13.06.2021	1,663	1,076	60,27	41,45	59,33	40,97	18,36	24	0	0	58,8	44,6	14,18	0,7	0,7	-
14.06.2021	1,782	1,206	62,23	41,14	61,26	40,66	20,6	24	0	0	58,7	44,7	14,02	0,7	0,7	-
15.06.2021	1,66	1,064	59,7	41,25	58,74	40,77	17,97	24	0	0	59,2	44,7	14,52	0,7	0,7	-
16.06.2021	1,723	1,131	60,74	41,12	59,79	40,64	19,15	24	0	0	59,3	44,8	14,47	0,7	0,7	-
17.06.2021	1,65	1,061	59,53	41,17	58,55	40,69	17,86	24	0	0	59,3	44,8	14,52	0,7	0,7	-
18.06.2021	1,646	1,06	59,52	41,37	58,55	40,89	17,66	24	0	0	60	45,6	14,36	0,7	0,7	-
19.06.2021	1,549	0,966	58,08	41,61	57,12	41,13	15,99	24	0	0	60,4	46,2	14,18	0,7	0,7	-
20.06.2021	1,559	0,99	58,4	41,58	57,44	41,1	16,34	24	0	0	60,6	46,8	13,78	0,7	0,7	-
21.06.2021	1,469	0,915	56,97	41,4	56,02	40,94	15,08	24	0	0	60,6	47,1	13,54	0,7	0,7	-
Итого:	51,455	0	1849,1	1251,49	1820,14	1238,27	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	51,455															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.05.2021	469,704	15787,35	10038,04	15546,98	9948,29
21.06.2021	521,159	17636,45	11289,53	17367,12	11186,56

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.06.2021 8:42:13