

#134106#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Кошевого 60-66, г. Калининград
4113
5052
ВКТ-7
00153892
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	1,633	0,961	72,42	54,26	71,39	53,78	17,61	24	0	0	55,2	42,9	12,29	0,7	0,7	-
25.05.2025	1,714	1,073	74,51	54,12	73,46	53,64	19,82	24	0	0	54,8	43,1	11,71	0,7	0,7	-
26.05.2025	1,536	0,884	71,08	54,38	70,08	53,9	16,18	24	0	0	55,1	43,2	11,92	0,7	0,7	-
27.05.2025	1,522	0,868	70,55	54,29	69,52	53,81	15,71	24	0	0	55,5	43,4	12,08	0,7	0,7	-
28.05.2025	1,604	0,949	71,67	54,03	70,61	53,55	17,06	24	0	0	56,1	44,1	12,03	0,7	0,7	-
29.05.2025	1,343	0,769	62,28	48,28	61,34	47,82	13,52	24	0	0	57,1	45,1	11,98	0,7	0,7	-
30.05.2025	1,333	0,811	57,86	43,14	56,97	42,75	14,22	24	0	0	57,9	46	11,92	0,7	0,7	-
31.05.2025	1,542	0,841	71,48	56,42	70,35	55,87	14,48	24	0	0	58,6	46,2	12,39	0,7	0,7	-
01.06.2025	1,798	1,144	75,2	54,59	74,06	54,11	19,95	24	0	0	57,9	46	11,9	0,7	0,7	-
02.06.2025	1,482	0,878	63,51	47,38	62,55	46,97	15,58	24	0	0	57	44,4	12,63	0,7	0,7	-
03.06.2025	1,666	0,969	72,14	54,73	71,01	54,25	16,76	24	0	0	58,5	45,9	12,61	0,7	0,7	-
04.06.2025	0,75	0,459	49,17	37,86	48,69	37,61	11,08	24	0	0	45,2	38,5	6,71	0,7	0,7	-
05.06.2025	0,14	0,132	8,54	3,64	8,54	3,64	4,9	24	0	0	26,6	23,7	2,95	0,7	0,7	-
06.06.2025	0,015	0,014	1,42	0,9	1,42	0,9	0,52	24	0	0	21,7	20,9	0,85	0,7	0,7	-
07.06.2025	0	0	0	0,26	0	0,26	-0,26	24	0	0	19,4	19	0,44	0,7	0,7	-
08.06.2025	0	0	0	0,17	0	0,17	-0,17	24	0	0	19,1	18,8	0,36	0,7	0,7	-
09.06.2025	0,024	0,024	1,53	0,45	1,53	0,45	1,08	24	0	0	19,3	17,7	1,53	0,7	0,7	-
10.06.2025	0,117	0,116	6,73	0,53	6,73	0,53	6,2	24	0	0	18,4	17,8	0,59	0,7	0,7	-
11.06.2025	0,077	0,077	4,6	0,46	4,6	0,46	4,14	24	0	0	18,1	18,2	-0,05	0,7	0,7	-
12.06.2025	0,051	0,051	2,79	0,01	2,79	0,01	2,78	24	0	0	17,9	16,4	1,45	0,7	0,7	-
13.06.2025	0,039	0,039	2,13	0	2,13	0	2,13	24	0	0	17,7	16,4	1,32	0,7	0,7	-
14.06.2025	0,051	0,051	2,85	0,01	2,85	0,01	2,84	24	0	0	17,9	16,4	1,42	0,7	0,7	-
15.06.2025	0,048	0,048	2,64	0,01	2,64	0,01	2,63	23	1	1	17,9	17,1	0,84	0,7	0,7	-
16.06.2025	0,071	0,079	28,44	24,3	28,44	24,3	4,14	24	0	0	19,8	20,2	-0,46	0,7	0,7	-
17.06.2025	1,099	0,88	69,56	50,42	69,11	50,24	18,87	24	0	0	36,6	28,6	8,07	0,7	0,7	-
18.06.2025	1,649	0,989	65,69	48,3	64,64	47,82	16,82	24	0	0	58,9	45	13,81	0,7	0,7	-
19.06.2025	1,618	0,949	63,19	46,54	62,16	46,06	16,1	24	0	0	59,3	44,8	14,45	0,7	0,7	-
20.06.2025	1,655	1,001	63,68	46,22	62,65	45,74	16,91	24	0	0	59,4	45,2	14,23	0,7	0,7	-
21.06.2025	1,629	0,983	63,35	46,18	62,33	45,7	16,63	24	0	0	59,3	45,2	14,12	0,7	0,7	-
22.06.2025	1,667	1,023	64,22	46,23	63,2	45,75	17,45	24	0	0	59	45,1	13,87	0,7	0,7	-
23.06.2025	1,617	0,953	62,93	46,39	61,91	45,91	16	24	0	0	59,5	45	14,52	0,7	0,7	-
Итого:	29,49	0	1326,16	974,5	1307,7	966,02	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,49															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	416,037	14931,32	10089,12	14706,68	9997,47
23.06.2025	445,527	16257,48	11063,62	16014,38	10963,49

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 13:05:59