

#90852#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Кошевого 60-66, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 5052
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00153892
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	1,702	1,01	68,15	50,55	67,04	50,07	16,97	24	0	0	59,6	45,8	13,78	0,7	0,7	-
25.06.2024	1,655	0,968	67,65	50,71	66,56	50,23	16,33	24	0	0	59,4	45,9	13,58	0,7	0,7	-
26.06.2024	1,572	0,907	66,61	50,73	65,53	50,25	15,28	24	0	0	59,6	46,4	13,16	0,7	0,7	-
27.06.2024	1,609	0,952	67,3	50,84	66,2	50,36	15,84	24	0	0	60	47	13,08	0,7	0,7	-
28.06.2024	1,502	0,851	65,87	51,21	64,78	50,71	14,07	24	0	0	60,2	47,3	12,94	0,7	0,7	-
29.06.2024	1,535	0,888	65,67	50,3	64,56	49,82	14,74	24	0	0	60,1	47	13,07	0,7	0,7	-
30.06.2024	1,463	0,814	64,46	50,21	63,38	49,73	13,65	24	0	0	59,8	46,8	12,99	0,7	0,7	-
01.07.2024	1,256	0,773	51,67	38,32	50,8	37,94	12,86	24	0	0	59,9	47,2	12,76	0,7	0,7	-
02.07.2024	1,386	0,781	66,8	53,31	65,7	52,73	12,97	24	0	0	59,9	48,4	11,58	0,7	0,7	-
03.07.2024	1,521	0,825	69,95	55,6	68,81	55,12	13,69	24	0	0	59,9	47,1	12,77	0,7	0,7	-
04.07.2024	1,591	0,867	70,65	55,57	69,49	55,09	14,4	24	0	0	59,9	46,7	13,22	0,7	0,7	-
05.07.2024	1,529	0,783	69,34	55,61	68,17	55,13	13,04	24	0	0	60	46,5	13,53	0,7	0,7	-
06.07.2024	1,485	0,752	68,72	55,56	67,58	55,08	12,5	24	0	0	59,8	46,5	13,37	0,7	0,7	-
07.07.2024	1,572	0,865	70,3	55,15	69,15	54,67	14,48	24	0	0	59,6	46,6	12,98	0,7	0,7	-
08.07.2024	1,549	0,829	69,8	55,22	68,66	54,74	13,92	24	0	0	59,8	46,8	13,09	0,7	0,7	-
09.07.2024	1,569	0,862	70,09	55,12	68,94	54,64	14,3	24	0	0	60,1	47	13,02	0,7	0,7	-
10.07.2024	1,502	0,852	67,25	52,52	66,12	52,04	14,08	24	0	0	60,2	47,6	12,6	0,7	0,7	-
11.07.2024	1,486	0,804	68,2	54,25	67,06	53,77	13,29	24	0	0	60,3	47,6	12,72	0,7	0,7	-
12.07.2024	1,38	0,651	73,13	61,87	71,89	61,22	10,67	24	0	0	60,5	48,4	12,03	0,7	0,7	-
13.07.2024	1,436	0,733	67,11	54,39	65,98	53,91	12,07	24	0	0	60,4	47,3	13,11	0,7	0,7	-
14.07.2024	1,574	0,895	69,06	53,53	67,92	53,05	14,87	24	0	0	60,2	47,4	12,82	0,7	0,7	-
15.07.2024	1,772	1,125	70,85	51,56	69,65	51,08	18,57	24	0	0	60,4	47,8	12,7	0,7	0,7	-
16.07.2024	1,322	0,629	66,02	55,02	64,92	54,54	10,38	24	0	0	60,3	47,4	12,81	0,7	0,7	-
17.07.2024	1,274	0,532	73,81	64,44	72,54	63,75	8,79	24	0	0	60,5	48,8	11,67	0,7	0,7	-
18.07.2024	1,228	0,487	70,76	62,3	69,6	61,58	8,02	24	0	0	60,4	48,2	12,12	0,7	0,7	-
19.07.2024	1,331	0,604	67,49	56,9	66,32	56,37	9,95	24	0	0	60,4	47,4	12,95	0,7	0,7	-
20.07.2024	1,382	0,668	66,91	55,23	65,77	54,75	11,02	24	0	0	60,3	47,2	13,13	0,7	0,7	-
21.07.2024	1,4	0,7	67,11	54,84	65,99	54,36	11,63	24	0	0	60,1	47,2	12,92	0,7	0,7	-
22.07.2024	1,397	0,707	66,95	54,64	65,83	54,16	11,67	24	0	0	60,3	47,4	12,85	0,7	0,7	-
23.07.2024	1,374	0,678	66,38	54,54	65,26	54,06	11,2	24	0	0	60,2	47,3	12,96	0,7	0,7	-
Итого:	44,354	0	2034,06	1620,04	2000,2	1604,95	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	44,354															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2024	2345,976	78900,27	50264,41	77695,56	49831,33
23.07.2024	2390,33	80934,33	51884,45	79695,76	51436,28

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2024 10:40:06