

#24103#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 23.08.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
 Адрес потребителя Кошевого 60-66, г. Калининград  
 Номер абонента 4113  
 Порядковый номер 5052  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00153892  
 Номер системы 2

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dM1,<br>т | dM2, т  | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td    | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.07.2021 | 1,455       | 0,806        | 59,18      | 45,51      | 58,18     | 45,03   | 13,15     | 24          | 0          | 0      | 61,2      | 46,8      | 14,45 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 25.07.2021 | 1,445       | 0,805        | 59,11      | 45,41      | 58,12     | 44,93   | 13,19     | 24          | 0          | 0      | 60,9      | 46,7      | 14,25 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 26.07.2021 | 1,447       | 0,817        | 59,03      | 45,14      | 58,05     | 44,66   | 13,39     | 24          | 0          | 0      | 61        | 46,9      | 14,1  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 27.07.2021 | 1,37        | 0,753        | 57,7       | 44,94      | 56,74     | 44,46   | 12,28     | 24          | 0          | 0      | 61,2      | 47,2      | 14,01 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 28.07.2021 | 1,419       | 0,804        | 58,56      | 44,94      | 57,59     | 44,46   | 13,13     | 24          | 0          | 0      | 61,2      | 47,3      | 13,85 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 29.07.2021 | 1,34        | 0,714        | 57,37      | 45,23      | 56,4      | 44,75   | 11,65     | 24          | 0          | 0      | 61,2      | 47,2      | 13,97 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 30.07.2021 | 1,409       | 0,781        | 58,36      | 45,04      | 57,4      | 44,56   | 12,84     | 24          | 0          | 0      | 60,8      | 46,7      | 14,09 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 31.07.2021 | 1,473       | 0,85         | 59,26      | 44,83      | 58,26     | 44,35   | 13,91     | 24          | 0          | 0      | 61        | 46,8      | 14,13 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 01.08.2021 | 1,525       | 0,901        | 60,02      | 44,64      | 59        | 44,16   | 14,84     | 24          | 0          | 0      | 60,7      | 46,5      | 14,14 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 02.08.2021 | 1,467       | 0,827        | 58,82      | 44,69      | 57,86     | 44,21   | 13,65     | 24          | 0          | 0      | 60,6      | 46,2      | 14,46 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 03.08.2021 | 1,49        | 0,85         | 59,3       | 44,77      | 58,31     | 44,29   | 14,02     | 24          | 0          | 0      | 60,5      | 46        | 14,5  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 04.08.2021 | 1,488       | 0,837        | 59,03      | 44,73      | 58,04     | 44,25   | 13,79     | 24          | 0          | 0      | 60,8      | 46        | 14,73 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 05.08.2021 | 1,375       | 0,877        | 51,1       | 35,83      | 50,29     | 35,45   | 14,84     | 24          | 0          | 0      | 59,8      | 46        | 13,83 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 06.08.2021 | 1,461       | 0,837        | 58,49      | 44,11      | 57,54     | 43,63   | 13,91     | 24          | 0          | 0      | 60,2      | 45,8      | 14,36 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 07.08.2021 | 1,552       | 0,935        | 60,01      | 43,87      | 59,05     | 43,39   | 15,66     | 24          | 0          | 0      | 59,8      | 45,6      | 14,2  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 08.08.2021 | 1,469       | 0,853        | 58,39      | 43,64      | 57,42     | 43,16   | 14,26     | 24          | 0          | 0      | 60        | 45,8      | 14,18 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 09.08.2021 | 1,571       | 0,941        | 59,46      | 43,45      | 58,48     | 42,97   | 15,51     | 24          | 0          | 0      | 60,5      | 45,8      | 14,69 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 10.08.2021 | 1,636       | 1,019        | 60,14      | 42,6       | 59,14     | 42,12   | 17,02     | 24          | 0          | 0      | 60        | 45,4      | 14,64 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 11.08.2021 | 1,502       | 0,858        | 58         | 43,32      | 57,04     | 42,84   | 14,2      | 24          | 0          | 0      | 60,4      | 45,4      | 15,03 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 12.08.2021 | 1,611       | 0,976        | 59,24      | 42,55      | 58,25     | 42,07   | 16,18     | 24          | 0          | 0      | 60,5      | 45,5      | 15,01 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 13.08.2021 | 1,509       | 0,882        | 57,78      | 42,74      | 56,81     | 42,26   | 14,55     | 24          | 0          | 0      | 60,5      | 45,6      | 14,87 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 14.08.2021 | 1,505       | 0,886        | 58,01      | 42,87      | 57,05     | 42,39   | 14,66     | 24          | 0          | 0      | 60,3      | 45,6      | 14,66 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 15.08.2021 | 1,631       | 1,022        | 60,24      | 42,68      | 59,27     | 42,2    | 17,07     | 24          | 0          | 0      | 59,9      | 45,5      | 14,41 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 16.08.2021 | 1,475       | 0,857        | 57,36      | 42,66      | 56,4      | 42,18   | 14,22     | 24          | 0          | 0      | 60,2      | 45,6      | 14,67 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 17.08.2021 | 1,483       | 0,858        | 57,26      | 42,55      | 56,3      | 42,07   | 14,23     | 24          | 0          | 0      | 60,2      | 45,2      | 14,94 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 18.08.2021 | 1,613       | 0,995        | 59,73      | 42,49      | 58,8      | 42,01   | 16,79     | 24          | 0          | 0      | 59,4      | 44,7      | 14,66 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 19.08.2021 | 1,597       | 0,97         | 60,48      | 43,47      | 59,51     | 42,99   | 16,52     | 24          | 0          | 0      | 59        | 44,5      | 14,5  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 20.08.2021 | 1,586       | 0,95         | 58,97      | 42,55      | 58,01     | 42,07   | 15,94     | 24          | 0          | 0      | 59,7      | 44,6      | 15,07 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 21.08.2021 | 1,591       | 0,952        | 59,37      | 42,86      | 58,43     | 42,38   | 16,05     | 24          | 0          | 0      | 59,6      | 44,7      | 14,93 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 22.08.2021 | 1,594       | 0,957        | 58,93      | 42,4       | 57,99     | 41,92   | 16,07     | 24          | 0          | 0      | 59,7      | 44,5      | 15,16 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 23.08.2021 | 1,544       | 0,899        | 56,41      | 40,94      | 55,47     | 40,47   | 15        | 24          | 0          | 0      | 60        | 44,2      | 15,83 | 0,7        | 0,7        | -              |
| Итого:     | 46,633      | 0            | 1815,11    | 1347,45    | 1785,2    | 1332,68 | 0         | 744         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0     | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 46,633      |              |            |            |           |         |           |             |            |        |           |           |       |            |            |                |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.07.2021 | 548,574  | 18763,19 | 12121,53 | 18476,13 | 12010,01 |
| 23.08.2021 | 595,207  | 20578,3  | 13468,98 | 20261,33 | 13342,69 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.08.2021 16:56:51