

# #24108#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Кошевого 60-66, г. Калининград  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 5052  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00153892  
Номер системы 2

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	1,647	1,022	57,9	40,26	56,96	39,84	17,12	24	0	0	59,7	44,1	15,64	0,7	0,7	-
25.08.2021	1,601	0,978	57,11	40,17	56,17	39,77	16,4	24	0	0	59,6	44	15,66	0,7	0,7	-
26.08.2021	1,591	0,964	56,72	39,98	55,77	39,61	16,16	24	0	0	59,6	43,9	15,76	0,7	0,7	-
27.08.2021	1,565	0,942	56,28	39,93	55,35	39,59	15,76	24	0	0	59,7	43,8	15,84	0,7	0,7	-
28.08.2021	1,681	1,073	58,11	39,58	57,16	39,19	17,97	24	0	0	59,8	44,3	15,49	0,7	0,7	-
29.08.2021	1,684	1,092	58,59	39,31	57,64	39,01	18,63	24	0	0	58,9	43,8	15,04	0,7	0,7	-
30.08.2021	1,572	0,957	56,14	39,46	55,23	39,15	16,08	24	0	0	59,5	43,7	15,75	0,7	0,7	-
31.08.2021	1,689	1,079	58,23	39,39	57,29	39,07	18,22	24	0	0	59,3	43,8	15,53	0,7	0,7	-
01.09.2021	1,68	1,072	57,59	38,86	56,66	38,58	18,08	24	0	0	59,4	43,6	15,73	0,7	0,7	-
02.09.2021	1,623	1,011	56,71	38,89	55,78	38,64	17,14	24	0	0	59,1	43,2	15,85	0,7	0,7	-
03.09.2021	1,654	1,026	57,71	39,75	56,78	39,44	17,34	24	0	0	59,3	43,5	15,85	0,7	0,7	-
04.09.2021	1,734	1,117	59,24	39,46	58,29	39,21	19,08	24	0	0	58,8	43,2	15,58	0,7	0,7	-
05.09.2021	1,728	1,123	58,43	38,36	57,5	38,12	19,38	24	0	0	58,2	42,6	15,7	0,7	0,7	-
06.09.2021	1,664	1,042	56,89	38,54	55,98	38,3	17,68	24	0	0	58,8	42,6	16,25	0,7	0,7	-
07.09.2021	1,624	0,991	56,75	39,36	55,81	39,09	16,72	24	0	0	59,3	43,1	16,19	0,7	0,7	-
08.09.2021	1,624	1,016	56,27	38,42	55,35	38,17	17,18	24	0	0	59,1	43,1	15,97	0,7	0,7	-
09.09.2021	1,571	0,972	55,32	38,26	54,43	38	16,43	24	0	0	59,1	43,4	15,76	0,7	0,7	-
10.09.2021	1,595	0,989	55,61	38,41	54,72	38,14	16,58	24	0	0	59,5	43,6	15,87	0,7	0,7	-
11.09.2021	1,698	1,115	57,68	38,32	56,74	38,03	18,71	24	0	0	59,6	44,2	15,36	0,7	0,7	-
12.09.2021	1,665	1,084	57,45	38,27	56,55	38,01	18,54	24	0	0	59	43,9	15,05	0,7	0,7	-
13.09.2021	1,604	1,007	55,7	38,17	54,79	37,91	16,88	24	0	0	59,6	43,8	15,81	0,7	0,7	-
14.09.2021	1,636	1,039	56,02	37,92	55,1	37,68	17,42	24	0	0	59,6	43,7	15,9	0,7	0,7	-
15.09.2021	1,615	1,011	55,68	38,02	54,75	37,77	16,98	24	0	0	59,5	43,6	15,96	0,7	0,7	-
16.09.2021	1,647	1,043	55,96	37,72	55,05	37,48	17,57	24	0	0	59,2	43,1	16,18	0,7	0,7	-
17.09.2021	1,531	0,917	54,02	37,93	53,12	37,69	15,43	24	0	0	59,3	43	16,34	0,7	0,7	-
18.09.2021	1,741	1,135	57,43	37,38	56,52	37,14	19,38	24	0	0	58,5	42,2	16,35	0,7	0,7	-
19.09.2021	1,787	1,187	58,67	37,28	57,78	37,04	20,74	24	0	0	57,7	41,8	15,93	0,7	0,7	-
20.09.2021	1,739	1,118	56,98	37,22	56,09	36,98	19,11	24	0	0	58,5	41,8	16,74	0,7	0,7	-
21.09.2021	1,828	1,214	58,58	37,07	57,65	36,83	20,82	24	0	0	58,5	42	16,55	0,7	0,7	-
22.09.2021	1,08	0,764	57,28	37,29	56,81	37,06	19,75	24	0	0	40,8	33,4	7,43	0,7	0,7	-
23.09.2021	1,696	1,188	58,28	36,11	57,5	35,88	21,62	24	0	0	53	37,6	15,31	0,7	0,7	-
Итого:	50,794	0	1769,33	1195,09	1741,32	1186,42	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	50,794															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2021	595,207	20578,3	13468,98	20261,33	13342,69
23.09.2021	646,001	22347,63	14664,07	22002,65	14529,11

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.09.2021 20:32:39