

#148824#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Кошевого 60-66, г. Калининград

4113

5052

ВКТ-7

00153892

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	1,674	1,148	60,99	38,92	60,15	38,68	21,47	24	0	0	54,3	41,2	13,12	0,7	0,7	-
25.08.2025	0,514	0,37	38,43	27,11	38,2	26,99	11,21	24	0	0	35,2	30,8	4,43	0,7	0,7	-
26.08.2025	0,101	0,1	6,59	1,91	6,59	1,91	4,68	24	0	0	20,6	20,1	0,46	0,7	0,7	-
27.08.2025	0,068	0,068	4,25	1,06	4,25	1,06	3,19	24	0	0	19,8	18,8	0,97	0,7	0,7	-
28.08.2025	0,036	0,036	2,6	1,05	2,6	1,05	1,55	24	0	0	19,6	19,1	0,48	0,7	0,7	-
29.08.2025	0,057	0,057	3,87	1,14	3,87	1,14	2,73	24	0	0	19,8	19,7	0,09	0,7	0,7	-
30.08.2025	0,197	0,126	20,86	16,53	20,77	16,49	4,28	24	0	0	29,6	25,7	3,95	0,7	0,7	-
31.08.2025	1,656	1,153	67,14	44,95	66,24	44,56	21,68	24	0	0	53	41,7	11,32	0,7	0,7	-
01.09.2025	1,437	0,875	60,44	44,23	59,55	43,79	15,76	24	0	0	55,7	42,9	12,78	0,7	0,7	-
02.09.2025	1,426	0,988	54,17	35,86	53,41	35,52	17,89	24	0	0	55,6	43,5	12,14	0,7	0,7	-
03.09.2025	1,33	0,795	60,04	45	59,19	44,55	14,64	24	0	0	54,8	42,9	11,87	0,7	0,7	-
04.09.2025	1,431	0,876	60,69	44,68	59,79	44,2	15,59	24	0	0	56,5	44,1	12,42	0,7	0,7	-
05.09.2025	1,424	0,836	59,66	44,62	58,75	44,14	14,61	24	0	0	57,3	44	13,31	0,7	0,7	-
06.09.2025	1,438	0,86	59,99	44,48	59,09	44	15,09	24	0	0	57,2	44,1	13,09	0,7	0,7	-
07.09.2025	1,554	1,001	62,58	44,15	61,67	43,67	18	24	0	0	56,2	43,8	12,43	0,7	0,7	-
08.09.2025	1,496	0,92	60,95	44,32	60,03	43,84	16,19	24	0	0	57	43,9	13,08	0,7	0,7	-
09.09.2025	1,5	0,914	60,63	44,11	59,73	43,63	16,1	24	0	0	56,9	43,5	13,4	0,7	0,7	-
10.09.2025	1,418	0,824	59,7	44,72	58,81	44,28	14,53	24	0	0	56,9	43,5	13,38	0,7	0,7	-
11.09.2025	1,543	0,908	64,72	48,22	63,78	47,74	16,04	24	0	0	56,8	43,6	13,22	0,7	0,7	-
12.09.2025	1,495	0,861	63,65	47,92	62,71	47,44	15,27	24	0	0	56,6	43,3	13,28	0,7	0,7	-
13.09.2025	1,472	0,846	63,33	47,81	62,4	47,33	15,07	24	0	0	56,4	43,3	13,13	0,7	0,7	-
14.09.2025	1,59	0,993	66,21	47,67	65,26	47,19	18,07	24	0	0	55,4	43	12,49	0,7	0,7	-
15.09.2025	1,516	0,859	63,32	47,78	62,35	47,3	15,05	24	0	0	57,1	43,2	13,85	0,7	0,7	-
16.09.2025	1,648	0,982	65,01	47,5	64,01	47,02	16,99	24	0	0	58,1	43,9	14,13	0,7	0,7	-
17.09.2025	1,521	0,847	62,72	47,49	61,78	47,01	14,77	24	0	0	57,4	43,1	14,32	0,7	0,7	-
18.09.2025	1,573	0,912	63,71	47,25	62,75	46,77	15,98	24	0	0	57,1	43	14,13	0,7	0,7	-
19.09.2025	1,54	0,863	63,07	47,55	62,14	47,07	15,07	24	0	0	57,4	43	14,35	0,7	0,7	-
20.09.2025	1,548	0,882	63,9	48,02	62,93	47,54	15,39	24	0	0	57,5	43,5	13,95	0,7	0,7	-
21.09.2025	1,627	0,98	65,52	47,89	64,52	47,41	17,11	24	0	0	57,6	44	13,53	0,7	0,7	-
22.09.2025	1,511	0,85	63,2	47,93	62,25	47,45	14,8	24	0	0	57,7	43,8	13,9	0,7	0,7	-
23.09.2025	1,584	0,922	64,52	47,85	63,54	47,37	16,17	24	0	0	57,3	43,4	13,9	0,7	0,7	-
Итого:	38,925	0	1636,46	1189,72	1613,11	1178,14	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	38,925															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	536,612	19742,28	13602,84	19442,82	13476,2
23.09.2025	575,537	21378,74	14792,56	21055,93	14654,34

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 16:07:15