

#98092#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 27.09.2024 по 25.10.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК  
Кошевого 60-66, г. Калининград  
4113

Заводской номер счётчика 00153892	Показания прибора, Гкал 25.10.2024	Предыдущие показания, Гкал 27.09.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	55,089	0	55.089
Количество тепловой энергии, система 2	48,754	0,859	47.895

Подпись исполнителя



#98090#

Отчёт за период с 27.09.2024 по 25.10.2024.

Номер абонента 4113  
 Порядковый номер 5051  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00153892  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 28.10.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
28.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,2	22,2	-0,97	0,7	0,7
29.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,4	21,6	-1,12	0,7	0,7
30.09.2024	-	0	0	0,01	0,04	0	0,01	0,04	0	0	24	0	0	19,2	20,9	-1,67	0,7	0,7
01.10.2024	-	0	0	0,02	0,01	0	0,02	0,01	0	0	24	0	0	18,2	18,3	-0,11	0,7	0,7
02.10.2024	-	0	0	0,03	0,03	0	0,03	0,03	0	0	24	0	0	18,2	19,1	-0,96	0,7	0,7
03.10.2024	-	0	0	0	0,01	0	0	0,01	0	0	24	0	0	18	17,5	0,42	0,7	0,7
04.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18	17,6	0,37	0,7	0,7
05.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,9	17,6	0,28	0,7	0,7
06.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,6	17,5	0,14	0,7	0,7
07.10.2024	-	0	0	0,15	0,2	0	0,15	0,2	0	0	24	0	0	17,9	17,9	0,05	0,7	0,7
08.10.2024	-	1,096	0	183,1	182,29	0	181,25	180,91	0	0	24	0	0	46,1	40,1	6,04	0,7	0,7
09.10.2024	-	2,483	0	343,4	341,7	0	339,83	339,2	0	0	24	0	0	47	39,6	7,33	0,7	0,7
10.10.2024	-	2,579	0	323,11	321,2	0	319,8	318,99	0	0	22	2	1	47	38,9	8,08	0,7	0,7
11.10.2024	-	2,962	0	358,18	356,34	0	354,54	353,91	0	0	24	0	0	47	38,7	8,37	0,7	0,7
12.10.2024	-	3,231	0	357,85	355,71	0	353,96	353,18	0	0	24	0	0	48,5	39,3	9,15	0,7	0,7
13.10.2024	-	3,345	0	356,57	354,4	0	352,62	351,88	0	0	24	0	0	48,7	39,2	9,5	0,7	0,7
14.10.2024	-	3,233	0	358,04	355,85	0	354,33	353,4	0	0	24	0	0	47,5	38,4	9,15	0,7	0,7
15.10.2024	-	3,204	0	356,53	354,36	0	352,83	351,94	0	0	24	0	0	47,4	38,3	9,1	0,7	0,7
16.10.2024	-	3,558	0	358,19	355,86	0	354,07	353,25	0	0	24	0	0	49,6	39,6	10,07	0,7	0,7
17.10.2024	-	3,548	0	357,49	355,35	0	353,41	352,74	0	0	24	0	0	49,6	39,6	10,07	0,7	0,7
18.10.2024	-	3,41	0	356,52	354,77	0	352,57	352,22	0	0	24	0	0	48,8	39,2	9,69	0,7	0,7
19.10.2024	-	3,309	0	349,56	348,74	0	345,73	346,27	0	0	24	0	0	48,3	38,7	9,59	0,7	0,7
20.10.2024	-	3,349	0	346,26	345,74	0	342,4	343,25	0	0	24	0	0	48,8	39	9,8	0,7	0,7
21.10.2024	-	3,152	0	345	344,8	0	341,35	342,4	0	0	24	0	0	47,6	38,3	9,26	0,7	0,7
22.10.2024	-	3,141	0	345,03	344,94	0	341,27	342,54	0	0	24	0	0	48,2	39	9,23	0,7	0,7
23.10.2024	-	3,069	0	343,97	344,12	0	340,3	341,72	0	0	24	0	0	47,7	38,7	9,04	0,7	0,7
24.10.2024	-	3,054	0	342,44	342,68	0	338,84	340,3	0	0	24	0	0	47,3	38,2	9,04	0,7	0,7
25.10.2024	-	3,366	0	343,34	343,42	0	339,47	340,94	0	0	24	0	0	49	39,1	9,94	0,7	0,7
Итого:	-	55,089	0	6124,79	6102,56	0	6058,78	6059,33	0	0	670	2	-	37,52	31,86	5,67	0,7	0,7

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 670 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
27.09.2024	0	0	0	0	0	0	0
25.10.2024	55,089	6124,79	6102,56	0	6058,78	6059,33	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#98091#

Отчёт за период с 27.09.2024 по 25.10.2024.

Номер абонента 4113  
 Порядковый номер 5052  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00153892  
 Номер системы 2  
 Отчёт сформирован 28.10.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
28.09.2024	-	1,658	1,104	65,97	46,06	64,97	45,6	19,37	24	0	0	57,4	45,5	11,94	0,7	0,7
29.09.2024	-	1,698	1,187	66,9	45,17	65,92	44,69	21,23	24	0	0	56,6	45,5	11,1	0,7	0,7
30.09.2024	-	1,854	1,161	73,03	51,89	71,9	51,41	20,49	24	0	0	57,2	43,9	13,3	0,7	0,7
01.10.2024	-	1,797	1,09	72,42	52,63	71,34	52,15	19,19	24	0	0	57,2	43,9	13,34	0,7	0,7
02.10.2024	-	1,795	1,092	72,62	52,48	71,55	52	19,55	24	0	0	56,6	43,3	13,23	0,7	0,7
03.10.2024	-	1,792	1,09	71,93	51,89	70,89	51,41	19,48	24	0	0	56,4	42,9	13,5	0,7	0,7
04.10.2024	-	1,775	1,078	71,14	51,27	70,1	50,79	19,31	24	0	0	56,3	42,7	13,57	0,7	0,7
05.10.2024	-	1,906	1,241	73,42	50,42	72,35	49,94	22,41	24	0	0	55,8	42,7	13,13	0,7	0,7
06.10.2024	-	1,835	1,172	72,24	50,27	71,22	49,79	21,43	24	0	0	55,3	42,2	13,04	0,7	0,7
07.10.2024	-	1,508	1,048	73,72	49,65	72,97	49,34	23,63	24	0	0	44,8	35,6	9,17	0,7	0,7
08.10.2024	-	1,868	1,221	72,93	49,98	71,92	49,5	22,42	24	0	0	54,9	42	12,86	0,7	0,7
09.10.2024	-	1,696	1,066	70,33	50,03	69,38	49,56	19,82	24	0	0	54,4	42	12,41	0,7	0,7
10.10.2024	-	1,616	1,073	65,72	45,32	64,77	44,88	19,89	22	2	1	54,4	42,5	11,93	0,7	0,7
11.10.2024	-	1,659	1,058	69,56	49,53	68,6	49,05	19,55	24	0	0	54,4	42,3	12,15	0,7	0,7
12.10.2024	-	1,696	1,116	70,63	49,11	69,71	48,63	21,08	24	0	0	53,5	41,8	11,71	0,7	0,7
13.10.2024	-	1,874	1,32	74,18	48,31	73,21	47,87	25,34	24	0	0	52,6	41,4	11,23	0,7	0,7
14.10.2024	-	1,648	1,048	68,6	48,8	67,68	48,32	19,36	24	0	0	54,5	42,2	12,29	0,7	0,7
15.10.2024	-	1,622	1,039	68,27	48,44	67,35	47,97	19,38	24	0	0	54	42,1	11,99	0,7	0,7
16.10.2024	-	1,669	1,088	68,74	48	67,83	47,54	20,29	24	0	0	53,9	41,7	12,14	0,7	0,7
17.10.2024	-	1,688	1,091	68,73	47,95	67,79	47,49	20,3	24	0	0	54,1	41,6	12,43	0,7	0,7
18.10.2024	-	1,756	1,16	69,37	47,54	68,43	47,06	21,37	24	0	0	54,6	42	12,53	0,7	0,7
19.10.2024	-	1,78	1,19	69,42	47,03	68,46	46,56	21,9	24	0	0	54,6	42	12,56	0,7	0,7
20.10.2024	-	1,655	1,075	67,12	46,32	66,22	45,9	20,32	24	0	0	53,7	41,4	12,24	0,7	0,7
21.10.2024	-	1,648	1,076	64,81	44,52	63,91	44,12	19,79	24	0	0	54,8	41,9	12,85	0,7	0,7
22.10.2024	-	1,69	1,133	63,78	42,58	62,9	42,25	20,65	24	0	0	55,1	42,1	13,02	0,7	0,7
23.10.2024	-	1,558	1,014	59,44	40,36	58,61	40,08	18,53	24	0	0	54,9	41,4	13,48	0,7	0,7
24.10.2024	-	1,522	1,04	56,59	35,97	55,85	35,73	20,12	24	0	0	52,6	39,5	13,04	0,7	0,7
25.10.2024	-	1,632	1,165	54,51	32,11	53,8	31,87	21,93	24	0	0	53,3	38,8	14,49	0,7	0,7
Итого:	-	47,895	31,236	1916,12	1323,63	1889,63	1311,5	578,13	670	2	-	54,57	42,03	12,52	0,7	0,7

Общее время работы системы

672 час.

Период нормальной работы системы

670 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
27.09.2024	0,859	31,71	20,51	31,23	20,31
25.10.2024	48,754	1947,83	1344,14	1920,86	1331,81

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения