

Месячная ведомость учёта тепловой энергии
и теплоносителя за Февраль 2025 на ЦО

(с 24.02.2025 по 23.03.2025)

Потребитель: Эгида-Строй-Инвест Абонент:
Адрес потребителя: Челнокова,34 Телефон:
Ответственное лицо:

Прибор: ТЭМ-104 Сер.номер: 1545230 Расход 1: 0.150 .. 60.000 м3/ч ДУ 50 мм
Модель: ТЭМ-104 Версия ПО: Расход 2: 0.150 .. 60.000 м3/ч ДУ 50 мм

Р-Подача Q=M1(h1 - h2) Тхв.дог.=3.0°C

Дата/Время	Q [Гкал]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		V1 [куб.м.]	V2 [куб.м.]	V1-V2		T1 [°C]	T2 [°C]	P1 [ат]	P2 [ат]	Тнар [час]
				Подмес	Утечка			Подмес	Утечка					
24.02.2025	3.5980	130.8036	132.3036	1.5000	0	133.9121	133.6440	0	0.2681	72.97	45.79	16.42	0.10	24.00
25.02.2025	3.4014	124.6673	126.2567	1.5895	0	127.5110	127.4577	0	0.0533	71.41	44.44	16.42	0.10	24.00
26.02.2025	3.4575	128.7500	130.3935	1.6434	0	131.6628	131.6438	0	0.0190	71.09	44.56	16.42	0.10	24.00
27.02.2025	3.4089	130.1511	131.8548	1.7037	0	133.0762	133.1411	0.0649	0	70.86	44.99	16.42	0.10	24.00
28.02.2025	3.3512	127.2734	128.9566	1.6833	0	130.1290	130.2018	0.0728	0	70.79	44.78	16.42	0.10	24.00
01.03.2025	3.5110	127.0198	128.7339	1.7141	0	129.9970	129.9940	0	0.0030	72.44	45.12	16.42	0.10	24.00
02.03.2025	3.4846	127.3033	128.9418	1.6385	0	130.2311	130.1867	0	0.0444	71.72	44.67	16.42	0.10	24.00
03.03.2025	3.3800	131.3187	132.9319	1.6131	0	134.2903	134.2688	0	0.0215	71.10	45.69	16.42	0.10	24.00
04.03.2025	3.3587	130.6370	132.2671	1.6301	0	133.5711	133.5849	0.0137	0	70.82	45.43	16.42	0.10	24.00
05.03.2025	3.3060	132.7553	134.2369	1.4816	0	135.7413	135.6238	0	0.1175	70.87	46.29	16.42	0.10	24.00
06.03.2025	3.3075	133.3715	134.8487	1.4772	0	136.3604	136.2387	0	0.1218	70.74	46.27	16.42	0.10	24.00
07.03.2025	3.1330	134.2947	135.8584	1.5637	0	137.3020	137.3474	0.0454	0	70.72	47.71	16.42	0.10	24.00
08.03.2025	3.0652	134.6209	136.2047	1.5839	0	137.6393	137.7362	0.0968	0	70.76	48.32	16.42	0.10	24.00
09.03.2025	3.0978	133.9670	135.5703	1.6033	0	136.9770	137.0783	0.1013	0	70.84	48.04	16.42	0.10	24.00
10.03.2025	2.9983	137.4212	138.7189	1.2977	0	140.4916	140.3337	0	0.1579	70.63	49.13	16.42	0.10	24.00
11.03.2025	2.9877	131.5987	133.0899	1.4912	0	134.5227	134.5724	0.0497	0	70.43	48.05	16.42	0.10	24.00
12.03.2025	3.1270	133.0072	134.4166	1.4095	0	135.9862	135.8809	0	0.1053	70.72	47.53	16.42	0.10	24.00
13.03.2025	3.2290	133.2218	134.6690	1.4472	0	136.2945	136.1609	0	0.1337	71.83	47.92	16.42	0.10	24.00
14.03.2025	3.3048	133.3458	134.8421	1.4963	0	136.5329	136.3878	0	0.1451	73.21	48.75	16.42	0.10	24.00
15.03.2025	3.4686	131.3287	132.8152	1.4865	0	134.5732	134.3171	0	0.2561	74.51	48.42	16.42	0.10	24.00
16.03.2025	3.6025	132.4609	134.0649	1.6040	0	135.7176	135.5256	0	0.1920	74.32	47.45	16.42	0.10	24.00
17.03.2025	3.5257	132.3032	133.7604	1.4571	0	135.6252	135.3005	0	0.3247	75.16	48.83	16.42	0.10	24.00
18.03.2025	3.4114	133.3078	134.8194	1.5116	0	136.4795	136.3030	0	0.1765	73.02	47.75	16.42	0.10	24.00
19.03.2025	3.2427	131.1862	132.7471	1.5609	0	134.1658	134.1557	0	0.0102	71.24	46.85	16.42	0.10	24.00
20.03.2025	3.1098	130.9240	132.4228	1.4988	0	133.8773	133.8690	0	0.0083	70.99	47.56	16.42	0.10	24.00
21.03.2025	3.1291	135.5819	136.8422	1.2603	0	138.6340	138.3743	0	0.2597	70.91	48.15	16.42	0.10	24.00
22.03.2025	3.1018	133.1225	134.6436	1.5211	0	136.1153	136.1316	0.0163	0	70.87	47.89	16.42	0.10	24.00
23.03.2025	3.2066	136.0295	137.2007	1.1712	0	139.0719	138.6902	0	0.3817	70.67	47.42	16.42	0.10	24.00
Итого:	92.3058	3691.7730	3734.4117	42.6387	0.0000	3776.4884	3774.1498	0.4610	2.7997	71.63	46.92	16.42	0.10	672.00

Отч.пер Нараб. Gmin Gmax dTmin Эл.пит. Проч.ав.
T [°C] 672.00 = 672.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
Q [Гкал] 92.3058 = 92.3058 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000

Нарастающим итоном на:	Q [Гкал]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	V1 [куб.м.]	V2 [куб.м.]	Тнар [час]
24.02.2025	1081.0331	59307.6630	60076.2544	60684.8031	60927.4645	10152.76
23.03.2025	1173.3389	62999.4360	63810.6662	64461.2915	64701.6143	10824.76
Итого:	92.3058	3691.7730	3734.4117	3776.4884	3774.1498	672.00

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекция часов
(#) электропитание
(E) функц.отказ



23.03.2025 Подпись _____

