

#126836#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Челнокова 34 (1-112), г.Калининград
3370
4033
ТЭМ-104
1545230
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,094	140,469	140,113	0	137,375	138,523	0	24	24	0	0	70,9	48,7	0	16,1	0,1	0	5,5
25.03.2025	3,134	136,906	136,711	0	133,887	135,211	0	24	24	0	0	71	47,9	0	16,1	0,1	0	4,4
26.03.2025	3,197	140,613	140,086	0	137,531	138,559	0	24	24	0	0	70,8	47,8	0	16,1	0,1	0	6,9
27.03.2025	3,157	139,984	139,633	0	136,906	138,094	0	24	24	0	0	70,8	48,1	0	16,1	0,1	0	5,7
28.03.2025	3,097	143,031	142,605	0	139,891	140,973	0	24	24	0	0	70,9	49	0	16,1	0,1	0	8,9
29.03.2025	2,988	141,379	141,199	0	138,277	139,551	0	24	24	0	0	70,8	49,5	0	16,1	0,1	0	9,9
30.03.2025	3,107	138,316	138,258	0	135,293	136,738	0	24	24	0	0	70,6	48	0	16,1	0,1	0	6,8
31.03.2025	3,017	139,133	138,945	0	136,086	137,363	0	24	24	0	0	70,7	48,9	0	16,1	0,1	0	5,9
01.04.2025	3,077	134,781	134,742	0	131,82	133,27	0	24	24	0	0	70,8	47,8	0	16,1	0,1	0	-
02.04.2025	3,068	135,047	135,234	0	132,086	133,754	0	24	24	0	0	70,8	47,9	0	16,1	0,1	0	-
03.04.2025	2,742	132,281	132,312	0	129,391	130,754	0	23	23	0	0	70,6	49,7	0	16,1	0,1	0	-
04.04.2025	2,914	138,273	138,047	0	135,238	136,434	0	24	24	0	0	70,8	49,6	0	16,1	0,1	0	-
05.04.2025	3,018	132	132,391	0	129,055	130,922	0	24	24	0	0	71,4	48,3	0	16,1	0,1	0	-
06.04.2025	3,303	132,547	132,492	0	129,418	131	0	24	24	0	0	73,7	48,5	0	16,1	0,1	0	-
07.04.2025	3,242	134,109	134,188	0	131,031	132,703	0	24	24	0	0	72,5	48,1	0	16,1	0,1	0	-
08.04.2025	3,145	131,812	132,07	0	128,895	130,68	0	24	24	0	0	71,2	47,1	0	16,1	0,1	0	-
09.04.2025	3,218	132,867	132,992	0	129,938	131,617	0	24	24	0	0	70,9	46,5	0	16,1	0,1	0	-
10.04.2025	3,196	131,547	131,773	0	128,609	130,383	0	24	24	0	0	71,5	47	0	16,1	0,1	0	-
11.04.2025	3,074	134	134,352	0	131,055	132,898	0	24	24	0	0	70,8	47,6	0	16,1	0,1	0	-
12.04.2025	3,048	134,016	134,211	0	131,07	132,742	0	24	24	0	0	71	48	0	16,1	0,1	0	-
13.04.2025	3,004	137,633	137,648	0	134,609	136,086	0	24	24	0	0	70,8	48,8	0	16,1	0,1	0	-
14.04.2025	2,765	131,344	131,164	0	128,453	129,625	0	24	24	0	0	70,8	49,6	0	16,1	0,1	0	-
15.04.2025	2,133	132,039	133	0	129,172	131,148	0	24	24	0	0	70,4	54,2	0	16,1	0,1	0	-
16.04.2025	1,016	132,758	134,531	0	129,883	132,055	0	24	24	0	0	70,4	62,9	0	16,1	0,1	0	-
17.04.2025	1,376	-67718,18	117,297	0	-66176,406	115,406	0	24	24	0	0	70,1	58,3	0	16,1	0,1	0	-
18.04.2025	1,141	67941,242	107,789	0	66394,672	106,008	0	24	24	0	0	69,8	59,2	0	16,1	0,1	0	-
19.04.2025	1,09	104,898	105,859	0	102,656	104,102	0	24	24	0	0	69,8	59,6	0	16,1	0,1	0	-
20.04.2025	1,046	106,031	106,945	0	103,781	105,141	0	24	24	0	0	69,7	59,9	0	16,1	0,1	0	-
21.04.2025	1,025	103,031	103,805	0	100,875	102,117	0	24	24	0	0	68,8	58,9	0	16,1	0,1	0	-
22.04.2025	1,016	105,273	106,07	0	103,023	104,266	0	24	24	0	0	69,8	60,3	0	16,1	0,1	0	-
23.04.2025	1,089	103,398	104,133	0	101,188	102,398	0	24	24	0	0	69,8	59,4	0	16,1	0,1	0	-
Итого:	78,537	4002,578000000001	4010,595	0	3914,758	3960,521	0	743	743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	78,537																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	1173,339	64461,293	64701,613	0	62999,438	63810,668	0	10824,76	0
23.04.2025	1251,879	68463,875	68712,211	0	66914,195	67771,188	0	11567,75	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 11:02:42