

#26122#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Челнокова 34 (1-112), г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 4033
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1545230
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	1,09	68,211	67,109	66,836	66,258	24	24	0	0	67,6	51,6	16,1	0,1	16
25.05.2021	1,016	64,781	63,797	63,477	62,984	24	24	0	0	67,6	51,9	16,1	0,1	-
26.05.2021	1,002	65,242	64,266	63,938	63,438	24	24	0	0	67,5	52,1	16,1	0,1	-
27.05.2021	1,064	68,312	67,164	66,938	66,305	24	24	0	0	67,6	52	16,1	0,1	-
28.05.2021	1,014	67,117	66	65,773	65,141	24	24	0	0	67,3	52,2	16,1	0,1	11
29.05.2021	1,09	66,188	64,789	64,836	63,969	24	24	0	0	68,2	51,7	16,1	0,1	12,3
30.05.2021	1,179	60,227	58,922	58,922	58,203	24	24	0	0	70,4	50,7	16,1	0,1	-
31.05.2021	1,05	56,594	55,461	55,375	54,758	24	24	0	0	70	51,4	16,1	0,1	16
01.06.2021	1,048	56,555	55,516	55,344	54,828	24	24	0	0	69,8	51,2	16,1	0,1	-
02.06.2021	1	53,242	52,156	52,094	51,508	24	24	0	0	70,2	51,4	16,1	0,1	-
03.06.2021	1,03	54,805	53,422	53,617	52,75	24	24	0	0	70,2	51,3	16,1	0,1	15
04.06.2021	0,965	52,086	50,789	50,977	50,148	24	24	0	0	70	51,4	16,1	0,1	-
05.06.2021	1,016	54,352	53,008	53,172	52,352	24	24	0	0	70	51,2	16,1	0,1	13,4
06.06.2021	1,061	55,992	54,625	54,781	53,945	24	24	0	0	70,3	51,2	16,1	0,1	22
07.06.2021	1	54,148	52,977	52,992	52,312	24	24	0	0	70	51,4	16,1	0,1	-
08.06.2021	0,925	51,672	50,633	50,562	49,977	24	24	0	0	69,9	52	16,1	0,1	18,8
09.06.2021	0,979	63,68	62,367	62,398	61,555	24	24	0	0	67,7	52,4	16,1	0,1	21
10.06.2021	0,923	65,086	63,875	63,789	63,039	24	24	0	0	67	52,8	16,1	0,1	-
11.06.2021	0,913	70,539	69,297	69,148	68,328	24	24	0	0	67	54,1	16,1	0,1	-
12.06.2021	0,898	65,273	64,242	63,977	63,375	24	24	0	0	67,1	53,4	16,1	0,1	-
13.06.2021	0,904	62,922	61,922	61,656	61,086	24	24	0	0	67,5	53,2	16,1	0,1	-
14.06.2021	0,947	62,773	61,773	61,5	60,961	24	24	0	0	67,9	52,8	16,1	0,1	-
15.06.2021	0,893	63,188	62,055	61,938	61,227	24	24	0	0	67,1	53	16,1	0,1	-
16.06.2021	0,824	57,516	56,391	56,352	55,625	24	24	0	0	67,7	53,4	16,1	0,1	-
17.06.2021	0,894	61,266	60,117	60,023	59,32	24	24	0	0	67,7	53,1	16,1	0,1	-
18.06.2021	0,857	59,367	58,406	58,18	57,625	24	24	0	0	67,7	53,3	16,1	0,1	-
19.06.2021	0,846	57,242	56,414	56,078	55,656	24	24	0	0	67,9	53,2	16,1	0,1	-
20.06.2021	0,837	56,227	55,336	55,07	54,586	24	24	0	0	68,2	53,3	16,1	0,1	-
21.06.2021	0,821	57,297	56,242	56,141	55,477	24	24	0	0	67,8	53,5	16,1	0,1	-
22.06.2021	0,765	55,961	55,102	54,836	54,344	24	24	0	0	67,6	53,9	16,1	0,1	-
23.06.2021	0,756	58,75	57,828	57,586	57,031	24	24	0	0	67	54,2	16,1	0,1	-
Итого:	29,607	1866,611	1832,001	1828,306	1808,111	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,607													

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2021	2029,34	79988,938	77957,977	78126,023	77120,984	20386,24	0,03
23.06.2021	2058,948	81855,547	79789,977	79954,328	78929,094	21130,24	0,03

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.06.2021 8:01:36