

#133485#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Челнокова 34 (1-112), г.Калининград
3370

Заводской номер счётчика 1545230	Показания прибора, Гкал 23.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1318,205	1285,411	32.794
Количество тепловой энергии, система 2	0	0	0

Подпись исполнителя



#133483#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 23.06.2025.

Номер абонента 3370
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1545230
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 30.06.2025
 Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	T _{нар} , ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2025	-	1,115	117,609	118,734	115,078	116,688	24	24	0	0	70	60,7	16,1	0,1
25.05.2025	-	1,104	116,07	117,211	113,57	115,195	24	24	0	0	70	60,6	16,1	0,1
26.05.2025	-	1,071	118,922	120,062	116,375	117,984	24	24	0	0	69,9	61	16,1	0,1
27.05.2025	-	1,056	117,68	118,594	115,18	116,539	24	24	0	0	69,6	60,8	16,1	0,1
28.05.2025	-	1,111	120,547	121,477	117,969	119,391	24	24	0	0	69,8	60,7	16,1	0,1
29.05.2025	-	0,998	120,617	121,727	118,055	119,578	24	24	0	0	69,6	61,4	16,1	0,1
30.05.2025	-	1,002	118,102	119,219	115,609	117,148	24	24	0	0	69,3	61	16,1	0,1
31.05.2025	-	1,019	108,914	109,938	106,68	108,133	24	24	0	0	68,3	59,1	16,1	0,1
01.06.2025	-	1,054	118,859	120,125	116,312	118,031	24	24	0	0	69,8	61	16,1	0,1
02.06.2025	-	1,028	124,469	125,766	121,805	123,531	24	24	0	0	69,9	61,8	16,1	0,1
03.06.2025	-	1,038	123,43	124,688	120,797	122,492	24	24	0	0	69,8	61,5	16,1	0,1
04.06.2025	-	1,043	124,953	126,133	122,281	123,914	24	24	0	0	69,7	61,5	16,1	0,1
05.06.2025	-	1,028	126,773	127,867	124,078	125,602	24	24	0	0	69,6	61,7	16,1	0,1
06.06.2025	-	1,021	126,906	128,008	124,195	125,719	24	24	0	0	69,9	62	16,1	0,1
07.06.2025	-	1,311	127,219	128,211	124,492	126,055	24	24	0	0	69,9	59,7	16,1	0,1
08.06.2025	-	2,695	124,062	124,086	121,422	122,688	24	24	0	0	69,5	47,6	16,1	0,1
09.06.2025	-	0,886	128,508	129,836	125,742	127,422	24	24	0	0	70,1	63,4	16,1	0,1
10.06.2025	-	0,9	126,914	128,227	124,195	125,867	24	24	0	0	69,9	63	16,1	0,1
11.06.2025	-	0,922	129,367	130,602	126,586	128,195	24	24	0	0	70	63	16,1	0,1
12.06.2025	-	0,929	126,57	127,805	123,859	125,469	24	24	0	0	69,9	62,7	16,1	0,1
13.06.2025	-	0,95	126,094	127,344	123,367	125	24	24	0	0	70,3	62,9	16,1	0,1
14.06.2025	-	0,945	123,281	124,477	120,617	122,203	24	24	0	0	70,2	62,7	16,1	0,1
15.06.2025	-	0,92	114,922	116,148	112,438	114,055	24	24	0	0	70,1	62,2	16,1	0,1
16.06.2025	-	0,939	111,695	113,039	109,32	111,047	24	24	0	0	69,8	61,5	16,1	0,1
17.06.2025	-	0,915	110,922	112,289	108,516	110,273	24	24	0	0	70,2	62	16,1	0,1
18.06.2025	-	0,999	109,328	110,547	106,992	108,633	24	24	0	0	70	61	16,1	0,1
19.06.2025	-	0,945	101,414	102,391	99,305	100,68	24	24	0	0	68,7	59,5	16,1	0,1
20.06.2025	-	0,94	110,836	112,078	108,461	110,102	24	24	0	0	69,8	61,5	16,1	0,1
21.06.2025	-	0,99	111,203	112,461	108,812	110,492	24	24	0	0	70	61,3	16,1	0,1
22.06.2025	-	0,96	109,07	110,391	106,727	108,461	24	24	0	0	69,9	61,2	16,1	0,1
23.06.2025	-	0,96	112,375	113,703	109,969	111,695	24	24	0	0	69,9	61,5	16,1	0,1
Итого:	-	32,794	3687,631	3723,184	3608,804	3658,282	744	744	-	-	69,79	61,02	16,1	0,1

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	T _{нар} , ч	T _{тн} , ч
23.05.2025	1285,411	71803,039	72080,742	70182,359	71083,453	12286,12	0
23.06.2025	1318,205	75490,672	75803,922	73791,164	74741,734	13030,12	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения