

# #26118#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 13.07.2021

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК  
Адрес потребителя Челнокова 34 (1-112), г.Калининград  
Номер абонента 3370  
Порядковый номер 4033  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 1545230  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,743	53,727	52,969	52,633	52,227	24	24	0	0	67,9	54	16,1	0,1	-
25.06.2021	0,767	55,273	54,445	54,156	53,703	24	24	0	0	67,8	53,9	16,1	0,1	-
26.06.2021	0,774	54,969	54,172	53,859	53,422	24	24	0	0	67,9	53,8	16,1	0,1	-
27.06.2021	0,816	54,711	53,844	53,586	53,125	24	24	0	0	68,3	53,4	16,1	0,1	-
28.06.2021	0,813	57,477	56,469	56,32	55,695	24	24	0	0	67,8	53,6	16,1	0,1	-
29.06.2021	0,737	54,484	53,75	53,383	53,008	24	24	0	0	67,6	54,1	16,1	0,1	-
30.06.2021	0,742	73,961	72,906	72,695	71,969	24	24	0	0	61,9	52	16,1	0,1	-
01.07.2021	0,76	72,125	71,414	70,758	70,391	24	24	0	0	65,4	55	16,1	0,1	-
02.07.2021	0,735	62,812	62,18	61,609	61,312	24	24	0	0	66	54,4	16,1	0,1	-
03.07.2021	0,755	63,805	63,117	62,57	62,234	24	24	0	0	66	54,2	16,1	0,1	-
04.07.2021	0,834	65,312	64,562	64,047	63,68	24	24	0	0	66,5	53,8	16,1	0,1	-
05.07.2021	0,777	62,742	62,078	61,516	61,219	24	24	0	0	66,4	54	16,1	0,1	-
06.07.2021	0,734	58,836	58,305	57,68	57,492	24	24	0	0	66,8	54,3	16,1	0,1	-
07.07.2021	0,719	54,703	54,18	53,617	53,422	24	24	0	0	67,3	54,2	16,1	0,1	-
08.07.2021	0,736	55,961	55,406	54,844	54,641	24	24	0	0	67,2	54,1	16,1	0,1	-
09.07.2021	0,708	55,359	54,828	54,273	54,07	24	24	0	0	66,9	54,2	16,1	0,1	-
10.07.2021	0,735	54,922	54,398	53,82	53,641	24	24	0	0	67,3	54	16,1	0,1	-
11.07.2021	0,726	56,703	56,164	55,586	55,391	24	24	0	0	66,9	54,2	16,1	0,1	-
12.07.2021	0,744	53,984	53,406	52,898	52,68	24	24	0	0	67,4	53,7	16,1	0,1	-
13.07.2021	0,702	53,734	53,219	52,672	52,484	24	24	0	0	67,1	54,1	16,1	0,1	-
Итого:	15,057	1175,6	1161,812	1152,522	1145,806	480	480	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,057													

Общее время работы системы, ч 480

Период нормальной работы системы, ч 480

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2021	2058,948	81855,547	79789,977	79954,328	78929,094	21130,24	0,03
13.07.2021	2074,006	83031,148	80951,789	81106,852	80074,898	21610,24	0,03

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
15.07.2021 8:09:35