

#142612#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Челнокова 34 (1-112), г.Калининград
3370
4033
ТЭМ-104
1545230
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,931	110,516	111,766	108,164	109,812	24	24	0	0	69,5	61,2	16,1	0,1	-
25.06.2025	0,956	111,906	113,141	109,508	111,141	24	24	0	0	70	61,6	16,1	0,1	-
26.06.2025	0,94	106,461	107,656	104,188	105,781	24	24	0	0	69,8	61,1	16,1	0,1	-
27.06.2025	0,942	108,461	109,695	106,133	107,766	24	24	0	0	70	61,4	16,1	0,1	-
28.06.2025	0,942	106,32	107,492	104,062	105,633	24	24	0	0	69,6	60,9	16,1	0,1	-
29.06.2025	0,994	108,727	109,906	106,391	108	24	24	0	0	69,9	60,9	16,1	0,1	-
30.06.2025	0,941	107,555	108,773	105,266	106,883	24	24	0	0	69,6	61	16,1	0,1	-
01.07.2025	0,929	108,977	110,117	106,633	108,164	23,54	23,54	0	0	70,1	61,7	16,1	0,1	-
02.07.2025	0,958	112,383	113,602	109,969	111,594	24	24	0	0	70	61,6	16,1	0,1	-
03.07.2025	0,921	114,867	115,922	112,383	113,828	24	24	0	0	70,1	62,3	16,1	0,1	-
04.07.2025	0,931	110,82	111,938	108,445	109,961	24	24	0	0	69,9	61,6	16,1	0,1	-
05.07.2025	0,895	111,609	112,766	109,219	110,742	24	24	0	0	69,9	62,1	16,1	0,1	-
06.07.2025	0,94	111,688	112,789	109,289	110,797	24	24	0	0	69,9	61,7	16,1	0,1	-
07.07.2025	0,888	114,094	115,305	111,625	113,203	24	24	0	0	70,2	62,6	16,1	0,1	-
08.07.2025	0,934	115,719	116,906	113,234	114,805	24	24	0	0	70	62	16,1	0,1	-
09.07.2025	0,94	116,484	117,688	113,977	115,578	24	24	0	0	70,1	62,1	16,1	0,1	-
10.07.2025	0,915	114,094	115,211	111,664	113,148	24	24	0	0	69,8	61,9	16,1	0,1	-
11.07.2025	0,917	113,688	114,812	111,219	112,734	24	24	0	0	70,3	62,3	16,1	0,1	-
12.07.2025	1,219	111,445	112,281	109,055	110,414	24	24	0	0	69,9	59,1	16,1	0,1	-
13.07.2025	2,234	109,727	109,984	107,367	108,555	24	24	0	0	70,1	49,6	16,1	0,1	-
14.07.2025	0,598	111,828	113,273	109,422	111,062	24	24	0	0	70	64,9	16,1	0,1	-
15.07.2025	0,862	115,938	117,305	113,438	115,156	24	24	0	0	70,1	62,8	16,1	0,1	-
16.07.2025	0,942	120,766	122,133	118,164	119,914	24	24	0	0	70,1	62,4	16,1	0,1	-
17.07.2025	0,927	116,461	117,641	113,977	115,547	23,98	23,98	0	0	69,7	61,9	16,1	0,1	-
18.07.2025	0,912	118,422	119,727	115,906	117,578	24	24	0	0	69,6	62	16,1	0,1	-
19.07.2025	0,904	117,742	118,984	115,211	116,828	24	24	0	0	70	62,4	16,1	0,1	-
20.07.2025	0,915	116,172	117,414	113,711	115,32	24	24	0	0	69,6	61,9	16,1	0,1	-
21.07.2025	0,881	118,555	119,852	116	117,672	24	24	0	0	69,9	62,7	16,1	0,1	-
22.07.2025	0,898	118,711	120,031	116,18	117,852	24	24	0	0	69,8	62,4	16,1	0,1	-
23.07.2025	0,874	119,117	120,438	116,555	118,234	24	24	0	0	70	62,8	16,1	0,1	-
Итого:	28,98	3399,253	3434,548	3326,355	3373,702	719,52	719,52	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,98													

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

720
719,52

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2025	1318,205	75490,672	75803,922	73791,164	74741,734	13030,12	0
23.07.2025	1347,185	78889,922	79238,469	77117,516	78115,438	13749,64	0

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2025 13:03:12