

# #26119#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 22.08.2021

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК  
Адрес потребителя Челнокова 34 (1-112), г.Калининград  
Номер абонента 3370  
Порядковый номер 4033  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 1545230  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2021	0,764	56,039	55,57	54,914	54,805	24	24	0	0	67,5	53,9	16,1	0,1	-
25.07.2021	0,772	57,914	57,43	56,758	56,648	24	24	0	0	67,1	53,8	16,1	0,1	-
26.07.2021	0,769	56,609	56,125	55,484	55,352	24	24	0	0	67,3	53,8	16,1	0,1	-
27.07.2021	0,721	55,602	55,164	54,5	54,406	24	24	0	0	67,1	54,2	16,1	0,1	-
28.07.2021	0,682	51,102	50,68	50,07	49,969	24	24	0	0	67,7	54,4	16,1	0,1	-
29.07.2021	0,703	53,109	52,633	52,039	51,898	24	24	0	0	67,5	54,3	16,1	0,1	-
30.07.2021	0,713	56,359	55,891	55,25	55,117	24	24	0	0	66,8	54,2	16,1	0,1	-
31.07.2021	0,723	55,461	54,984	54,359	54,219	24	24	0	0	67,1	54,2	16,1	0,1	-
01.08.2021	0,814	60,422	59,859	59,227	59,047	24	24	0	0	67,1	53,7	16,1	0,1	-
02.08.2021	0,767	58,156	57,609	57	56,812	24	24	0	0	67	53,9	16,1	0,1	-
03.08.2021	0,781	65,297	64,688	64,039	63,781	24	24	0	0	66,2	54,4	16,1	0,1	-
04.08.2021	0,546	57,867	57,219	56,945	56,539	24	24	0	0	59,2	49,9	16,1	0,1	-
05.08.2021	0,779	56,047	55,562	54,914	54,789	24	24	0	0	67,9	54	16,1	0,1	-
06.08.2021	0,775	59,312	58,898	58,125	58,086	24	24	0	0	67,3	54,3	16,1	0,1	-
07.08.2021	0,604	46,812	46,32	45,906	45,688	24	24	0	0	66,6	53,7	16,1	0,1	-
08.08.2021	0,89	61,508	60,719	60,258	59,891	24	24	0	0	67,9	53,4	16,1	0,1	-
09.08.2021	0,812	58,625	57,961	57,438	57,164	24	24	0	0	67,7	53,9	16,1	0,1	-
10.08.2021	0,822	59,344	58,641	58,148	57,836	24	24	0	0	67,7	53,9	16,1	0,1	-
11.08.2021	0,771	57,086	56,359	55,938	55,578	24	24	0	0	67,4	53,9	16,1	0,1	-
12.08.2021	0,844	60,523	59,648	59,312	58,836	24	24	0	0	67,6	53,7	16,1	0,1	-
13.08.2021	0,815	58,789	57,875	57,602	57,086	24	24	0	0	67,7	53,9	16,1	0,1	-
14.08.2021	0,775	58,273	57,438	57,102	56,641	24	24	0	0	67,5	54,2	16,1	0,1	-
15.08.2021	0,878	61,859	60,992	60,609	60,164	24	24	0	0	67,6	53,5	16,1	0,1	-
16.08.2021	0,866	62,367	61,469	61,117	60,633	24	24	0	0	67,5	53,7	16,1	0,1	-
17.08.2021	0,847	62,297	61,359	61,055	60,516	24	24	0	0	67,4	53,8	16,1	0,1	-
18.08.2021	0,862	63,484	62,5	62,203	61,641	24	24	0	0	67,4	53,9	16,1	0,1	-
19.08.2021	0,77	58,344	57,492	57,195	56,695	24	24	0	0	67	53,9	16,1	0,1	-
20.08.2021	0,852	60,242	59,359	59,016	58,547	24	24	0	0	68	53,9	16,1	0,1	-
21.08.2021	0,858	59,961	59,086	58,734	58,281	24	24	0	0	68	53,8	16,1	0,1	-
22.08.2021	0,904	61,773	60,844	60,516	60,016	24	24	0	0	68,1	53,5	16,1	0,1	-
Итого:	23,479	1750,583	1730,374	1715,773	1706,681	720	720	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,479													

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2021	2081,031	83595,031	81510,664	81659,609	80625,914	21850,24	0,03
22.08.2021	2104,51	85345,617	83241,039	83375,383	82332,594	22570,23	0,03

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.08.2021 15:02:39