

#26108#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Челнокова 34 (1-112), г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 4033
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1545230
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2022	0,912	58,305	56,875	57,133	56,141	24	24	0	0	67,6	52	16,1	0,1	-
25.07.2022	0,893	56,266	54,906	55,125	54,203	24	24	0	0	67,7	51,8	16,1	0,1	-
26.07.2022	0,881	61,344	59,938	60,133	59,148	24	24	0	0	67,1	52,7	16,1	0,1	-
27.07.2022	0,893	57,945	56,594	56,773	55,859	24	24	0	0	67,7	52,2	16,1	0,1	-
28.07.2022	0,836	56,008	54,734	54,883	54,008	24	24	0	0	67,5	52,6	16,1	0,1	-
29.07.2022	0,749	45,484	43,938	44,586	43,406	24	24	0	0	67	50,5	16,1	0,1	-
30.07.2022	0,963	59,75	57,641	58,547	56,906	24	24	0	0	67,7	51,6	16,1	0,1	-
31.07.2022	0,972	58,992	57,422	57,789	56,695	24	24	0	0	67,8	51,4	16,1	0,1	-
01.08.2022	0,569	37,172	36,211	36,43	35,742	24	14,87	0	0	67,5	52,2	16,1	0,1	-
02.08.2022	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	16,1	0,1	-
03.08.2022	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	16	0	-
04.08.2022	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	16	0	-
05.08.2022	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	16	0	-
06.08.2022	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	16	0	-
07.08.2022	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	16	0	-
08.08.2022	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	16	0	-
09.08.2022	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	16	0	-
10.08.2022	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	16	0	-
11.08.2022	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	16	0	-
12.08.2022	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	16	0	-
13.08.2022	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	16	0	-
14.08.2022	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	16	0	-
15.08.2022	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	16	0	-
16.08.2022	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	16	0	-
17.08.2022	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	16	0	-
18.08.2022	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	16	0	-
19.08.2022	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	16	0	-
20.08.2022	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	16	0	-
21.08.2022	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	16	0	-
22.08.2022	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	16	0	-
23.08.2022	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	16	0	-
Итого:	7,668	491,266	478,259	481,399	472,108	744	206,87	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,668													

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 206,87

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2022	2944,466	119795,977	116745,438	117030,695	115466,922	30609,4	0,03
23.08.2022	2952,134	120287,242	117223,695	117512,094	115939,031	30816,28	537,15

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2022 14:57:52