

#26123#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Челнокова 34 (1-112), г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 4033
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1545230
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	0,935	63,266	62,352	61,969	61,508	24	24	0	0	68,2	53,4	16,1	0,1	-
25.08.2021	0,873	61,664	60,883	60,406	60,047	24	24	0	0	68	53,9	16,1	0,1	-
26.08.2021	0,923	67,039	65,984	65,703	65,086	24	24	0	0	67,2	53,5	16,1	0,1	-
27.08.2021	0,861	60,539	59,648	59,32	58,844	24	24	0	0	67,5	53,3	16,1	0,1	-
28.08.2021	0,918	67,023	65,93	65,695	65,047	24	24	0	0	67	53,3	16,1	0,1	-
29.08.2021	1,017	68,32	66,789	66,938	65,891	24	24	0	0	67,9	53	16,1	0,1	-
30.08.2021	0,945	63,641	62,773	62,344	61,93	24	24	0	0	68	53,2	16,1	0,1	-
31.08.2021	0,928	64,25	63,633	62,945	62,773	24	24	0	0	67,9	53,5	16,1	0,1	-
01.09.2021	0,924	62,273	61,75	61,008	60,922	24	24	0	0	68,1	53,2	16,1	0,1	-
02.09.2021	0,926	63,172	62,672	61,891	61,828	24	24	0	0	67,9	53,3	16,1	0,1	-
03.09.2021	0,944	63,398	62,852	62,102	62,008	24	24	0	0	68,1	53,2	16,1	0,1	-
04.09.2021	0,949	64,047	63,508	62,742	62,656	24	24	0	0	68	53,2	16,1	0,1	-
05.09.2021	1,088	68,219	67,523	66,82	66,648	24	24	0	0	68,3	52,3	16,1	0,1	-
06.09.2021	1,004	68,609	67,984	67,227	67,078	24	24	0	0	67,5	52,9	16,1	0,1	-
07.09.2021	0,996	64,812	63,922	63,484	63,07	24	24	0	0	68,3	52,9	16,1	0,1	-
08.09.2021	0,949	64,086	63,172	62,773	62,328	24	24	0	0	68	53,2	16,1	0,1	-
09.09.2021	0,971	63,117	62,203	61,828	61,375	24	24	0	0	68,3	52,9	16,1	0,1	-
10.09.2021	0,938	62,344	61,453	61,07	60,625	24	24	0	0	68,1	53,1	16,1	0,1	-
11.09.2021	0,901	60,453	59,562	59,219	58,766	24	24	0	0	68,1	53,2	16,1	0,1	-
12.09.2021	1,048	69,422	68,383	68,016	67,484	24	24	0	0	67,8	52,7	16,1	0,1	-
13.09.2021	0,968	63,297	62,375	62	61,555	24	24	0	0	68,2	52,9	16,1	0,1	-
14.09.2021	0,887	60,828	59,914	59,594	59,094	24	24	0	0	68	53,4	16,1	0,1	-
15.09.2021	0,937	61,859	61,227	60,594	60,414	24	24	0	0	68,2	53,1	16,1	0,1	-
16.09.2021	0,913	67	66,438	65,664	65,531	24	24	0	0	67,1	53,5	16,1	0,1	-
17.09.2021	0,941	61,805	61,227	60,547	60,406	24	24	0	0	68,2	53	16,1	0,1	-
18.09.2021	0,955	63,5	62,906	62,195	62,07	24	24	0	0	68,1	53,1	16,1	0,1	-
19.09.2021	1,088	68,148	67,414	66,75	66,547	24	24	0	0	68,3	52,3	16,1	0,1	-
20.09.2021	0,977	64,289	63,656	62,977	62,805	24	24	0	0	68,2	53	16,1	0,1	-
21.09.2021	1,016	64,602	63,961	63,273	63,117	24	24	0	0	68,4	52,6	16,1	0,1	-
22.09.2021	0,945	63,242	62,68	61,953	61,836	24	24	0	0	68,1	53,2	16,1	0,1	-
23.09.2021	0,982	64,023	63,398	62,711	62,562	24	24	0	0	68,2	52,8	16,1	0,1	-
Итого:	29,647	1992,287	1968,172	1951,758	1941,851	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,647													

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2021	2105,472	85410,867	83305,352	83439,305	82396,039	22594,23	0,03
23.09.2021	2135,119	87403,156	85273,523	85391,062	84337,891	23338,23	0,03

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.09.2021 7:32:18