

#126618#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 17.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой 9, Калининград
4113
6595
ТВ7 (АСЦП)
15025831
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	8,15	0	291,668	0	0	287,716	0	0	24	0	53,7	46,9	0	0	-
25.03.2025	7,755	0	292,513	0	0	288,642	0	0	24	0	52,8	46,4	0	0	-
26.03.2025	7,719	0	292,33	0	0	288,557	0	0	24	0	52,3	45,9	0	0	-
27.03.2025	7,951	0	292,041	0	0	288,146	0	0	24	0	53,2	46,6	0	0	-
28.03.2025	6,951	0	293,075	0	0	289,555	0	0	24	0	50,4	44,7	0	0	-
29.03.2025	6,748	0	292,704	0	0	289,215	0	0	24	0	50,2	44,6	0	0	-
30.03.2025	7,427	0	292,164	0	0	288,46	0	0	24	0	51,9	45,7	0	0	-
31.03.2025	7,279	0	262,228	0	0	258,882	0	0	24	0	51,9	45,2	0	0	-
01.04.2025	7,751	0	240,167	0	0	236,944	0	0	24	0	53,4	45,6	0	0	-
02.04.2025	6,934	0	240,639	0	0	237,669	0	0	24	0	51	44,1	0	0	-
03.04.2025	6,376	0	240,288	0	0	237,485	0	0	24	0	49,6	43,2	0	0	-
04.04.2025	6,923	0	240,928	0	0	237,956	0	0	24	0	51,1	44,1	0	0	-
05.04.2025	8,611	0	239,796	0	0	236,189	0	0	24	0	56,6	47,9	0,01	0	-
06.04.2025	9,278	0	239,881	0	0	236,084	0	0	24	0	58,2	48,8	0,01	0	-
07.04.2025	8,534	0	240,702	0	0	237,172	0	0	24	0	55,9	47,3	0	0	-
08.04.2025	8,435	0	240,295	0	0	236,805	0	0	24	0	55,5	47	0	0	-
09.04.2025	8,137	0	240,415	0	0	237,044	0	0	24	0	54,5	46,3	0	0	-
10.04.2025	8,694	0	239,795	0	0	236,218	0	0	24	0	56,4	47,6	0	0	-
11.04.2025	7,766	0	241,231	0	0	237,988	0	0	24	0	53,2	45,5	0	0	-
12.04.2025	7,439	0	263,211	0	0	259,846	0	0	24	0	51,9	45	0	0	-
13.04.2025	6,514	0	292,122	0	0	288,726	0	0	24	0	49,7	44,3	0	0	-
14.04.2025	3,543	0	178,991	0	0	177,065	0	0	24	0	47,6	42,9	0	0	-
15.04.2025	0	0	0,431	0	0	0,43	0	0	24	0	23	25	0	0	-
16.04.2025	0	0	0,001	0	0	0,001	0	0	24	0	22,4	21,8	0	0	-
17.04.2025	0	0	0,001	0	0	0,001	0	0	24	0	21,4	21	0	0	-
Итого:	164,915	0	5687,617	0	0	5612,796	0	0	600	0	0	0	0	0	0
Гкал	39,389														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	1780,23	52344,981	0	0	51614,117	0	0	9173	388
17.04.2025	1945,145	58032,599	0	0	57226,915	0	0	9773	388

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 10:56:08