

#19334#

Отчёт по теплопотреблению за период с 01.10.2021 по 23.10.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой 9, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 6595
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 15025831
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 02.10.2021 | 5,772 | 0 | 258,105 | 0 | 0 | 255,656 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45,5 | 40,1 | 0,37 | 0,29 | - |
| 03.10.2021 | 5,519 | 0 | 259,147 | 0 | 0 | 256,747 | 0 | 0 | 24 | 0 | 44,9 | 39,8 | 0,36 | 0,29 | - |
| 04.10.2021 | 5,382 | 0 | 247,481 | 0 | 0 | 245,188 | 0 | 0 | 24 | 0 | 44,9 | 39,6 | 0,36 | 0,29 | - |
| 05.10.2021 | 5,259 | 0 | 240,137 | 0 | 0 | 237,908 | 0 | 0 | 24 | 0 | 44,9 | 39,6 | 0,36 | 0,29 | - |
| 06.10.2021 | 5,211 | 0 | 240,451 | 0 | 0 | 238,21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 44,9 | 39,7 | 0,36 | 0,29 | - |
| 07.10.2021 | 5,424 | 0 | 240,126 | 0 | 0 | 237,866 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45,1 | 39,7 | 0,36 | 0,3 | - |
| 08.10.2021 | 6,003 | 0 | 239,717 | 0 | 0 | 237,272 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46,9 | 40,9 | 0,37 | 0,31 | - |
| 09.10.2021 | 6,237 | 0 | 239,323 | 0 | 0 | 236,807 | 0 | 0 | 24 | 0 | 47,6 | 41,4 | 0,39 | 0,32 | - |
| 10.10.2021 | 6,308 | 0 | 239,264 | 0 | 0 | 236,724 | 0 | 0 | 24 | 0 | 47,8 | 41,5 | 0,39 | 0,33 | - |
| 11.10.2021 | 6,161 | 0 | 239,701 | 0 | 0 | 237,211 | 0 | 0 | 24 | 0 | 47,3 | 41,1 | 0,38 | 0,31 | - |
| 12.10.2021 | 5,986 | 0 | 240,08 | 0 | 0 | 237,663 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46,6 | 40,6 | 0,37 | 0,3 | - |
| 13.10.2021 | 6,182 | 0 | 240,253 | 0 | 0 | 237,787 | 0 | 0 | 24 | 0 | 47,1 | 40,9 | 0,38 | 0,31 | - |
| 14.10.2021 | 6,326 | 0 | 240,379 | 0 | 0 | 237,828 | 0 | 0 | 24 | 0 | 47,8 | 41,5 | 0,39 | 0,33 | - |
| 15.10.2021 | 5,517 | 0 | 240,206 | 0 | 0 | 237,96 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45 | 39,5 | 0,36 | 0,29 | - |
| 16.10.2021 | 5,897 | 0 | 240,435 | 0 | 0 | 238,065 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46,2 | 40,2 | 0,37 | 0,31 | - |
| 17.10.2021 | 5,831 | 0 | 240,742 | 0 | 0 | 238,401 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45,9 | 40,1 | 0,37 | 0,3 | - |
| 18.10.2021 | 6,245 | 0 | 240,786 | 0 | 0 | 238,309 | 0 | 0 | 24 | 0 | 47,1 | 40,9 | 0,39 | 0,33 | - |
| 19.10.2021 | 6,365 | 0 | 240,935 | 0 | 0 | 238,354 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48 | 41,6 | 0,39 | 0,33 | - |
| 20.10.2021 | 5,331 | 0 | 240,396 | 0 | 0 | 238,165 | 0 | 0 | 24 | 0 | 44,8 | 39,5 | 0,36 | 0,29 | - |
| 21.10.2021 | 5,229 | 0 | 240,616 | 0 | 0 | 238,371 | 0 | 0 | 24 | 0 | 44,9 | 39,7 | 0,36 | 0,29 | - |
| 22.10.2021 | 6,034 | 0 | 240,663 | 0 | 0 | 238,23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46,8 | 40,8 | 0,38 | 0,31 | - |
| 23.10.2021 | 6,398 | 0 | 240,857 | 0 | 0 | 238,295 | 0 | 0 | 24 | 0 | 47,9 | 41,5 | 0,38 | 0,31 | - |
| Итого: | 128,617 | 0 | 5329,8 | 0 | 0 | 5277,017 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 30,72 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 528

Период нормальной работы системы, ч 528

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 01.10.2021 | 1406,948 | 41426,998 | 0 | 0 | 40865,415 | 0 | 0 | 11982 | 512 |
| 23.10.2021 | 1535,566 | 46756,8 | 0 | 0 | 46142,433 | 0 | 0 | 12510 | 512 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2021 19:50:55