

#116898#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Нарвская 18-24, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 7176
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 16029160
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	10,697	0	103,471	0	0	101,069	0	0	24	0	72,1	46,9	0,42	0,36	-
25.01.2025	10,285	0	105,619	0	0	103,273	0	0	24	0	70,3	46,5	0,42	0,36	-
26.01.2025	10,091	0	106,554	0	0	104,208	0	0	24	0	69,9	46,8	0,42	0,36	-
27.01.2025	9,944	0	105,396	0	0	103,098	0	0	24	0	69,6	46,6	0,42	0,36	-
28.01.2025	9,908	0	105,239	0	0	102,927	0	0	24	0	69,9	46,9	0,42	0,36	-
29.01.2025	9,417	0	101,149	0	0	98,948	0	0	24	0	69,6	46,9	0,42	0,36	-
30.01.2025	8,904	0	99,981	0	0	97,992	0	0	23	1	66	44,4	0,42	0,36	-
31.01.2025	9,836	0	102,141	0	0	99,914	0	0	24	0	69,5	46	0,42	0,36	-
01.02.2025	10,28	0	101,188	0	0	98,902	0	0	24	0	71	46,2	0,42	0,36	-
02.02.2025	10,805	0	101,301	0	0	98,896	0	0	24	0	72,9	46,9	0,42	0,36	-
03.02.2025	11,176	0	101,599	0	0	99,106	0	0	24	0	74,3	47,4	0,42	0,36	-
04.02.2025	10,607	0	102,042	0	0	99,679	0	0	24	0	72	46,6	0,42	0,36	-
05.02.2025	10,646	0	101,09	0	0	98,737	0	0	24	0	72,3	46,5	0,42	0,36	-
06.02.2025	10,205	0	102,925	0	0	100,643	0	0	24	0	70,2	46	0,42	0,36	-
07.02.2025	10,903	0	102,146	0	0	99,727	0	0	24	0	72,9	46,8	0,42	0,36	-
08.02.2025	12,057	0	99,935	0	0	97,284	0	0	24	0	77,7	48,1	0,42	0,36	-
09.02.2025	12,331	0	98,256	0	0	95,559	0	0	24	0	79,2	48,4	0,41	0,36	-
10.02.2025	12,637	0	96,842	0	0	94,096	0	0	24	0	80,6	48,5	0,41	0,36	-
11.02.2025	12,827	0	97,174	0	0	94,399	0	0	24	0	80,9	48,5	0,41	0,36	-
12.02.2025	12,578	0	94,177	0	0	91,519	0	0	24	0	80,5	47,7	0,41	0,37	-
13.02.2025	12,445	0	95,603	0	0	92,943	0	0	24	0	79,8	47,8	0,41	0,36	-
14.02.2025	12,274	0	97,198	0	0	94,542	0	0	24	0	78,9	48	0,41	0,36	-
15.02.2025	12,354	0	97,649	0	0	94,957	0	0	24	0	79,4	48,3	0,42	0,36	-
16.02.2025	12,689	0	101,616	0	0	98,765	0	0	24	0	80,1	49,5	0,43	0,37	-
17.02.2025	12,162	0	98,442	0	0	95,723	0	0	24	0	79,5	49,2	0,42	0,36	-
18.02.2025	11,713	0	97,724	0	0	95,122	0	0	24	0	77,8	48,5	0,42	0,36	-
19.02.2025	11,943	0	100,069	0	0	97,396	0	0	24	0	77,9	48,7	0,42	0,36	-
20.02.2025	12,531	0	100,204	0	0	97,391	0	0	24	0	80,1	49,4	0,42	0,36	-
21.02.2025	12,275	0	100,986	0	0	98,246	0	0	24	0	78,6	48,8	0,42	0,36	-
22.02.2025	11,404	0	100,815	0	0	98,272	0	0	24	0	75,5	47,8	0,42	0,36	-
23.02.2025	10,978	0	99,784	0	0	97,358	0	0	24	0	74	47,1	0,42	0,36	-
Итого:	348,902	0	3118,315	0	0	3040,691	0	0	743	0	0	0	0	0	0
Гкал	83,334														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.01.2025	885,126	8749,135	0	0	8547,636	0	0	2001	511
23.02.2025	1234,026	11867,45	0	0	11588,325	0	0	2744	512

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.02.2025 8:06:51