

#297134#

Отчёт по теплотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Нарвская 18-24, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 7176
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 16029160
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	10,105	0	97,536	0	0	95,298	0	0	24	0	71,6	46,3	0,43	0,36	-
20.03.2026	10,012	0	97,449	0	0	95,229	0	0	24	0	71,4	46,3	0,43	0,36	-
21.03.2026	10	0	97,403	0	0	95,182	0	0	24	0	71,3	46,3	0,43	0,36	-
22.03.2026	9,98	0	98,073	0	0	95,836	0	0	24	0	71,4	46,5	0,43	0,36	-
23.03.2026	9,953	0	100,509	0	0	98,217	0	0	24	0	71,3	47,2	0,44	0,36	-
24.03.2026	10,041	0	101,942	0	0	99,604	0	0	24	0	71,5	47,5	0,44	0,36	-
25.03.2026	9,943	0	103,378	0	0	101,023	0	0	24	0	71,4	47,9	0,44	0,36	-
26.03.2026	9,943	0	100,375	0	0	98,091	0	0	24	0	71,4	47,2	0,43	0,36	-
27.03.2026	9,887	0	97,784	0	0	95,571	0	0	24	0	71,1	46,4	0,43	0,36	-
28.03.2026	10,059	0	98,881	0	0	96,62	0	0	24	0	71,4	46,6	0,43	0,36	-
29.03.2026	9,973	0	99,891	0	0	97,619	0	0	24	0	71,3	46,9	0,43	0,36	-
30.03.2026	9,971	0	99,701	0	0	97,43	0	0	24	0	71,3	46,9	0,43	0,36	-
31.03.2026	9,942	0	98,845	0	0	96,607	0	0	24	0	71,1	46,6	0,43	0,36	-
01.04.2026	9,998	0	98,216	0	0	95,983	0	0	24	0	71,4	46,5	0,44	0,36	-
02.04.2026	9,928	0	97,918	0	0	95,703	0	0	24	0	71,1	46,3	0,43	0,36	-
03.04.2026	9,973	0	98,625	0	0	96,378	0	0	24	0	71,3	46,6	0,43	0,36	-
04.04.2026	9,894	0	98,231	0	0	96,02	0	0	24	0	70,9	46,3	0,43	0,36	-
05.04.2026	10,01	0	100,511	0	0	98,216	0	0	24	0	71,3	47	0,44	0,36	-
06.04.2026	9,927	0	99,641	0	0	97,401	0	0	24	0	70,8	46,5	0,44	0,36	-
07.04.2026	9,96	0	98,34	0	0	96,11	0	0	24	0	71,1	46,4	0,44	0,36	-
08.04.2026	9,902	0	95,88	0	0	93,72	0	0	24	0	70,9	45,7	0,43	0,37	-
09.04.2026	9,998	0	95,217	0	0	93,052	0	0	24	0	71,2	45,6	0,43	0,37	-
10.04.2026	9,94	0	96,36	0	0	94,19	0	0	24	0	71	45,8	0,43	0,37	-
11.04.2026	9,988	0	98,802	0	0	96,55	0	0	24	0	71,3	46,6	0,44	0,36	-
12.04.2026	9,946	0	100,375	0	0	98,088	0	0	24	0	71,3	47,1	0,44	0,36	-
13.04.2026	10,057	0	101,433	0	0	99,115	0	0	24	0	71,5	47,3	0,44	0,36	-
14.04.2026	9,812	0	102,967	0	0	100,668	0	0	24	0	70,5	47,3	0,44	0,36	-
15.04.2026	8,249	0	89,729	0	0	87,856	0	0	24	0	67,8	45,4	0,42	0,35	-
16.04.2026	10,071	0	102,654	0	0	100,321	0	0	22	2	71,2	47,3	0,44	0,36	-
17.04.2026	10,066	0	101,13	0	0	98,825	0	0	24	0	71,3	47	0,44	0,36	-
18.04.2026	9,999	0	103,202	0	0	100,849	0	0	24	0	71,3	47,6	0,44	0,36	-
Итого:	307,527	0	3070,998	0	0	3001,372	0	0	742	0	0	0	0	0	0
Гкал	73,452														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
18.03.2026	3587,653	33351,07	0	0	32545,441	0	0	12049	519
18.04.2026	3895,179	36422,069	0	0	35546,812	0	0	12791	521

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 7:44:37