

#84331#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.04.2024 по 02.05.2024

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Нарвская 18-24, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 7176
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16029160
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.04.2024	4,467	0	39,967	0	0	39,12	0	0	24	0	68,4	41,2	0,41	0,21	5,1
19.04.2024	10,537	0	102,632	0	0	100,384	0	0	24	0	69,8	44,7	0,42	0,35	4,7
20.04.2024	10,332	0	101,835	0	0	99,597	0	0	24	0	69,8	45,1	0,42	0,35	4,2
21.04.2024	10,151	0	99,662	0	0	97,482	0	0	24	0	69,7	44,8	0,41	0,35	3,6
22.04.2024	9,885	0	94,448	0	0	92,373	0	0	24	0	69,8	44,3	0,41	0,36	3,7
23.04.2024	9,998	0	92,229	0	0	90,156	0	0	24	0	70,7	44,2	0,41	0,36	3,1
24.04.2024	9,685	0	94,1	0	0	92,063	0	0	24	0	69,3	44,2	0,41	0,36	2,9
25.04.2024	9,627	0	95,605	0	0	93,543	0	0	24	0	69,2	44,7	0,41	0,36	4,9
26.04.2024	9,864	0	100,004	0	0	97,795	0	0	24	0	70	46	0,41	0,35	6,4
27.04.2024	10,021	0	107,936	0	0	105,554	0	0	24	0	70,1	47,4	0,42	0,35	7,8
28.04.2024	9,904	0	111,186	0	0	108,738	0	0	24	0	70	48,2	0,42	0,35	12,1
29.04.2024	9,669	0	112,649	0	0	110,188	0	0	24	0	69,7	48,7	0,43	0,35	14,6
30.04.2024	9,645	0	114,135	0	0	111,616	0	0	24	0	70,1	49,4	0,43	0,35	16,9
01.05.2024	9,102	0	109,44	0	0	107,046	0	0	24	0	69,7	49,4	0,41	0,34	16,1
02.05.2024	4,658	0	54,19	0	0	53,009	0	0	24	0	69,4	48,5	0,21	0,22	-
Итого:	137,545	0	1430,018	0	0	1398,664	0	0	360	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,852														

Общее время работы системы, ч 360

Период нормальной работы системы, ч 360

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.04.2024	8461,829	81703,461	0	0	79778,342	0	0	31233	307
02.05.2024	8599,374	83133,48	0	0	81177,006	0	0	31593	307

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.05.2024 15:23:06