

#32930#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/09/23г.-25/09/23г.

Абонент: нарвская 18-24

Адрес: УЮТ,000

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1 сет.N 001

Договорные расходы:

M сет.воды=\_\_\_\_\_т.сут Mгвс=\_\_\_\_\_т.сут

txв: не исп.

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

Серийный номер 16029160, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x7595

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.09.23 23	28,69	26,13	2,57	3,57	1,55	0	0	0	24	0	
24.09.23 23	28,51	25,27	3,23	3,56	1,52	0	0	0	24	0	
25.09.23 23	28,01	24,55	3,46	3,55	1,49	0	0	0	24	0	
<b>Итого/Средя</b>	<b>28,41</b>	<b>25,32</b>	<b>3,09</b>	<b>3,56</b>	<b>1,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.09.23 23	63399,405	61902,895	1557,916	26241	307
25.09.23 23	63399,405	61902,895	1557,916	26313	307
<b>Итого</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:

(&lt;) параметр &lt; min

(&gt;) параметр &gt; max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 26/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: нарвская 18-24

Адрес: \_\_\_\_\_

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1 сет.N 001

Договорные расходы:

M сет.воды=\_\_\_\_\_т.сут Mгвс=\_\_\_\_\_т.сут

txв: не исп.

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

Серийный номер 16029160, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x7595

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.09.23 23	27,47	24,98	2,49	3,53	1,5	0	0	0	24	0	
27.09.23 23	28,08	25,77	2,3	3,53	1,51	0	0	0	24	0	
28.09.23 23	28,3	26,23	2,07	3,54	1,53	0	0	0	24	0	

29.09.23 23	28,52	26,25	2,27	3,54	1,53	0	0	0	24	0
30.09.23 23	28,42	25,84	2,58	3,53	1,53	0	0	0	24	0
01.10.23 23	28,11	24,72	3,39	3,57	1,5	0	0	0	24	0
02.10.23 23	28,19	24,87	3,32	3,6	1,49	0	0	0	24	0
03.10.23 23	28,43	25,45	2,98	3,65	1,51	0	0	0	24	0
04.10.23 23	27,71	25,11	2,6	3,62	1,5	0	0	0	24	0
05.10.23 23	27,49	24,38	3,12	3,67	1,48	0	0	0	24	0
06.10.23 23	27,19	23,36	3,83	3,59	1,46	0	0	0	24	0
07.10.23 23	26,16	23,51	2,66	3,49	1,47	0	0	0	24	0
08.10.23 23	25,96	23,23	2,73	3,52	1,45	0	0	0	24	0
09.10.23 23	25,72	23,18	2,54	3,52	1,43	0	0	0	24	0
10.10.23 23	25,73	23,11	2,62	3,57	1,43	0	0	0	24	0
11.10.23 23	25,93	23,3	2,62	3,91	1,44	0	0	0	24	0
12.10.23 23	68,41	42,86	25,55	4,45	2,02	34,513	33,783	0,864	24	0
13.10.23 23	69,22	46,5	22,72	4,26	3,47	115,371	112,871	2,567	24	0
14.10.23 23	69,46	47,9	21,55	4,38	3,54	118,037	115,47	2,491	24	0
15.10.23 23	66,86	45,81	21,05	4,32	3,54	111,816	109,544	2,307	24	0
16.10.23 23	69,49	46,97	22,52	4,32	3,54	112,821	110,368	2,487	24	0
17.10.23 23	69,25	46,89	22,36	4,4	3,61	113,254	110,808	2,479	24	0
18.10.23 23	69,17	46,59	22,58	4,29	3,56	107,001	104,692	2,366	24	0
19.10.23 23	69,02	45,48	23,54	4,21	3,57	98,964	96,842	2,281	24	0
20.10.23 23	70,1	46,09	24,01	4,4	3,73	104,105	101,805	2,446	24	0
21.10.23 23	69,7	46,04	23,66	4,44	3,75	104,84	102,547	2,428	24	0
22.10.23 23	69,07	46,67	22,4	4,47	3,72	109,62	107,263	2,405	24	0
23.10.23 23	69,41	47,31	22,1	4,39	3,63	111,644	109,22	2,416	24	0
<b>Итого/Средн</b>	<b>69,13</b>	<b>46,49</b>	<b>22,64</b>	<b>3,92</b>	<b>2,34</b>	<b>1241,986</b>	<b>1215,213</b>	<b>27,538</b>	<b>672</b>	<b>0</b>

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	M1	Отв	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
25.09.23 23	63399,405	61902,895	1557,916	26313	307
23.10.23 23	64641,391	63118,108	1585,455	26985	307
<b>Итого</b>	<b>1241,986</b>	<b>1215,213</b>	<b>27,538</b>	<b>672</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Для Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

