

#19291#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 01.10.2021 по 23.10.2021

Потребитель УЮТ, ООО, УК  
 Адрес потребителя Нарвская 18-24, Калининград  
 Номер абонента 13  
 Порядковый номер 7176  
 Тип теплосчётчика ТВ7  
 Заводской номер 16029160  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>ГДж | dQg,<br>Гкал | dV1, м3  | dV2,<br>м3 | dV3,<br>м3 | dM1, т   | dM2,<br>т | dM3,<br>т | dTNar,<br>ч | Tmin | Tmax | dTtn,<br>ч | t1,<br>°C | t2,<br>°C | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|------------|--------------|----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 02.10.2021 | 7,868      | 0            | 127,461  | 0          | 0          | 124,799  | 0         | 0         | 24          | 12   | 0    | 0          | 68        | 52,9      | 0,44       | 0,32       | -              |
| 03.10.2021 | 8,616      | 0            | 134,473  | 0          | 0          | 131,682  | 0         | 0         | 24          | 12   | 0    | 0          | 67,7      | 52,1      | 0,45       | 0,34       | -              |
| 04.10.2021 | 8,617      | 0            | 134,535  | 0          | 0          | 131,708  | 0         | 0         | 24          | 12   | 0    | 0          | 68,2      | 52,6      | 0,45       | 0,34       | -              |
| 05.10.2021 | 8,504      | 0            | 129,171  | 0          | 0          | 126,451  | 0         | 0         | 24          | 12   | 0    | 0          | 68,3      | 52,3      | 0,44       | 0,35       | -              |
| 06.10.2021 | 8,824      | 0            | 128,42   | 0          | 0          | 125,728  | 0         | 0         | 24          | 12   | 0    | 0          | 68,2      | 51,4      | 0,45       | 0,35       | -              |
| 07.10.2021 | 8,967      | 0            | 117,845  | 0          | 0          | 115,366  | 0         | 0         | 24          | 12   | 0    | 0          | 68,2      | 49,7      | 0,44       | 0,33       | -              |
| 08.10.2021 | 9,512      | 0            | 121,25   | 0          | 0          | 118,732  | 0         | 0         | 24          | 12   | 0    | 0          | 67,7      | 48,6      | 0,44       | 0,35       | -              |
| 09.10.2021 | 10,114     | 0            | 122,226  | 0          | 0          | 119,587  | 0         | 0         | 24          | 12   | 0    | 0          | 69,3      | 49,1      | 0,44       | 0,35       | -              |
| 10.10.2021 | 10,069     | 0            | 121,766  | 0          | 0          | 119,172  | 0         | 0         | 24          | 12   | 0    | 0          | 68,7      | 48,6      | 0,44       | 0,35       | -              |
| 11.10.2021 | 10,049     | 0            | 120,71   | 0          | 0          | 118,152  | 0         | 0         | 24          | 12   | 0    | 0          | 68,5      | 48,3      | 0,44       | 0,35       | -              |
| 12.10.2021 | 9,875      | 0            | 120,076  | 0          | 0          | 117,559  | 0         | 0         | 24          | 12   | 0    | 0          | 68,2      | 48,1      | 0,43       | 0,35       | -              |
| 13.10.2021 | 9,755      | 0            | 118,259  | 0          | 0          | 115,775  | 0         | 0         | 24          | 12   | 0    | 0          | 68,1      | 48        | 0,43       | 0,35       | -              |
| 14.10.2021 | 9,949      | 0            | 117,967  | 0          | 0          | 115,464  | 0         | 0         | 24          | 12   | 0    | 0          | 68,6      | 48        | 0,43       | 0,35       | -              |
| 15.10.2021 | 9,769      | 0            | 118,249  | 0          | 0          | 115,76   | 0         | 0         | 24          | 12   | 0    | 0          | 68,3      | 48,1      | 0,43       | 0,35       | -              |
| 16.10.2021 | 9,672      | 0            | 116,455  | 0          | 0          | 114,015  | 0         | 0         | 24          | 12   | 0    | 0          | 68,1      | 47,9      | 0,43       | 0,35       | -              |
| 17.10.2021 | 9,735      | 0            | 116,181  | 0          | 0          | 113,734  | 0         | 0         | 24          | 12   | 0    | 0          | 68,2      | 47,8      | 0,43       | 0,35       | -              |
| 18.10.2021 | 9,683      | 0            | 115,616  | 0          | 0          | 113,198  | 0         | 0         | 24          | 12   | 0    | 0          | 68,1      | 47,7      | 0,43       | 0,35       | -              |
| 19.10.2021 | 9,733      | 0            | 113,336  | 0          | 0          | 110,956  | 0         | 0         | 24          | 12   | 0    | 0          | 68,2      | 47,3      | 0,43       | 0,35       | -              |
| 20.10.2021 | 9,649      | 0            | 117,515  | 0          | 0          | 115,041  | 0         | 0         | 24          | 12   | 0    | 0          | 68,3      | 48,2      | 0,43       | 0,35       | -              |
| 21.10.2021 | 9,498      | 0            | 118,734  | 0          | 0          | 116,236  | 0         | 0         | 24          | 12   | 0    | 0          | 68,3      | 48,8      | 0,43       | 0,35       | -              |
| 22.10.2021 | 9,521      | 0            | 115,257  | 0          | 0          | 112,845  | 0         | 0         | 24          | 12   | 0    | 0          | 68        | 47,9      | 0,43       | 0,35       | -              |
| 23.10.2021 | 9,551      | 0            | 113,519  | 0          | 0          | 111,147  | 0         | 0         | 24          | 12   | 0    | 0          | 67,9      | 47,4      | 0,43       | 0,35       | -              |
| Итого:     | 207,53     | 0            | 2659,021 | 0          | 0          | 2603,107 | 0         | 0         | 528         | 0    | 0    | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 49,568     |              |          |            |            |          |           |           |             |      |      |            |           |           |            |            |                |

Общее время работы системы, ч 528

Период нормальной работы системы, ч 528

## Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 01.10.2021 | 2150,788 | 19616,935 | 0      | 0      | 19144,46  | 0     | 0     | 8973    | 271    |
| 23.10.2021 | 2358,317 | 22275,957 | 0      | 0      | 21747,566 | 0     | 0     | 9501    | 271    |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 24.10.2021 20:09:48