

#19298#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2022 по 23.01.2023

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Нарвская 18-24, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 7176
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 16029160
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2022 | 10,746 | 0 | 102,036 | 0 | 0 | 99,678 | 0 | 0 | 24 | 145 | 0 | 0 | 71,9 | 46,2 | 0,43 | 0,36 | 3,9 |
| 25.12.2022 | 11,29 | 0 | 102,239 | 0 | 0 | 99,754 | 0 | 0 | 24 | 145 | 0 | 0 | 73,9 | 46,9 | 0,43 | 0,36 | 0,5 |
| 26.12.2022 | 11,184 | 0 | 104,719 | 0 | 0 | 102,224 | 0 | 0 | 24 | 145 | 0 | 0 | 73,1 | 47 | 0,43 | 0,36 | -0,6 |
| 27.12.2022 | 10,765 | 0 | 105,231 | 0 | 0 | 102,823 | 0 | 0 | 24 | 145 | 0 | 0 | 71,5 | 46,5 | 0,43 | 0,36 | 2,3 |
| 28.12.2022 | 10,504 | 0 | 102,351 | 0 | 0 | 100,057 | 0 | 0 | 24 | 145 | 0 | 0 | 70,7 | 45,7 | 0,43 | 0,36 | 4,2 |
| 29.12.2022 | 10,49 | 0 | 107,292 | 0 | 0 | 104,913 | 0 | 0 | 24 | 145 | 0 | 0 | 70,3 | 46,5 | 0,43 | 0,36 | 2,1 |
| 30.12.2022 | 10,201 | 0 | 106,948 | 0 | 0 | 104,63 | 0 | 0 | 24 | 145 | 0 | 0 | 69,3 | 46 | 0,43 | 0,36 | 5,6 |
| 31.12.2022 | 10,038 | 0 | 105,967 | 0 | 0 | 103,705 | 0 | 0 | 24 | 145 | 0 | 0 | 68,7 | 45,6 | 0,43 | 0,36 | 6,3 |
| 01.01.2023 | 10,375 | 0 | 112,762 | 0 | 0 | 110,298 | 0 | 0 | 24 | 145 | 0 | 0 | 69,7 | 47,3 | 0,43 | 0,36 | 6,1 |
| 02.01.2023 | 10,197 | 0 | 111,009 | 0 | 0 | 108,585 | 0 | 0 | 24 | 145 | 0 | 0 | 69,6 | 47,2 | 0,43 | 0,36 | - |
| 03.01.2023 | 10,185 | 0 | 108,026 | 0 | 0 | 105,673 | 0 | 0 | 24 | 145 | 0 | 0 | 69,6 | 46,6 | 0,43 | 0,36 | - |
| 04.01.2023 | 10,087 | 0 | 103,89 | 0 | 0 | 101,637 | 0 | 0 | 24 | 145 | 0 | 0 | 69,4 | 45,7 | 0,43 | 0,36 | - |
| 05.01.2023 | 10,282 | 0 | 105,47 | 0 | 0 | 103,147 | 0 | 0 | 24 | 145 | 0 | 0 | 69,9 | 46,1 | 0,43 | 0,36 | - |
| 06.01.2023 | 11,24 | 0 | 95,471 | 0 | 0 | 93,09 | 0 | 0 | 24 | 145 | 0 | 0 | 74,9 | 46,1 | 0,42 | 0,36 | - |
| 07.01.2023 | 12,322 | 0 | 102,125 | 0 | 0 | 99,409 | 0 | 0 | 24 | 145 | 0 | 0 | 77,8 | 48,2 | 0,42 | 0,36 | - |
| 08.01.2023 | 11,946 | 0 | 104,475 | 0 | 0 | 101,795 | 0 | 0 | 24 | 145 | 0 | 0 | 76,2 | 48,2 | 0,43 | 0,36 | - |
| 09.01.2023 | 11,371 | 0 | 103,312 | 0 | 0 | 100,771 | 0 | 0 | 24 | 145 | 0 | 0 | 74,4 | 47,4 | 0,43 | 0,36 | - |
| 10.01.2023 | 10,899 | 0 | 104,588 | 0 | 0 | 102,142 | 0 | 0 | 24 | 145 | 0 | 0 | 72,3 | 46,8 | 0,42 | 0,36 | - |
| 11.01.2023 | 8,391 | 0 | 85,423 | 0 | 0 | 83,596 | 0 | 0 | 24 | 145 | 0 | 0 | 68,5 | 44,5 | 0,4 | 0,35 | - |
| 12.01.2023 | 10,422 | 0 | 101,471 | 0 | 0 | 99,182 | 0 | 0 | 24 | 145 | 0 | 0 | 70,9 | 45,9 | 0,42 | 0,36 | - |
| 13.01.2023 | 10,257 | 0 | 103,936 | 0 | 0 | 101,622 | 0 | 0 | 24 | 145 | 0 | 0 | 70,5 | 46,4 | 0,43 | 0,36 | - |
| 14.01.2023 | 10,185 | 0 | 103,114 | 0 | 0 | 100,819 | 0 | 0 | 24 | 145 | 0 | 0 | 70,4 | 46,3 | 0,42 | 0,36 | - |
| 15.01.2023 | 10,207 | 0 | 102,772 | 0 | 0 | 100,48 | 0 | 0 | 24 | 145 | 0 | 0 | 70,4 | 46,2 | 0,42 | 0,36 | - |
| 16.01.2023 | 10,024 | 0 | 96,579 | 0 | 0 | 94,403 | 0 | 0 | 24 | 145 | 0 | 0 | 70,9 | 45,5 | 0,41 | 0,35 | - |
| 17.01.2023 | 8,249 | 0 | 80,15 | 0 | 0 | 78,424 | 0 | 0 | 24 | 145 | 0 | 0 | 68,9 | 43,8 | 0,37 | 0,32 | - |
| 18.01.2023 | 10,995 | 0 | 100,629 | 0 | 0 | 98,204 | 0 | 0 | 24 | 145 | 0 | 0 | 73,6 | 46,9 | 0,42 | 0,36 | - |
| 19.01.2023 | 9,963 | 0 | 86,936 | 0 | 0 | 84,806 | 0 | 0 | 24 | 145 | 0 | 0 | 74,2 | 46,2 | 0,38 | 0,33 | - |
| 20.01.2023 | 11,657 | 0 | 100,375 | 0 | 0 | 97,813 | 0 | 0 | 24 | 145 | 0 | 0 | 76 | 47,6 | 0,42 | 0,36 | - |
| 21.01.2023 | 11,034 | 0 | 99,935 | 0 | 0 | 97,547 | 0 | 0 | 24 | 145 | 0 | 0 | 73 | 46 | 0,42 | 0,36 | - |
| 22.01.2023 | 11,242 | 0 | 100,109 | 0 | 0 | 97,734 | 0 | 0 | 24 | 145 | 0 | 0 | 72,8 | 45,4 | 0,42 | 0,36 | - |
| 23.01.2023 | 11,9 | 0 | 100,519 | 0 | 0 | 97,941 | 0 | 0 | 24 | 145 | 0 | 0 | 76,2 | 47,2 | 0,42 | 0,36 | - |
| Итого: | 328,648 | 0 | 3149,859 | 0 | 0 | 3076,902 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 78,496 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.12.2022 | 5264,698 | 51328,041 | 0 | 0 | 50113,241 | 0 | 0 | 19697 | 299 |
| 23.01.2023 | 5593,347 | 54477,901 | 0 | 0 | 53190,143 | 0 | 0 | 20441 | 299 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.01.2023 7:33:24