

#112798#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Нарвская 18-24, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 7176
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 16029160
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	10,948	0	106,406	0	0	103,887	0	0	24	0	72,9	47,8	0,42	0,36	4,2
25.12.2024	10,754	0	105,11	0	0	102,648	0	0	24	0	72,4	47,4	0,42	0,36	1,8
26.12.2024	10,15	0	104,542	0	0	102,254	0	0	24	0	69,8	46,1	0,42	0,36	2,1
27.12.2024	10,139	0	106,014	0	0	103,691	0	0	24	0	69,8	46,5	0,42	0,36	3,8
28.12.2024	10,021	0	104,596	0	0	102,314	0	0	24	0	69,7	46,3	0,42	0,36	5,3
29.12.2024	9,99	0	102,96	0	0	100,711	0	0	24	0	69,7	46	0,42	0,36	4,3
30.12.2024	10,054	0	103,215	0	0	100,965	0	0	24	0	69,6	45,9	0,42	0,36	3,9
31.12.2024	10,141	0	104,147	0	0	101,861	0	0	24	0	69,8	46,1	0,42	0,36	4,8
01.01.2025	10,089	0	103,471	0	0	101,21	0	0	24	0	69,7	45,9	0,42	0,36	5,5
02.01.2025	10,52	0	103,964	0	0	101,596	0	0	24	0	71,3	46,5	0,42	0,36	4,2
03.01.2025	11,632	0	103,228	0	0	100,608	0	0	24	0	75,7	48,2	0,42	0,36	4
04.01.2025	12,022	0	102,83	0	0	100,138	0	0	24	0	77	48,4	0,42	0,36	-0,5
05.01.2025	12,26	0	103,537	0	0	100,786	0	0	24	0	77,7	48,7	0,42	0,36	-0,9
06.01.2025	11,845	0	102,699	0	0	100,045	0	0	24	0	76,5	48,2	0,42	0,36	-1,8
07.01.2025	10,115	0	103,243	0	0	100,98	0	0	24	0	69,7	45,8	0,42	0,37	-1,4
08.01.2025	10,516	0	101,419	0	0	99,105	0	0	24	0	71,4	46	0,42	0,37	4,9
09.01.2025	11,063	0	102,441	0	0	99,979	0	0	24	0	73,5	47,1	0,42	0,36	2,3
10.01.2025	10,944	0	104,24	0	0	101,769	0	0	24	0	72,9	47,2	0,42	0,36	0,7
11.01.2025	11,434	0	103,161	0	0	100,595	0	0	24	0	74,8	47,7	0,42	0,36	-
12.01.2025	11,604	0	103,79	0	0	101,187	0	0	24	0	75,3	48	0,42	0,36	-
13.01.2025	11,783	0	102,779	0	0	100,154	0	0	24	0	76	47,9	0,42	0,36	-
14.01.2025	11,512	0	101,805	0	0	99,28	0	0	24	0	74,7	47	0,42	0,36	-
15.01.2025	10,347	0	103,56	0	0	101,258	0	0	24	0	70,2	45,8	0,42	0,36	-
16.01.2025	10,296	0	102,272	0	0	100,011	0	0	24	0	70,1	45,5	0,42	0,36	-
17.01.2025	10,004	0	100,63	0	0	98,441	0	0	24	0	69,5	45,2	0,42	0,36	-
18.01.2025	10,294	0	103,412	0	0	101,132	0	0	24	0	70,1	45,8	0,42	0,36	-
19.01.2025	10,153	0	100,731	0	0	98,513	0	0	24	0	70	45,4	0,42	0,36	-
20.01.2025	11,06	0	101,135	0	0	98,701	0	0	24	0	73,5	46,7	0,42	0,36	-
21.01.2025	11,48	0	102,664	0	0	100,106	0	0	24	0	75	47,6	0,42	0,36	-
22.01.2025	11,551	0	102,695	0	0	100,104	0	0	24	0	75,5	47,9	0,42	0,36	-
23.01.2025	11,434	0	102,365	0	0	99,805	0	0	24	0	75,1	47,8	0,42	0,36	-
Итого:	336,155	0	3199,061	0	0	3123,834	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	80,289														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.12.2024	548,974	5550,073	0	0	5423,804	0	0	1257	511
23.01.2025	885,126	8749,135	0	0	8547,636	0	0	2001	511

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.01.2025 8:36:47