

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/03/25г.-23/04/25г.Абонент: летняя 50-56
Адрес: ООО Мастер
Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
тхв: не исп.Договор N: 0000000000
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

Серийный номер 16029161, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0xD939

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.25 23	74.67	62.66	12.00	0.03	0.34	416.870	406.456	20.344	24	0	
24.03.25 23	76.49	63.64	12.85	0.04	0.34	398.100	387.738	20.797	24	0	
25.03.25 23	76.63	64.33	12.30	0.04	0.34	417.445	406.552	20.864	24	0	
26.03.25 23	76.58	64.19	12.40	0.04	0.34	413.025	402.267	20.808	24	0	
27.03.25 23	76.80	64.46	12.33	0.04	0.34	418.870	407.884	20.987	24	0	
28.03.25 23	76.79	64.86	11.92	0.04	0.34	427.760	416.558	20.721	24	0	
29.03.25 23	76.58	65.05	11.53	0.04	0.34	410.275	399.569	19.209	24	0	
30.03.25 23	76.56	64.47	12.10	0.04	0.34	399.875	389.464	19.653	24	0	
31.03.25 23	76.52	64.49	12.02	0.03	0.34	404.735	394.192	19.771	24	0	
01.04.25 23	76.53	64.35	12.18	0.03	0.34	401.320	390.863	19.855	24	0	
02.04.25 23	76.66	64.88	11.78	0.04	0.34	413.745	402.934	19.802	24	0	
03.04.25 23	76.75	65.88	10.88	0.04	0.34	449.960	438.175	19.877	24	0	
04.04.25 23	76.66	65.59	11.07	0.04	0.34	444.305	432.700	19.966	24	0	
05.04.25 23	76.61	64.67	11.94	0.04	0.34	423.215	412.184	20.525	24	0	
06.04.25 23	76.58	65.06	11.52	0.04	0.35	452.585	440.788	21.174	24	0	
07.04.25 23	76.63	65.11	11.52	0.04	0.34	447.950	436.236	20.951	24	0	
08.04.25 23	76.63	65.21	11.42	0.04	0.34	450.285	438.535	20.889	24	0	
09.04.25 23	76.70	65.40	11.31	0.04	0.34	453.320	441.469	20.813	24	0	
10.04.25 23	75.49	64.62	10.87	0.04	0.34	455.855	444.276	20.136	24	0	
11.04.25 23	74.69	64.10	10.59	0.03	0.34	457.275	445.863	19.672	24	0	
12.04.25 23	74.74	64.53	10.21	0.04	0.34	476.465	464.569	19.766	24	0	
13.04.25 23	74.71	65.34	9.37	0.04	0.34	489.640	477.412	18.633	24	0	
14.04.25 23	74.76	65.01	9.75	0.04	0.33	453.655	442.307	17.968	24	0	
15.04.25 23	74.54	65.10	9.44	0.04	0.32	464.240	452.675	17.809	24	0	
16.04.25 23	74.31	70.34	3.96	0.03	0.31	215.650	210.314	3.447	24	0	
17.04.25 23	73.50	70.83	2.67	0.03	0.31	210.460	205.348	2.251	24	0	
18.04.25 23	73.29	70.91	2.38 <	0.03	0.31	214.315	209.143	2.036	24	0	*
19.04.25 23	73.34	70.85	2.49	0.03	0.31	236.215	230.510	2.353	24	0	
20.04.25 23	73.45	71.13	2.32 <	0.03	0.16	237.400	231.659	2.229	24	0	*
21.04.25 23	73.32	71.04	2.29 <	0.03	0.03	247.460	241.480	2.314	24	0	*
22.04.25 23	73.25	70.88	2.38 <	0.03	0.02	253.770	247.656	2.467	24	0	*
23.04.25 23	73.29	71.10	2.19 <	0.03	0.03	248.430	242.436	2.228	24	0	*
Итого/Средн	75.67	65.66	10.01	0.03	0.30	12304.470	11990.210	500.316	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.03.25 23	69698.120	67953.391	3787.248	8283	484
23.04.25 23	82002.590	79943.601	4287.564	9051	484
Итого	12304.470	11990.210	500.316	768	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

