

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/04/25г.-22/05/25г.

Абонент: летняя 50-56
Адрес: ООО Мастер
Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
тхв: не исп.

Договор N: 000000000
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

Серийный номер 16029161, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0xD939

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.04.25 23	73.25	70.88	2.38 <	0.03	0.02	253.770	247.656	2.467	24	0	*
23.04.25 23	73.29	71.10	2.19 <	0.03	0.03	248.430	242.436	2.228	24	0	*
24.04.25 23	73.34	71.04	2.30 <	0.03	0.02	258.250	252.005	2.433	24	0	*
25.04.25 23	73.22	71.04	2.18 <	0.03	0.02	255.460	249.301	2.280	24	0	*
26.04.25 23	73.23	70.89	2.34 <	0.03	0.02	252.280	246.203	2.413	24	0	*
27.04.25 23	73.34	70.97	2.36 <	0.03	0.02	258.980	252.727	2.507	24	0	*
28.04.25 23	73.41	71.01	2.40 <	0.03	0.03	255.500	249.320	2.510	24	0	*
29.04.25 23	73.44	71.20	2.24 <	0.03	0.02	250.940	244.873	2.296	24	0	*
30.04.25 23	73.46	71.32	2.13 <	0.03	0.03	250.195	244.134	2.186	24	0	*
01.05.25 23	73.28	70.93	2.34 <	0.03	0.03	245.630	239.699	2.356	24	0	*
02.05.25 23	73.47	71.29	2.18 <	0.03	0.03	241.215	235.377	2.150	24	0	*
03.05.25 23	73.34	71.11	2.23 <	0.03	0.02	244.030	238.134	2.225	24	0	*
04.05.25 23	73.28	70.85	2.43 <	0.03	0.03	253.480	247.364	2.519	24	0	*
05.05.25 23	73.33	70.95	2.38 <	0.03	0.03	245.780	239.848	2.394	24	0	*
06.05.25 23	73.29	70.98	2.31 <	0.03	0.03	251.240	245.176	2.374	24	0	*
07.05.25 23	73.10	71.01	2.09 <	0.03	0.03	251.870	245.830	2.150	24	0	*
08.05.25 23	73.08	70.84	2.23 <	0.03	0.03	251.810	245.762	2.302	24	0	*
09.05.25 23	73.19	71.00	2.18 <	0.03	0.03	246.960	241.014	2.207	24	0	*
10.05.25 23	73.15	70.95	2.20 <	0.03	0.03	243.645	237.790	2.190	24	0	*
11.05.25 23	73.07	70.56	2.50 <	0.03	0.03	239.725	233.975	2.457	24	0	*
12.05.25 23	73.45	71.20	2.25 <	0.03	0.03	235.155	229.462	2.165	24	0	*
13.05.25 23	73.39	71.05	2.33 <	0.03	0.03	232.190	226.574	2.217	24	0	*
14.05.25 23	73.40	71.06	2.34 <	0.03	0.03	239.945	234.132	2.298	24	0	*
15.05.25 23	73.70	71.38	2.32 <	0.03	0.03	244.850	238.878	2.325	24	0	*
16.05.25 23	73.82	71.55	2.27 <	0.03	0.03	238.575	232.755	2.216	24	0	*
17.05.25 23	73.46	71.15	2.30 <	0.03	0.03	234.205	228.538	2.209	24	0	*
18.05.25 23	73.45	70.93	2.52 <	0.03	0.03	240.610	234.791	2.481	24	0	*
19.05.25 23	73.46	71.18	2.29 <	0.03	0.03	233.340	227.683	2.183	24	0	*
20.05.25 23	73.51	71.32	2.19 <	0.03	0.03	230.495	224.908	2.066	24	0	*
21.05.25 23	73.50	71.30	2.20 <	0.03	0.03	216.550	211.298	1.947	24	0	*
22.05.25 23	73.47	71.25	2.22 <	0.03	0.03	208.640	203.589	1.894	24	0	*
Итого/Средн	73.36	71.07	2.28	0.03	0.03	7553.745	7371.232	70.647	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
21.04.25 23	81500.390	79453.509	4282.869	9003	484
22.05.25 23	89054.135	86824.741	4353.516	9747	484
Итого	7553.745	7371.232	70.647	744	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента



Представитель снабжающей организации

