

#85445#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/05/24г.-23/06/24г.

Абонент: Летняя 50-56

Адрес: ООО Мастер

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1 сег. N 001

Договорные расходы:

M сег. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч

Серийный номер 16029161, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хD939

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 ч	Qгвс Гкал	ВНР ч	ВОС ч	КС
23.05.24 23	65,94	52,17	13,77	3,65	2,72	35,615	34,909	0,481	24	0	
24.05.24 23	66,29	51,72	14,57	3,68	2,69	35,835	35,119	0,513	24	0	
25.05.24 23	65,92	51,71	14,21	3,72	2,7	35,78	35,07	0,499	24	0	
26.05.24 23	65,71	51,95	13,76	3,67	2,64	32,59	31,948	0,44	24	0	
27.05.24 23	55,83	53,16	2,66	< 2,41	2	90,375 <	89,055 <	0,238	24	0	*
28.05.24 23	64,11	56,98	7,14	< 3,57	2,61	64,48	63,266	0,453	24	0	*
29.05.24 23	60,84	58,41	2,43	< 2,61	2,14	140,18 <	137,781 <	0,337	24	0	*
30.05.24 23	63,34	59,77	3,58	< 3,41	2,58	144,32	141,667	0,509	24	0	*
31.05.24 23	63,55	58,88	4,67	< 3,54	2,64	99,445	97,607	0,457	24	0	*
01.06.24 23	63,8	58,06	5,74	< 3,6	2,64	84,985	83,406	0,481	24	0	*
02.06.24 23	63,48	59,42	4,06	< 3,53	2,62	130,6	128,185	0,523	24	0	*
03.06.24 23	63,51	59,93	3,57	< 3,48	2,62	130,44	128,024	0,46	24	0	*
04.06.24 23	64,27	57,7	6,57	< 3,58	2,63	69,395	68,081	0,448	24	0	*
05.06.24 23	63,67	59,63	4,04	< 3,54	2,66	115,165	113,029	0,459	24	0	*
06.06.24 23	63,68	59,79	3,89	< 3,62	2,71	112,94	110,844	0,434	24	0	*
07.06.24 23	63,46	60,47	2,98	< 3,6	2,75	148,915	146,167	0,439	24	0	*
08.06.24 23	63,95	59,08	4,87	< 3,71	2,77	101,865	99,957	0,489	24	0	*
09.06.24 23	63,63	59,48	4,15	< 3,67	2,76	128,655	126,274	0,527	24	0	*
10.06.24 23	63,59	60,4	3,19	< 3,64	2,8	153,49	150,65	0,483	24	0	*
11.06.24 23	63,77	60,09	3,68	< 3,63	2,76	130,135	127,713	0,472	24	0	*
12.06.24 23	63,61	60,36	3,25	< 3,63	2,76	149,095	146,335	0,478	24	0	*
13.06.24 23	62,74	60,57	2,17	< 3,53	2,78	207,84	204,089	0,446	24	0	*
14.06.24 23	62,11	59,95	2,16	< 3,5	2,77	216,645	212,801	0,464	24	0	*
15.06.24 23	62,04	59,85	2,2	< 3,53	2,77	220,53	216,629	0,479	24	0	*
16.06.24 23	62,41	60,26	2,15	< 3,53	2,76	221,365	217,399	0,471	24	0	*
17.06.24 23	61,83	59,77	2,06	< 3,52	2,77	215,41	211,621	0,44	24	0	*
18.06.24 23	62,87	59,44	3,43	< 3,58	2,72	132,925	130,51	0,45	24	0	*
19.06.24 23	63,61	59,14	4,48	3,6	2,7	105,645	103,69	0,466	24	0	*
20.06.24 23	63,51	59,63	3,89	3,59	2,67	109,305	107,291	0,419	24	0	*
21.06.24 23	63,47	58,79	4,68	< 3,67	2,73	94,215	92,477	0,434	24	0	*
22.06.24 23	63,03	60,87	2,17	< 3,55	2,72	187,515	184,093	0,402	24	0	*
23.06.24 23	63,05	60,27	2,78	< 3,49	2,66	184,635	181,267	0,506	24	0	*
Итого/Средн	62,98	59,31	3,67	3,52	2,66	4030,33	3956,957	14,598	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 ч	Qгвс Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.05.24 23	5387,41	5275,564	71,006	999	472
23.06.24 23	9417,74	9232,52	85,604	1767	472
Итого	4030,33	3956,957	14,598	768	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

