

#133252#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/05/25г.-17/06/25г.

Абонент:Летия 50-56
Адрес: 000 Мастер
Договор N:000000000
Тип расходомера:
Тепловычислитель ТВ7-04.1 сет.N 001
Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч
M сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут
tхв: не исп.

Серийный номер 16029161, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хD939

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qгв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.25 23	72,59	59,95	12,63	0,03	0,01	44,515	43,46	2,302	24	0	
25.05.25 23	72,67	60,21	12,46	0,03	0,02	48,825	47,662	2,49	24	0	
26.05.25 23	72,51	60,4	12,11	0,03	0,02	47,94	46,804	2,376	24	0	
27.05.25 23	72,83	60,38	12,44	0,03	0,02	43,035	42,008	2,191	24	0	
28.05.25 23	72,93	60,33	12,6	0,03	0,02	41,33	40,342	2,13	24	0	
29.05.25 23	72,63	60,58	12,05	0,03	0,02	44,18	43,132	2,178	24	0	
30.05.25 23	72,73	60,52	12,2	0,03	0,02	45,685	44,597	2,281	24	0	
31.05.25 23	72,6	60,73	11,88	0,03	0,02	49,735	48,556	2,418	24	0	
01.06.25 23	72,88	60,63	12,25	0,03	0,02	45,685	44,592	2,29	24	0	
02.06.25 23	72,85	60,76	12,09	0,03	0,02	49,235	48,059	2,436	24	0	
03.06.25 23	72,56	60,68	11,88	0,03	0,02	47,185	46,068	2,294	24	0	
04.06.25 23	68,18	60,64	7,53	< 0	0	4,245	< 4,156	< 0,131	22	2	*
05.06.25 23	20,39	21,94	-1,55	0	0	0	0	0	24	0	
06.06.25 23	19,37	19,25	0,11	< 0,33	< 0,26	< 0	!	0 !	2	22	*
07.06.25 23	19,01	18,49	0,51	< 0,37	< 0,29	< ---	!	--- !	0	24	*
08.06.25 23	18,09	17,69	0,4	< 0,37	< 0,29	< ---	!	--- !	0	24	*
09.06.25 23	16,71	17,1	-0,38	< 0,37	< 0,29	< ---	!	--- !	0	24	*
10.06.25 23	16,12	16,21	-0,1	< 0,37	< 0,29	< ---	!	--- !	0	24	*
11.06.25 23	15,98	16,02	-0,04	< 0,37	< 0,29	< ---	!	--- !	0	24	*
12.06.25 23	15,83	15,75	0,08	< 0,37	< 0,29	< ---	!	--- !	0	24	*
13.06.25 23	16	16	0,01	< 0,37	< 0,29	< ---	!	--- !	0	24	*
14.06.25 23	16,05	16,12	-0,07	< 0,37	< 0,29	< ---	!	--- !	0	24	*
15.06.25 23	16,38	16,5	-0,12	< 0,37	< 0,29	< ---	!	--- !	0	24	*
16.06.25 23	16,7	17,04	-0,34	< 0,37	< 0,29	< ---	!	--- !	0	24	*
Итого/Среди	72,67	60,48	12,19	0,18	0,14	511,595	499,436	25,516	312	264	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qгв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
23.05.25 23	89126,295	86895,173	4355,473	9771	484
16.06.25 23	89637,89	87394,609	4380,989	10083	748
Итого	511,595	499,436	25,516	312	264

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 17/06/25г.-23/06/25г.

Абонент:Летия 50-56
Адрес: _____
Договор N:000000000
Тип расходомера:
Тепловычислитель ТВ7-04.1 сет.N 001
Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч
G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч
M сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут
G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч
tхв: догов., tхд = 5.00°C

Серийный номер 16029161, ВД=1, ТВ1, СИ-5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хВВ4F

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	P3 МПа	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qта ГДж	Qг ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
17.06.25 23	60,47	58,1	2,37	< 0,4	< 0,26	< 0,6	---	0	---	---	---	---	---	5	0,2	---	---	0	24	*
18.06.25 23	71,91	61,04	10,87	< 0,15	< 0,1	< 0,6	33,355	0	0	32,576	0	0	0	5	0,2	1,484	0	16	8	*
19.06.25 23	72,26	61,15	11,11	0,04	0,03	0,6	49,185	0	0	48,028	0	0	0	5	0,2	2,238	0	24	0	
20.06.25 23	72,03	61,24	10,79	0,04	0,03	0,6	48,67	0	0	47,532	0	0	0	5	0,2	2,15	0	24	0	
21.06.25 23	72,01	61,21	10,8	0,04	0,03	0,6	49,26	0	0	48,109	0	0	0	5	0,2	2,179	0	24	0	
22.06.25 23	72,08	61,28	10,8	0,04	0,02	0,6	48,545	0	0	47,407	0	0	0	5	0,2	2,146	0	24	0	
23.06.25 23	72	61,21	10,79	0,04	0,02	0,6	47,755	0	0	46,64	0	0	0	5	0,2	2,109	0	24	0	
Итого/Средн	72,06	61,2	10,86	0,11	0,07	0,6	276,77	0	0	270,291	0	0	0	5	0,2	12,305	0	136	32	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	V2	V3	M1	M2	M3	dM	Qта	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	т	ГДж	ГДж	ч	ч
16.06.25 23	89637,89	0	0	87394,609	0	0	0	4380,989	0	10083	748
23.06.25 23	89914,66	0	0	87664,9	0	0	0	4393,294	0	10219	780
Итого	276,77	0	0	270,291	0	0	0	12,305	0	136	32

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

