

#19282#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель: Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя: Летняя 50-56, Калининград
Номер абонента: 4342
Порядковый номер: 6690
Тип теплосчётчика: ТВ7
Заводской номер: 16029161
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.06.2021 | 2,336 | 0 | 321,635 | 0 | 0 | 315,796 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 62,8 | 61,1 | 0,32 | 0,29 | - |
| 25.06.2021 | 2,427 | 0 | 321,685 | 0 | 0 | 315,875 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 62,6 | 60,8 | 0,32 | 0,29 | - |
| 26.06.2021 | 2,429 | 0 | 322,035 | 0 | 0 | 316,184 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 62,9 | 61,1 | 0,33 | 0,29 | - |
| 27.06.2021 | 2,557 | 0 | 321,43 | 0 | 0 | 315,575 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 63 | 61,1 | 0,32 | 0,29 | - |
| 28.06.2021 | 2,22 | 0 | 321,465 | 0 | 0 | 315,637 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 62,9 | 61,2 | 0,32 | 0,29 | - |
| 29.06.2021 | 2,409 | 0 | 321,7 | 0 | 0 | 315,863 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 62,9 | 61,1 | 0,32 | 0,29 | - |
| 30.06.2021 | 2,247 | 0 | 322,09 | 0 | 0 | 316,228 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 63 | 61,3 | 0,32 | 0,29 | - |
| 01.07.2021 | 2,143 | 0 | 321,575 | 0 | 0 | 315,736 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 62,9 | 61,3 | 0,32 | 0,29 | - |
| 02.07.2021 | 2,19 | 0 | 320,665 | 0 | 0 | 314,85 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 62,9 | 61,2 | 0,32 | 0,29 | - |
| 03.07.2021 | 2,13 | 0 | 320,56 | 0 | 0 | 314,739 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 62,9 | 61,3 | 0,33 | 0,29 | - |
| 04.07.2021 | 2,509 | 0 | 321,345 | 0 | 0 | 315,544 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 62,8 | 60,9 | 0,33 | 0,29 | - |
| 05.07.2021 | 2,018 | 0 | 321,285 | 0 | 0 | 315,43 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 63,1 | 61,6 | 0,33 | 0,29 | - |
| 06.07.2021 | 2,286 | 0 | 321,135 | 0 | 0 | 315,284 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 63,1 | 61,4 | 0,33 | 0,29 | - |
| 07.07.2021 | 2,42 | 0 | 321,17 | 0 | 0 | 315,307 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 63,1 | 61,3 | 0,33 | 0,29 | - |
| 08.07.2021 | 2,226 | 0 | 321,355 | 0 | 0 | 315,531 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 62,9 | 61,2 | 0,33 | 0,29 | - |
| 09.07.2021 | 2,185 | 0 | 321,095 | 0 | 0 | 315,264 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 62,9 | 61,3 | 0,33 | 0,29 | - |
| 10.07.2021 | 2,166 | 0 | 321,39 | 0 | 0 | 315,551 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 62,9 | 61,3 | 0,33 | 0,29 | - |
| 11.07.2021 | 2,334 | 0 | 320,875 | 0 | 0 | 315,056 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 62,9 | 61,1 | 0,33 | 0,29 | - |
| 12.07.2021 | 2,275 | 0 | 321,075 | 0 | 0 | 315,264 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 62,8 | 61,1 | 0,33 | 0,29 | - |
| 13.07.2021 | 2,275 | 0 | 321,065 | 0 | 0 | 315,25 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 62,8 | 61,1 | 0,33 | 0,29 | - |
| 14.07.2021 | 2,208 | 0 | 320,96 | 0 | 0 | 315,098 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 63,1 | 61,4 | 0,33 | 0,29 | - |
| 15.07.2021 | 2,095 | 0 | 320,855 | 0 | 0 | 315,066 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 62,7 | 61,1 | 0,33 | 0,29 | - |
| 16.07.2021 | 1,939 | 0 | 321,24 | 0 | 0 | 315,343 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 63,2 | 61,8 | 0,33 | 0,29 | - |
| 17.07.2021 | 1,93 | 0 | 321,395 | 0 | 0 | 315,592 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 62,8 | 61,4 | 0,33 | 0,29 | - |
| 18.07.2021 | 2,081 | 0 | 321,365 | 0 | 0 | 315,528 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 62,9 | 61,4 | 0,33 | 0,29 | - |
| 19.07.2021 | 2,048 | 0 | 321,435 | 0 | 0 | 315,62 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 62,8 | 61,3 | 0,33 | 0,29 | - |
| 20.07.2021 | 2,172 | 0 | 321,425 | 0 | 0 | 315,603 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 62,8 | 61,2 | 0,33 | 0,29 | - |
| 21.07.2021 | 2,06 | 0 | 321,415 | 0 | 0 | 315,572 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 63 | 61,5 | 0,33 | 0,29 | - |
| 22.07.2021 | 2,18 | 0 | 321,01 | 0 | 0 | 315,206 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 62,9 | 61,2 | 0,33 | 0,29 | - |
| 23.07.2021 | 2,012 | 0 | 321,375 | 0 | 0 | 315,568 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 62,8 | 61,3 | 0,33 | 0,29 | - |
| Итого: | 66,507 | 0 | 9639,105 | 0 | 0 | 9464,16 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 15,885 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|---------|--------|
| 23.06.2021 | 4060,127 | 99961,96 | 0 | 0 | 98025,101 | 0 | 0 | 10063 | 8 |
| 23.07.2021 | 4126,633 | 109601,065 | 0 | 0 | 107489,264 | 0 | 0 | 10783 | 8 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.07.2021 13:03:40