

#94585#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/08/24г.-23/09/24г.

Абонент: летняя 50-56

Договор N: 000000000

Адрес: ООО Мастер

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M ГВС = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 16029161, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0xD939

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.08.24 23	67.64	57.64	10.00	0.46	0.29	34.425	33.713	1.417	24	0	
24.08.24 23	67.53	57.13	10.40	0.43	0.30	32.300	31.634	1.382	24	0	
25.08.24 23	67.60	57.62	9.98	0.43	0.30	32.805	32.128	1.346	24	0	
26.08.24 23	67.46	58.05	9.41	0.43	0.29	32.980	32.301	1.277	24	0	
27.08.24 23	67.39	57.65	9.74	0.43	0.29	33.990	33.291	1.362	24	0	
28.08.24 23	67.42	56.91	10.52	0.43	0.29	32.910	32.234	1.424	24	0	
29.08.24 23	67.45	58.09	9.36	0.43	0.30	31.145	30.504	1.199	24	0	
30.08.24 23	67.17	58.17	9.00	0.43	0.29	33.495	32.809	1.241	24	0	
31.08.24 23	67.58	58.17	9.41	0.43	0.30	31.785	31.128	1.230	24	0	
01.09.24 23	68.10	56.81	11.29	0.43	0.30	31.820	31.155	1.477	24	0	
02.09.24 23	68.15	57.23	10.92	0.43	0.30	31.065	30.414	1.395	24	0	
03.09.24 23	68.22	57.29	10.93	0.43	0.30	29.605	28.982	1.330	24	0	
04.09.24 23	68.24	57.35	10.89	0.46	0.33	30.305	29.668	1.357	24	0	
05.09.24 23	68.25	58.32	9.93	0.43	0.30	29.410	28.792	1.201	24	0	
06.09.24 23	68.28	57.40	10.88	0.44	0.30	30.795	30.146	1.377	24	0	
07.09.24 23	68.26	57.49	10.77	0.44	0.30	29.690	29.066	1.314	24	0	
08.09.24 23	68.07	57.25	10.82	0.44	0.31	31.715	31.049	1.411	24	0	
09.09.24 23	68.19	56.89	11.29	0.43	0.30	31.850	31.181	1.478	24	0	
10.09.24 23	68.01	57.79	10.21	0.44	0.30	31.695	31.033	1.331	24	0	
11.09.24 23	68.07	56.63	11.45	0.43	0.30	31.690	31.027	1.491	24	0	
12.09.24 23	68.12	56.40	11.72	0.42	0.29	33.760	33.054	1.626	24	0	
13.09.24 23	67.71	57.30	10.41	0.42	0.29	33.835	33.134	1.448	24	0	
14.09.24 23	67.85	55.69	12.16	0.44	0.31	34.055	33.346	1.702	24	0	
15.09.24 23	67.76	56.65	11.11	0.46	0.33	35.490	34.753	1.621	24	0	
16.09.24 23	67.74	56.27	11.48	0.43	0.30	31.590 !	30.934 !	1.490	22	2	*
17.09.24 23	63.98	58.38	5.60 <	0.41	0.29	76.590 !	75.153 !	1.770	23	1	*
18.09.24 23	65.66	56.56	9.10	0.42	0.30	40.510 !	39.713 !	1.518	22	2	*
19.09.24 23	65.28	57.17	8.11	0.41	0.29	52.035	51.029	1.739	24	0	
20.09.24 23	66.10	56.27	9.83	0.44	0.32	42.965	42.112	1.738	24	0	
21.09.24 23	66.21	55.88	10.33	0.43	0.30	43.800	42.928	1.862	24	0	
22.09.24 23	69.16	53.79	15.37	0.44	0.31	30.870	30.204	1.948	24	0	
23.09.24 23	69.27	53.80	15.47	0.43	0.30	28.505	27.889	1.810	24	0	
<b>Итого/Средн</b>	<b>67.32</b>	<b>57.05</b>	<b>10.28</b>	<b>0.43</b>	<b>0.30</b>	<b>1119.480</b>	<b>1096.502</b>	<b>47.314</b>	<b>763</b>	<b>5</b>	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.08.24 23	15426.420	15131.269	450.186	3207	472
23.09.24 23	16545.900	16227.771	497.499	3970	477
<b>Итого</b>	<b>1119.480</b>	<b>1096.502</b>	<b>47.314</b>	<b>763</b>	<b>5</b>

Условные обозначения:  
(<) параметр < min  
(>) параметр > max  
(!) отсут.питания  
(#) дисбаланс масс  
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Для \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

