

#148757#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Летняя 50-56, Калининград

4342

6690

ТВ7 (ASCII)

16029161

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	1,688	0	112,23	0	0	110,323	0	0	24	0	60,5	56,9	0,35	0,29	-
25.08.2025	0	0	0,03	0	0	0,03	0	0	24	0	29	37,2	0,02	0,04	-
26.08.2025	0	0	0,005	0	0	0,005	0	0	24	0	24,8	19,3	0,02	0,04	-
27.08.2025	0	0	0,025	0	0	0,025	0	0	24	0	18,1	17,5	0,08	0,1	-
28.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,2	18	0,08	0,1	-
29.08.2025	0	0	0,025	0	0	0,025	0	0	24	0	18,6	18,6	0,12	0,14	-
30.08.2025	1,351	0	63,73	0	0	62,61	0	0	24	0	61,1	55,9	0,31	0,27	-
31.08.2025	2,117	0	48,685	0	0	47,554	0	0	24	0	72,1	61,5	0,4	0,3	-
01.09.2025	1,946	0	44,13	0	0	43,101	0	0	24	0	72,2	61,5	0,4	0,3	-
02.09.2025	1,891	0	43,205	0	0	42,197	0	0	24	0	72,2	61,5	0,39	0,3	-
03.09.2025	2,007	0	45,67	0	0	44,605	0	0	24	0	72,3	61,6	0,4	0,3	-
04.09.2025	1,851	0	42,76	0	0	41,766	0	0	24	0	72,1	61,6	0,4	0,3	-
05.09.2025	1,748	0	39,57	0	0	38,642	0	0	24	0	72,3	61,6	0,42	0,3	-
06.09.2025	1,807	0	42,555	0	0	41,568	0	0	24	0	72	61,7	0,42	0,3	-
07.09.2025	2,003	0	47,585	0	0	46,478	0	0	24	0	72,1	61,9	0,42	0,3	-
08.09.2025	1,73	0	40,69	0	0	39,742	0	0	24	0	72,2	61,8	0,42	0,3	-
09.09.2025	1,868	0	45,28	0	0	44,233	0	0	24	0	72	61,9	0,42	0,3	-
10.09.2025	1,818	0	45,09	0	0	44,051	0	0	24	0	71,8	61,9	0,42	0,3	-
11.09.2025	1,994	0	50,845	0	0	49,674	0	0	24	0	71,7	62,1	0,42	0,3	-
12.09.2025	1,956	0	49,43	0	0	48,287	0	0	24	0	71,8	62,2	0,42	0,3	-
13.09.2025	1,858	0	45,525	0	0	44,473	0	0	24	0	71,9	61,9	0,42	0,3	-
14.09.2025	2,117	0	53,015	0	0	51,791	0	0	24	0	71,8	62,1	0,41	0,3	-
15.09.2025	1,951	0	47,57	0	0	46,466	0	0	24	0	72,1	62,1	0,42	0,3	-
16.09.2025	1,961	0	47,5	0	0	46,392	0	0	24	0	72,2	62,2	0,42	0,3	-
17.09.2025	2,005	0	50,945	0	0	49,771	0	0	24	0	71,7	62,1	0,41	0,3	-
18.09.2025	1,969	0	47,495	0	0	46,391	0	0	24	0	72	61,9	0,41	0,3	-
19.09.2025	2,269	0	55,535	0	0	54,241	0	0	24	0	72,1	62,1	0,42	0,3	-
20.09.2025	2,286	0	55,04	0	0	53,761	0	0	24	0	72,1	62	0,42	0,3	-
21.09.2025	2,088	0	50,015	0	0	48,854	0	0	24	0	72,1	61,9	0,42	0,3	-
22.09.2025	2,056	0	51,055	0	0	49,867	0	0	24	0	72,1	62,3	0,42	0,3	-
23.09.2025	2,16	0	54,34	0	0	53,08	0	0	24	0	72,1	62,4	0,42	0,3	-
Итого:	50,495	0	1319,575	0	0	1290,003	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,061														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	4509,849	92486,985	0	0	90176,494	0	0	11683	780
23.09.2025	4560,344	93806,56	0	0	91466,498	0	0	12427	780

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.09.2025 14:59:40