

#19288#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель	Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя	Летняя 50-56, Калининград
Номер абонента	4342
Порядковый номер	6690
Тип теплосчётчика	ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер	16029161
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	2,686	0	218,73	0	0	214,666	0	0	24	0	63,7	60,7	0,3	0,28	-
25.09.2022	2,735	0	204,415	0	0	200,841	0	0	24	0	61,6	58,3	0,27	0,25	-
26.09.2022	2,785	0	205,645	0	0	201,96	0	0	24	0	62,4	59,1	0,26	0,24	-
27.09.2022	2,635	0	198,64	0	0	195,076	0	0	24	0	62,5	59,3	0,27	0,25	-
28.09.2022	2,705	0	172,145	0	0	169,222	0	0	24	0	60,5	56,7	0,29	0,27	-
29.09.2022	2,939	0	143,385	0	0	140,994	0	0	24	0	60	55	0,28	0,28	-
30.09.2022	2,845	0	157,37	0	0	154,635	0	0	24	0	61,3	56,9	0,29	0,28	-
01.10.2022	3,119	0	156,005	0	0	153,114	0	0	24	0	63,6	58,8	0,29	0,28	-
02.10.2022	2,941	0	159,66	0	0	156,692	0	0	24	0	63,7	59,2	0,28	0,27	-
03.10.2022	3,078	0	155,125	0	0	152,241	0	0	24	0	63,6	58,8	0,25	0,25	-
04.10.2022	2,683	0	141,585	0	0	139,117	0	0	24	0	61,5	56,9	0,25	0,25	-
Итого:	31,151	0	1912,705	0	0	1878,558	0	0	264	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,44														

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	7444,353	239127,595	0	0	224805,758	0	0	20383	656
04.10.2022	7475,503	241040,3	0	0	226684,316	0	0	20647	656

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:44:49