

#97216#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/09/24г.-22/10/24г.

Абонент: летняя 50-56 Договор N: 000000000  
 Адрес: ООО Мастер Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Теплоучислитель ТВ7-4.1 сет. N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч  
 M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч  
 тхв: не исп.

Серийный номер 16029161, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0xD939

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.09.24 23	69.27	53.80	15.47	0.43	0.30	28.505	27.889	1.810	24	0	
24.09.24 23	69.24	53.85	15.39	0.45	0.32	28.690	28.070	1.813	24	0	
25.09.24 23	68.79	54.35	14.44	0.44	0.31	28.600	27.990	1.696	24	0	
26.09.24 23	69.02	54.27	14.75	0.45	0.32	30.435	29.781	1.844	24	0	
27.09.24 23	70.08	53.53	16.56	0.44	0.31	29.175	28.531	1.982	24	0	
28.09.24 23	69.94	54.00	15.94	0.46	0.32	29.150	28.510	1.907	24	0	
29.09.24 23	70.01	52.38	17.63	0.43	0.30	30.925	30.244	2.237	24	0	
30.09.24 23	68.36	53.27	15.09	0.43	0.30	30.660	30.012	1.901	24	0	
01.10.24 23	68.53	53.50	15.03	0.44	0.29	33.290	32.584	2.055	24	0	
02.10.24 23	68.88	53.68	15.20	0.46	0.29	33.015	32.309	2.062	24	0	
03.10.24 23	64.48	54.65	9.82 <	0.26	0.19	19.585 <	19.210 <	0.792	24	0	*
04.10.24 23	17.65	24.19	-6.54	0.03	0.04	0.005 <	0.005 <	0.000	24	0	*
05.10.24 23	18.16	17.66	0.50 <	0.01	0.03	0.420 <	0.420 <	0.001	24	0	*
06.10.24 23	14.81	14.97	-0.16	0.00	0.02	0.000	0.000	0.000	24	0	
07.10.24 23	15.82	15.77	0.05	0.00	0.01	0.110 <	0.110 <	0.000	24	0	*
08.10.24 23	15.20	15.06	0.14	0.00	0.01	0.000	0.000	0.000	24	0	
09.10.24 23	70.98	59.08	11.90 <	0.28	0.23	201.095	196.514	9.815	24	0	*
10.10.24 23	73.16	61.57	11.58	0.40	0.31	357.300	348.774	16.957	24	0	
11.10.24 23	72.98	59.10	13.88	0.40	0.32	294.585	287.578	16.748	24	0	
12.10.24 23	73.05	58.22	14.83	0.40	0.32	290.770	283.851	17.662	24	0	
13.10.24 23	73.48	58.99	14.49	0.41	0.32	309.130	301.693	18.343	24	0	
14.10.24 23	73.32	59.47	13.85	0.42	0.32	334.340	326.325	18.966	24	0	
15.10.24 23	72.94	59.41	13.53	0.42	0.32	335.970	328.002	18.624	24	0	
16.10.24 23	73.31	59.12	14.19	0.43	0.32	328.030	320.178	19.069	24	0	
17.10.24 23	74.22	60.03	14.18	0.43	0.32	334.950	326.762	19.452	24	0	
18.10.24 23	74.28	60.98	13.30	0.44	0.32	351.910	343.298	19.165	24	0	
19.10.24 23	74.38	60.86	13.52	0.44	0.32	341.395	332.994	18.901	24	0	
20.10.24 23	74.54	60.82	13.71	0.44	0.32	346.660	338.108	19.463	24	0	
21.10.24 23	74.72	60.05	14.67	0.44	0.32	315.125	307.316	18.919	24	0	
22.10.24 23	74.91	60.38	14.53	0.44	0.32	299.730 !	292.277 !	17.824	23	1	*
<b>Итого/Средн</b>	<b>73.34</b>	<b>59.50</b>	<b>13.84</b>	<b>0.35</b>	<b>0.26</b>	<b>4763.555</b>	<b>4649.336</b>	<b>270.008</b>	<b>719</b>	<b>1</b>	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.09.24 23	16517.395	16199.882	495.689	3946	477
22.10.24 23	21280.950	20849.217	765.697	4665	478
<b>Итого</b>	<b>4763.555</b>	<b>4649.336</b>	<b>270.008</b>	<b>719</b>	<b>1</b>

Условные обозначения:  
 (<) параметр < min  
 (>) параметр > max  
 (!) отсут.питания  
 (#) дисбаланс масс  
 (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

