

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/11/24г.-23/12/24г.

Абонент: летняя 50-56 Договор N: 000000000  
 Адрес: ООО Мастер Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет. N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч  
 M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч  
 тхв: не исп.

Серийный номер 16029161, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0xD939

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.11.24 23	76.05	53.51	22.54	0.40	0.32	160.665	156.559	14.793	24	0	
24.11.24 23	76.09	53.89	22.20	0.40	0.32	166.410	162.156	15.092	24	0	
25.11.24 23	76.52	54.70	21.82	0.40	0.32	170.200	165.806	15.170	24	0	
26.11.24 23	76.25	54.21	22.04	0.39	0.32	161.440	157.291	14.533	24	0	
27.11.24 23	76.24	54.06	22.18	0.40	0.32	161.460	157.318	14.629	24	0	
28.11.24 23	76.24	54.41	21.84	0.40	0.32	163.715	159.506	14.604	24	0	
29.11.24 23	76.40	54.59	21.81	0.40	0.32	165.945	161.665	14.786	24	0	
30.11.24 23	76.07	54.26	21.81	0.40	0.32	162.625	158.463	14.491	24	0	
01.12.24 23	76.21	54.12	22.09	0.40	0.32	163.535	159.334	14.757	24	0	
02.12.24 23	76.68	54.61	22.07	0.40 <	0.32 <	141.850 !	138.165 !	12.786	20	4 *	
03.12.24 23	76.54	54.94	21.60	0.40	0.32	170.410	165.996	15.033	24	0	
04.12.24 23	76.05	54.19	21.86	0.40	0.32	165.740	161.500	14.804	24	0	
05.12.24 23	76.10	54.59	21.52	0.40	0.33	191.210	186.320	16.807	24	0	
06.12.24 23	76.38	54.60	21.78	0.40	0.33	190.095	185.196	16.913	24	0	
07.12.24 23	76.64	54.23	22.41	0.40	0.33	184.500	179.715	16.881	24	0	
08.12.24 23	76.51	55.02	21.49	0.40	0.33	196.875	191.788	17.284	24	0	
09.12.24 23	76.21	55.92	20.29	0.41	0.32	214.500	208.996	17.782	24	0	
10.12.24 23	78.33	50.71	27.62	0.30	0.24	83.915	81.652	9.455	24	0	
11.12.24 23	79.16	55.24	23.92	0.44	0.32	181.095	176.121	17.667	24	0	
12.12.24 23	79.28	60.69	18.59	0.43	0.32	272.020	264.535	20.633	24	0	
13.12.24 23	80.92	61.08	19.84	0.42	0.32	259.030	251.637	20.949	24	0	
14.12.24 23	80.27	60.53	19.74	0.42	0.33	254.450	247.290	20.475	24	0	
15.12.24 23	79.20	60.67	18.53	0.42	0.32	266.765	259.439	20.172	24	0	
16.12.24 23	79.32	62.33	16.99	0.43	0.32	298.125	289.920	20.672	24	0	
17.12.24 23	79.22	62.57	16.64	0.43	0.32	305.765	297.358	20.773	24	0	
18.12.24 23	79.43	63.10	16.33	0.43	0.32	306.355	297.898	20.423	24	0	
19.12.24 23	79.40	63.34	16.06	0.43	0.32	303.330	294.966	19.889	24	0	
20.12.24 23	79.29	63.11	16.17	0.43	0.32	306.605	298.179	20.242	24	0	
21.12.24 23	79.51	62.74	16.76	0.43	0.32	296.420	288.219	20.279	24	0	
22.12.24 23	79.58	63.22	16.36	0.44	0.32	304.595	296.164	20.337	24	0	
23.12.24 23	79.52	62.99	16.53	0.43	0.32	301.655	293.311	20.355	24	0	
<b>Итого/Средн</b>	<b>78.10</b>	<b>58.51</b>	<b>19.59</b>	<b>0.41</b>	<b>0.32</b>	<b>6671.300</b>	<b>6492.466</b>	<b>533.467</b>	<b>740</b>	<b>4</b>	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.11.24 23	27624.805	27036.738	1273.376	5408	479
23.12.24 23	34296.105	33529.204	1806.843	6148	483
<b>Итого</b>	<b>6671.300</b>	<b>6492.466</b>	<b>533.467</b>	<b>740</b>	<b>4</b>

*124.542 ГДж*

Условные обозначения:  
 (<) параметр < min  
 (>) параметр > max  
 (!) отсут. питания  
 (#) дисбаланс масс  
 (X) аппар. неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

