

#126610#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 17.04.2025

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 69-71, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 6831
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 15025657
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	8,373	0	172,461	0	0	170,258	0	0	24	0	52,5	40,7	0,4	0,38	-
25.03.2025	8,855	0	173	0	0	170,658	0	0	24	0	54	41,6	0,41	0,39	-
26.03.2025	8,46	0	172,774	0	0	170,511	0	0	24	0	53,1	41,2	0,4	0,38	-
27.03.2025	8,566	0	172,851	0	0	170,584	0	0	24	0	53,1	41,1	0,4	0,38	-
28.03.2025	7,846	0	172,57	0	0	170,437	0	0	24	0	51,5	40,5	0,4	0,38	-
29.03.2025	8,01	0	172,958	0	0	170,771	0	0	24	0	52,2	41	0,4	0,39	-
30.03.2025	8,264	0	173,126	0	0	170,868	0	0	24	0	53,1	41,5	0,4	0,38	-
31.03.2025	8,394	0	173,03	0	0	170,783	0	0	24	0	53	41,3	0,4	0,38	-
01.04.2025	8,343	0	172,819	0	0	170,602	0	0	24	0	52,5	40,9	0,4	0,34	-
02.04.2025	8,341	0	173,036	0	0	170,793	0	0	24	0	52,9	41,2	0,4	0,36	-
03.04.2025	7,468	0	172,576	0	0	170,479	0	0	24	0	51,1	40,6	0,4	0,43	-
04.04.2025	7,083	0	171,726	0	0	169,785	0	0	24	0	49,4	39,4	0,4	0,39	-
05.04.2025	8,209	0	172,359	0	0	170,206	0	0	24	0	51,9	40,3	0,4	0,38	-
06.04.2025	9,061	0	172,995	0	0	170,674	0	0	24	0	53,7	41	0,4	0,39	-
07.04.2025	8,976	0	173,069	0	0	170,769	0	0	24	0	53,5	40,9	0,4	0,38	-
08.04.2025	8,584	0	172,544	0	0	170,359	0	0	24	0	52,2	40,2	0,4	0,35	-
09.04.2025	8,711	0	172,655	0	0	170,412	0	0	24	0	52,8	40,6	0,4	0,34	-
10.04.2025	8,334	0	172,536	0	0	170,427	0	0	24	0	51,1	39,4	0,38	0,2	-
11.04.2025	8,925	0	173,429	0	0	171,134	0	0	24	0	53,4	40,9	0,4	0,34	-
12.04.2025	8,463	0	173,991	0	0	171,763	0	0	24	0	52,5	40,7	0,4	0,34	-
13.04.2025	7,98	0	174,179	0	0	172,002	0	0	24	0	52	40,9	0,4	0,44	-
14.04.2025	4,69	0	106,684	0	0	105,333	0	0	24	0	52,2	41,5	0,36	0,32	-
15.04.2025	0	0	0,001	0	0	0,001	0	0	24	0	17,7	17	0,32	0	-
16.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,2	16,6	0,28	0	-
17.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16,8	16,7	0,28	0	-
Итого:	179,936	0	3737,369	0	0	3689,609	0	0	600	0	0	0	0	0	0
Гкал	42,977														

Общее время работы системы, ч 600
Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	1357,323	24700,715	0	0	24360,113	0	0	3420	938
17.04.2025	1537,259	28438,084	0	0	28049,722	0	0	4020	938

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
18.04.2025 11:41:09