

#19160#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 69-71, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 6832
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 15025657
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.04.2023 | 2,742 | 0 | 33,429 | 25,793 | 0 | 32,921 | 25,533 | 0 | 24 | 0 | 57,3 | 46,8 | 0,43 | 0,43 | - |
| 25.04.2023 | 2,879 | 0 | 33,335 | 25,298 | 0 | 32,826 | 25,046 | 0 | 24 | 0 | 57,4 | 46,3 | 0,43 | 0,42 | - |
| 26.04.2023 | 2,987 | 0 | 34,045 | 25,317 | 0 | 33,541 | 25,076 | 0 | 24 | 0 | 56,5 | 45,5 | 0,43 | 0,42 | - |
| 27.04.2023 | 3,179 | 0 | 34,92 | 25,387 | 0 | 34,412 | 25,153 | 0 | 24 | 0 | 56,1 | 44,8 | 0,43 | 0,42 | - |
| 28.04.2023 | 3,207 | 0 | 35,165 | 25,205 | 0 | 34,646 | 24,961 | 0 | 24 | 0 | 56,4 | 45,7 | 0,43 | 0,42 | - |
| 29.04.2023 | 3,268 | 0 | 35,776 | 25,097 | 0 | 35,252 | 24,848 | 0 | 24 | 0 | 56,3 | 46,3 | 0,43 | 0,42 | - |
| 30.04.2023 | 3,398 | 0 | 36,605 | 24,895 | 0 | 36,087 | 24,654 | 0 | 24 | 0 | 55,4 | 45,8 | 0,43 | 0,42 | - |
| 01.05.2023 | 3,437 | 0 | 36,679 | 24,737 | 0 | 36,164 | 24,502 | 0 | 24 | 0 | 55,1 | 45,4 | 0,43 | 0,42 | - |
| 02.05.2023 | 3,224 | 0 | 34,82 | 24,725 | 0 | 34,287 | 24,469 | 0 | 24 | 0 | 57,6 | 47,2 | 0,43 | 0,42 | - |
| 03.05.2023 | 3,22 | 0 | 34,614 | 24,566 | 0 | 34,083 | 24,313 | 0 | 24 | 0 | 57,6 | 47,1 | 0,43 | 0,42 | - |
| 04.05.2023 | 3,092 | 0 | 34,135 | 24,429 | 0 | 33,622 | 24,183 | 0 | 24 | 0 | 56,9 | 46,6 | 0,43 | 0,42 | - |
| 05.05.2023 | 3,234 | 0 | 34,889 | 24,312 | 0 | 34,373 | 24,069 | 0 | 24 | 0 | 56,5 | 46,4 | 0,43 | 0,42 | - |
| 06.05.2023 | 3,372 | 0 | 35,436 | 24,088 | 0 | 34,92 | 23,853 | 0 | 24 | 0 | 56,1 | 46 | 0,43 | 0,42 | - |
| 07.05.2023 | 3,206 | 0 | 34,638 | 24,184 | 0 | 34,129 | 23,944 | 0 | 24 | 0 | 56,4 | 46,2 | 0,43 | 0,42 | - |
| 08.05.2023 | 3,139 | 0 | 34,405 | 24,139 | 0 | 33,903 | 23,901 | 0 | 24 | 0 | 56,1 | 46,2 | 0,43 | 0,42 | - |
| 09.05.2023 | 3,268 | 0 | 34,941 | 23,887 | 0 | 34,431 | 23,65 | 0 | 24 | 0 | 56,1 | 46,4 | 0,43 | 0,42 | - |
| 10.05.2023 | 3,001 | 0 | 33,417 | 24,243 | 0 | 32,91 | 23,996 | 0 | 24 | 0 | 57,3 | 46,9 | 0,43 | 0,42 | - |
| 11.05.2023 | 2,938 | 0 | 33,259 | 24,212 | 0 | 32,759 | 23,967 | 0 | 24 | 0 | 56,9 | 46,7 | 0,43 | 0,42 | - |
| 12.05.2023 | 3,089 | 0 | 33,945 | 24,111 | 0 | 33,435 | 23,864 | 0 | 24 | 0 | 57,1 | 47,1 | 0,43 | 0,42 | - |
| 13.05.2023 | 3,015 | 0 | 33,93 | 24,197 | 0 | 33,427 | 23,95 | 0 | 24 | 0 | 56,6 | 46,9 | 0,43 | 0,42 | - |
| 14.05.2023 | 3,226 | 0 | 34,614 | 23,876 | 0 | 34,093 | 23,627 | 0 | 24 | 0 | 57 | 47,5 | 0,43 | 0,42 | - |
| 15.05.2023 | 3,033 | 0 | 33,345 | 23,759 | 0 | 32,83 | 23,504 | 0 | 24 | 0 | 57,9 | 48 | 0,43 | 0,42 | - |
| 16.05.2023 | 2,789 | 0 | 32,264 | 23,728 | 0 | 31,772 | 23,48 | 0 | 24 | 0 | 57,4 | 47,5 | 0,43 | 0,42 | - |
| 17.05.2023 | 2,878 | 0 | 32,919 | 23,894 | 0 | 32,429 | 23,652 | 0 | 24 | 0 | 56,7 | 46,9 | 0,43 | 0,42 | - |
| 18.05.2023 | 2,867 | 0 | 32,79 | 23,82 | 0 | 32,302 | 23,577 | 0 | 24 | 0 | 56,7 | 46,9 | 0,43 | 0,42 | - |
| 19.05.2023 | 2,887 | 0 | 32,794 | 23,72 | 0 | 32,305 | 23,478 | 0 | 24 | 0 | 56,8 | 46,9 | 0,43 | 0,42 | - |
| 20.05.2023 | 3,013 | 0 | 33,244 | 23,57 | 0 | 32,75 | 23,333 | 0 | 24 | 0 | 56,6 | 46,7 | 0,43 | 0,42 | - |
| 21.05.2023 | 3,344 | 0 | 34,88 | 23,193 | 0 | 34,371 | 22,958 | 0 | 24 | 0 | 56,2 | 46,8 | 0,43 | 0,42 | - |
| 22.05.2023 | 2,972 | 0 | 33,061 | 23,479 | 0 | 32,562 | 23,232 | 0 | 24 | 0 | 57,2 | 47,6 | 0,43 | 0,42 | - |
| 23.05.2023 | 3,012 | 0 | 32,893 | 23,285 | 0 | 32,385 | 23,037 | 0 | 24 | 0 | 57,7 | 47,9 | 0,43 | 0,42 | - |
| Итого: | 92,916 | 0 | 1025,187 | 729,146 | 0 | 1009,927 | 721,81 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 22,193 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.04.2023 | 2882,817 | 28630,945 | 18385,748 | 0 | 28217,911 | 18208,473 | 0 | 22747 | 932 |
| 23.05.2023 | 2975,736 | 29656,13 | 19114,894 | 0 | 29227,837 | 18930,282 | 0 | 23467 | 932 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2023 7:30:23