

#131015#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 69-71, Калининград
4113
6832
ТВ7 (АСЦП)
15025657
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	3,039	0	39,178	31,185	0	38,513	30,807	0	24	0	60,4	50,7	0	0,01	-
25.04.2025	3,228	0	39,8	31,01	0	39,128	30,639	0	24	0	60,3	50,4	0	0,01	-
26.04.2025	3,423	0	40,5	30,89	0	39,814	30,522	0	24	0	60,3	50,3	0	0,01	-
27.04.2025	3,669	0	41,381	30,736	0	40,679	30,37	0	24	0	60,3	50,3	0	0,01	-
28.04.2025	3,19	0	39,882	31,442	0	39,211	31,07	0	24	0	60,1	50	0	0,01	-
29.04.2025	3,065	0	39,534	31,553	0	38,877	31,184	0	24	0	59,8	49,8	0,01	0,01	-
30.04.2025	3,207	0	40,11	31,455	0	39,439	31,085	0	24	0	59,8	49,9	0,01	0,01	-
01.05.2025	3,329	0	40,419	31,16	0	39,739	30,788	0	24	0	60	50,2	0,01	0,01	-
02.05.2025	3,148	0	39,664	31,197	0	39,002	30,831	0	24	0	59,8	49,9	0,01	0,01	-
03.05.2025	3,287	0	40,298	31,132	0	39,623	30,762	0	24	0	59,9	50,1	0,01	0,01	-
04.05.2025	2,77	0	31,23	22,323	0	30,713	22,05	0	24	0	59,6	51	0,01	0,01	-
05.05.2025	2,998	0	35,472	26,505	0	34,878	26,18	0	24	0	60	50,9	0	0,01	-
06.05.2025	3,313	0	42,221	33,334	0	41,519	32,939	0	24	0	59,9	50,1	0	0,01	-
07.05.2025	3,521	0	42,835	32,993	0	42,12	32,603	0	24	0	59,8	50	0	0,01	-
08.05.2025	3,605	0	43,443	33,249	0	42,721	32,858	0	24	0	59,7	49,9	0	0,01	-
09.05.2025	3,323	0	42,129	33,126	0	41,435	32,742	0	24	0	59,5	49,7	0	0,01	-
10.05.2025	3,577	0	42,911	32,782	0	42,198	32,398	0	24	0	59,7	49,9	0,01	0,02	-
11.05.2025	3,779	0	43,769	32,644	0	43,047	32,265	0	24	0	59,4	49,6	0	0,01	-
12.05.2025	3,362	0	42,366	32,663	0	41,696	32,295	0	24	0	58,2	48,8	0	0,01	-
13.05.2025	3,109	0	41,739	32,419	0	41,123	32,079	0	24	0	56	47,3	0	0,01	-
14.05.2025	3,112	0	42,016	32,361	0	41,412	32,029	0	24	0	55,2	46,7	0	0,01	-
15.05.2025	3,164	0	42,119	32,199	0	41,523	31,873	0	24	0	54,9	46,3	0	0,01	-
16.05.2025	3,109	0	41,635	31,919	0	41,05	31,601	0	24	0	54,6	46	0	0,01	-
17.05.2025	3,256	0	42,472	31,667	0	41,886	31,352	0	24	0	54,2	45,8	0	0,01	-
18.05.2025	3,495	0	43,944	31,52	0	43,355	31,215	0	24	0	53,3	45,3	0	0,01	-
19.05.2025	3,282	0	42,499	31,55	0	41,92	31,242	0	24	0	53,9	45,5	0,01	0,01	-
20.05.2025	2,882	0	40,464	31,443	0	39,91	31,137	0	24	0	53,9	45,5	0,01	0,01	-
21.05.2025	3,046	0	41,185	31,233	0	40,622	30,925	0	24	0	54	45,8	0,01	0,01	-
22.05.2025	3,097	0	40,463	30,198	0	39,898	29,897	0	24	0	54,3	46	0,01	0,01	-
23.05.2025	2,968	0	38,655	29,02	0	38,117	28,734	0	24	0	54,3	45,7	0	0,01	-
Итого:	97,353	0	1224,333	936,908	0	1205,168	926,472	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,252														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	514,516	5625,333	3880,629	0	5543,619	3841,983	0	4164	938
23.05.2025	611,871	6849,664	4817,537	0	6748,787	4768,456	0	4884	938

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 8:16:47